



Ministero dell'Interno
 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
 DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 Direzione Regionale Vigili del Fuoco dell' Umbria
 PERUGIA

PERUGIA 18 luglio 2006

CAP 06121- Corso Cavotti
 Fax 075/5732614 (E-MAIL: dir-umbria@vigimbuco.it)

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
 Direzione Salvaguardia Ambientale**

prot. DSA - 2006 - 0019825 del 25/07/2006

Spett.le
 BASELL Poliolefine Italia S.p.A.
 P.zale Donegani n. 4
 05100 TERNI

Prot. n. 3326/RR/37

- AI MINISTERO DELL'AMBIENTE e DELLA TUTELA DEL TERRITORIO S.I.A.R.
 Via Cristoforo Colombo n. 44 ROMA
- AI MINISTERO DELL'INTERNO
 Dipartimento VV.F. , Soccorso Pubblico e Difesa Civile
 Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica
 Area Rischi Industriali ROMA
- Alla REGIONE UMBRIA
 Ufficio Difesa del Suolo
 Piazza Partigiani, 1 PERUGIA
- Alla PREFETTURA di TERNI
- AI COMUNE di TERNI
- AI COMANDO PROV.LE VV.F di TERNI




OGGETTO: BASELL Poliolefine Italia S.r.l. – Stabilimento di Terni.
 Rapporto di Sicurezza.

Si comunica che il Comitato Tecnico Regionale riunitosi presso questa Direzione Regionale, nella seduta del 11 luglio u.s., ha esaminato con parere favorevole il Rapporto di sicurezza elaborato con metodologia di analisi dei rischi di incidente rilevante indicata nell'allegato I al DPCM 31.03.1989 sia per la parte attinente all'Area di stoccaggio e movimentazione propilene che per il settore produzione Propilene nell'aspetto "individuazione delle aree critiche" ed "analisi degli effetti incidentali"; Relativamente al solo impianto di stoccaggio propilene e gpl sono stati adottati i criteri di analisi contenuti nel D.M.Amb. 15.05.1996.

Si richiama la necessità di garantire il mantenimento da parte della Basell delle misure impiantistiche e tecnico-gestionali adottate per la mitigazione del rischio.

Si richiede infine che siano rispettati i termini temporali indicati dall'azienda (agosto 2006) per la richiesta del sopralluogo all'interno dell'edificio n. 25 (attività n. 58 e 88 del D.M. 16.02.1982) al fine di poter permettere al Comando Prov.le VV.F. di Terni di rilasciare il certificato di Prevenzione Incendi per l'intera attività.



IL DIRETTORE REGIONALE
 (dott.ing. Domenico RICCIO)