



PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO			
IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE	COORDINATE X	COORDINATE Y
A11	PUNTO DI PRESA	525043,74	4228645,75

Nota: Lunghezza tubazione approvvigionamento da centrale a opera di presa A1_1: 3125 m

Legenda:



Confine del sito



Approvvigionamento idrico



Punto di approvvigionamento acqua mare

Disegnato da:	Approvato da:	File
A. Pecora	M. Pellegatta	B19_02
<small>AECOM Italy S.r.l. Via F. Ferrucci, 17/A - 20145 Milano (Italy) Tel. +39-02-3180771 - Fax. +39-02-34537410 ensitalia@aecom.com - www.aecom.com</small>		
CLIENTE	EDISON Termica Milazzo S.r.l.	
PROGETTO	AutORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE Centrale di Milazzo	
TITOLO	Percorso delle tubazioni di approvvigionamento acqua mare	
SCALA	TAVOLA	
1:10.000		
N° PROGETTO	DATA	
10.1755.0.0000	25.01.10	

Scala

