



PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza XX Settembre, 20 - Foggia
Partita I.V.A. e C.F.00374200715
Telefono 0881/7911 - Fax 0881/791791

RACCOMANDATA A.R.

Prot. n. 42191

Foggia 6/08/08

SETTORE: Ambiente.

OGGETTO: Autorizzazione allo scarico nel canale "Fosso Vicinale Valle Comune" delle acque meteoriche di dilavamento rivenienti dalle superfici esterne della centrale termoelettrica della **EDISON S.p.A.**, sita in agro di Candela - INTEGRAZIONE.

Alla EDISON S.P.A.
c.a. ing. Remartini
Foro Buonaparte, 31
20121 MILANO

All'Assessorato Regionale ai OO.PP.
Settore Tutela Acque
Via delle Magnolie Z.I.
70026 MODUGNO (BA)

Al Dipartimento Provinciale
ARPA PUGLIA
Via Rosati, 139
71100 FOGGIA

Al Comandante della
Polizia Provinciale
SEDE

Il Responsabile del Servizio, con determina n. 2480 del 05 AGO. 2008
esecutiva ai termini di legge, ha determinato quanto segue:

- di integrare l'autorizzazione rilasciata con determina dirigenziale n. 1757 del 20.07.2006 alla **EDISON S.p.A.** per lo scarico nel Canale Fosso Vicinale Valle Comune delle acque meteoriche rivenienti dalle superfici esterne della centrale termoelettrica della ditta stessa, sita in agro di Candela, nel senso di:
 - autorizzare lo scarico anche delle acque meteoriche rivenienti dalle nuove aree esterne pavimentate al fine della realizzazione dell'impianto di esportazione calore per teleriscaldamento delle serre adiacenti alla centrale stessa.

- Di confermare tutto quanto disposto nel precedente atto dirigenziale n. 1757 del 20.07.06 e di seguito espressamente riportato:
- la presente autorizzazione è soggetta all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni, delle norme dettate dal D.L.vo 152/06 e dal decreto del C.D. n.282/2003:
 1. le acque meteoriche dovranno essere scaricate nel canale "Fosso Vicinale Valle Comune" previo trattamento di grigliatura e dissabbiatura, nel rispetto di quanto contenuto nel Piano Direttore, approvato con decreto del C.D. n.191/02, e del decreto del C.D. n.282/03;
 2. i fanghi derivanti dal processo di sedimentazione dovranno essere trattati come rifiuti ai sensi e con le modalità stabilite dalla parte quarta del D.L.vo n.152/06 ed essere conferiti a ditte autorizzate per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento;
 3. questo Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche ogni qual volta lo riterrà necessario;
 4. rispettare quant'altro dettato dal D.L.vo n. 152/06 e dalle normative Statali e Regionali anche se emanate successivamente alla presente autorizzazione;
 5. adottare le misure necessarie per una gestione ottimale del trattamento e della successiva evacuazione delle acque;
 6. richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione o trasferimento dell'impianto successivo al presente provvedimento;
 7. notificare ogni mutamento che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nella situazione di fatto, in riferimento al ciclo tecnologico ed alle tipologie dei reflui da smaltire;
 8. notificare l'eventuale trasferimento da parte del soggetto della proprietà o della gestione dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce.
- Di dare atto che la presente determinazione è integrativa dell'autorizzazione allo scarico rilasciata con atto dirigenziale n. 1757 del 20.07.2006 la cui validità è di **quattro** anni ed un anno prima della scadenza deve esserne richiesto il rinnovo, così come disposto dall'art. 124, comma 8, del D.L.vo n.152/06;
- di dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente al presente atto, sia Statali che Regionali, comporterà l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca di cui al D.L.vo n. 152/06;
- di notificare il presente provvedimento:
 - all'Assessorato Regionale alle OO.PP., Settore Tutela Acque, Via delle Magnolie Z.I., 70026 Modugno (BA);
 - al Dipartimento Provinciale di Foggia dell'ARPA PUGLIA, Via Rosati 139.

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni D'Attoli

4107 102 411