

MODULARIO  
M.A.P. - EX 22

EX MOD 25 P

*Ministero  
delle Attività Produttive*  
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie  
Ufficio C2 - Mercato elettrico

Roma, 13 FEB. 2003 20

Prot. N. 248543 Allegati  
Proposta al Foglio N. 2  
del

AI MINISTERO DELL'AMBIENTE E  
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
Dipartimento per la protezione ambientale  
-Direzione per la VIA  
-Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA RM

e p.c.: AI MINISTERO DELLA SALUTE  
Direzione generale della Prevenzione  
Ufficio VIII  
Via della Sierra Nevada, 60  
00144 ROMA RM

Alla REGIONE CALABRIA  
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente  
Via delle Repubbliche Marinare  
88063 CATANZARO LIDO CZ

AI COMUNE di ALTOMONTE  
Ufficio Tecnico Comunale  
Largo della Solidarietà, 1  
87042 ALTOMONTE CS

Alla PROVINCIA di COSENZA  
Assessorato ambiente  
Piazza 15 Marzo, 1  
87100 COSENZA CS

Alla EDISON TERMOELETTRICA S.p.A.  
Foro Buonaparte, 31  
20121 MILANO MI

(pos.n.47-10/2)

**Oggetto:** Misure delle emissioni Centrale termoelettrica di Altomonte (CS).

Si fa riferimento alla nota del 21 gennaio 2003, che si invia in copia, con la quale la EDISON TERMOELETTRICA S.p.A. comunica che, per problemi dovuti sia alla strumentazione disponibile sia al metodo, la misura della portata dei fumi prescritta nel provvedimento di autorizzazione N°003/2002 del 1 marzo 2002 nonché nel provvedimento di pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/6914 del 23 gennaio 2002 è soggetta a notevoli incertezze con errori compresi tra -10% e +25%.

La Società propone di rilevare la misura della portata dei fumi con metodo indiretto, eseguita sulla base dei dati di processo, dimostrando, con apposita relazione tecnica, che in tal caso la misura risulterebbe affetta da un errore più contenuto e compreso tra +/- 5%.

Al riguardo - poiché, come dimostrato dalla documentazione allegata, la misura della portata dei fumi, rilevata con metodo indiretto, risulterebbe più precisa - questo Ministero è dell'avviso, ove nulla osti da parte di codeste Amministrazioni, di prendere atto della modalità indicata al fine di ottemperare alla prescrizione sopra richiamata.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 3. Si prega di trattare per ogni lettera o foglio di allegato con i corrispondenti indirizzi e nella misura del possibile di non accettare la consegna se non si è provveduto a ciò.