

ALLEGATO A22

CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
CAMPOBASSO
Via Sant'Antonio dei Lazzari, 5/A

Campobasso, li **13 SET. 2006**

Ufficio Prevenzione Incendi
Tel. 0874-69642 Fax 0874-63222

Prot. n° **10201** Allegati

Pratica n° 15524 (da citarsi nella corrispondenza)

Al Sig. Caso Michele
Rappresentante con Procura della ditta
Energia Molise S.p.A.
Viale Trieste n° 30
TERMOLI

OGGETTO: Certificato di Prevenzione Incendi per centrale termoelettrica, attività n° 63 dell'elenco allegato al D.M. 16.2.1982, comprendente anche le attività nn° 1, 15, 17, 2, 3°, 6, 64 e 91 del decreto medesimo, sita nel Comune di Termoli, c.da Rivolta del Re – Zona Industriale "A".-

Al Sig. Sindaco
del Comune di
TERMOLI

Si comunica che, agli effetti della Prevenzione Incendi, in applicazione della legge n° 966 del 26.07.1982, dei Decreti del Presidente della Repubblica n° 577 del 29.07.1982 e n° 37 del 12.01.1998 e del D.M.16.2.82 (G.U. n° 98 del 9.04.1982), a seguito di sopralluogo effettuato da funzionario tecnico, in data 31.8.2006, per la verifica delle prescrizioni impartite con nota VV.F. prot. n° 8181 del 11.7.2006, questo Comando esprime parere favorevole al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi per le attività indicate in oggetto.

Il suddetto certificato, si trasmette al titolare, con pari numero e data di protocollo e con validità fino al 31.08.2009, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
Ing. Pietro Fratangelo

bt /



Protocollo 10201

MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO

CAMPOBASSO

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RILASCI A:

ENERGIA MOLISE S.p.A. (Rappr. con procura Sig. CASO Michele)

PRATICA N. 15524

Il presente C.P.I. con validità dal 31/08/2006 al 31/08/2009 per l'attività individuata al nr. 63 dell'elenco allegato al D.M. 16.02.82 relativo a:

Centrali termoelettriche

e comprendente le seguenti altre attività:

- 1 Stabilimenti ed impianti di gas combustibili, comburenti (quantità > 50 Nmc/h)
- 15 Depositi liquidi infiammabili, combustibili di capacità > 0,5 mc (fino a 25 mc)
- 17 Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, per capacità > 1 mc (fino a 25 mc)
- 2 Impianti di de/compressione gas combustibili e comburenti (potenz. > 50 Nmc/h)
- 3A Depositi e rivendite gas combustibili compressi in bombole (capacità > 2 mc)
- 6 Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili
- 64 Gruppi elettrogeni di potenza complessiva superiore a 100 kW
- 91 Impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW

Sita nel comune di TERMOLI

CDA RIVOLTA DEL RE - ZONA INDUSTRIALE A

Impianti, apparecchiature che presentano pericolo d'incendio:

-- relativamente all'impianto:

- 63 N° 1 caldaia ausiliaria da 11.500 KW marca THERMA e relativo bruciatore;
- N° 1 impianto di riduzione del gas metano all'aperto nell'aria dei sistemi del gas;
- N° 1 sottostazione elettrica blindata (GIS);
- N° 2 impianti di raffreddamento ad idrogeno sui generatori elettrici delle turbine a gas (unità 1 e unità 2);
- N° 1 impianto di raffreddamento ad idrogeno sul generatore elettrico della turbina a vapore;
- N° 2 turbine a gas General Electric GT1 e GT2 potenza termica 650 MW cad.;
- N° 3 trasformatori principali, rispettivamente con 75 mc. cadauno di olio lubrificante in circuito: GT1 - Turbina a gas 1 (GT1 Step Up TRAF0), GT2 - Turbina a gas 2 (GT2 Step Up TRAF0), con TRAF0 Aux rispettivamente con 7 mc. di olio lubrificante e ST - Turbina a vapore (ST Step Up TRAF0);
- N° 1 gruppo elettrogeno di emergenza esterno di potenza 1000 KVA;
- N° 1 deposito di bombole di idrogeno di capacità max 1600 mc.;

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art 5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art 4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art 5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

Il Funzionario Istruttore
GIANGIOBBE ANTONIO

IL COMANDANTE
DOTT. ING. PIETRO FRATANGELO

19 3 SET. 2006

CAMPOBASSO, li _____



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
CAMPOBASSO
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RILASCIA A:

ENERGIA MOLISE S.p.A. (Rappr. con procura Sig. CASO Michele)

PRATICA N. 15524

N° 1 stazione di riduzione del gas idrogeno;
N° 1 serbatoio di 1 mc. di gasolio per alimentazione motopompa antincendio (Diesel Tank).
N° 1 serbatoio da 28 mc. di acido solforico e n° 1 serbatoio da 33 mc. di ipoclorito di sodio, sotto la tettoia impianto trattamento acqua di raffreddamento;
N° 1 serbatoio da 15 mc. di acido cloridrico e n° 1 serbatoio da 6 mc. di soda caustica, nell'impianto DEMI dell'edificio servizi;
N° 1 serbatoio da 2 mc. di soluzione di ammoniaca nel sistema di dosaggio chimico della caldaia 1 (HRSG1);
mc. 13 di olio lubrificante in fusti metallici nel magazzino 1 di stoccaggio materiale infiammabile e pericoloso dell'edificio magazzino.

Sostanze pericolose:

-- relativamente all'impianto:

63	Acido solforico
	Ipoclorito di sodio
	Acido cloridrico
	Soda caustica
	Soluzione di ammoniaca
	Olio lubrificante
	Gas metano
	Idrogeno in bombole
	Gasolio in serbatoio

Limitazioni, divieti e condizioni d'esercizio:

-- relativamente all'impianto:

63 Rispettare, durante l'esercizio, gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del D.P.R. n° 37/98, le disposizioni riportate nel D.M. 10.3.1998 e le condizioni di esercizio previste dalle vigenti norme di prevenzione incendi per le singole attività riportate nel certificato.

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art 5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art 4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art 5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

Il Funzionario Istruttore
GIANGIOBBE ANTONIO

IL COMANDANTE
DOTT. ING. PIETRO FRATANGELO

CAMPOBASSO, li 13 SET. 2006



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
CAMPOBASSO
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RILASCI A:

ENERGIA MOLISE S.p.A. (Rappr. con procura Sig. CASO Michele)

PRATICA N. 15524

Sistemi, dispositivi e attrezzature antincendi:

-- relativamente all'impianto:

- 63 NR. 5 Attacchi VF, di cui tre UNI 70 e due DN 120;
NR. 1 Riserva idrica di 2000 mc., in serbatoio, per gli impianti antincendio
NR. 1 Stazione pompe antincendio, con:
NR. 1 - elettropompa a norme NFPA 20, marca Audoli & Bertola, codice/code A&B, matr. WAM040010050010;
NR. 1 - motopompa a norme NFPA 20, marca Audoli & Bertola, codice/code A&B, matr. WAM040010050050;
NR. 1 - pompa Jockey a norme NFPA 20, marca Audoli & Bertola, codice/code A&B, matr. WAM040010050110.
NR. 13 Idranti esterni a colonna DN 150 UNI 9485 con attacchi UNI 70;
NR. 2 Idranti UNI 45 all'interno edificio magazzino (Workshop and Warehouse Building);
NR. 3 Idranti UNI 45 a servizio edificio uffici;
NR. 21 Idranti UNI 45 all'interno sala macchine;
NR. 1 Sistema antincendio automatico fisso a CO2 nell'edificio sottostazione elettrica blindata;
NR. 5 Sistemi antincendio automatici fissi a CO2 a saturazione totale, a servizio, rispettivamente, dei due edifici controllo elettrico - stanze LV-MV e AD-CD - della sala controllo torri di raffreddamento, dell'edificio antincendio dei servizi e dell'edificio DEMI dei servizi;
NR. 6 Sistemi antincendi automatici ad agente FM200 a saturazione totale, a servizio, rispettivamente, edificio controllo elettrico, sale macchine GT1 - GT2 - ST - HRSG1 - HRSG2;
NR. 7 Sistemi antincendio fissi automatici a diluvio, rispettivamente su ciascun trasformatore principale (GT1-GT2-ST) - sui trasformatori unità 1 e unità 2 - nella stanza lube-oil della turbina a vapore e sui cuscinetti della turbina a vapore;
NR. 2 Sistemi antincendio a CO2, a bordo delle turbine a gas con generatore unità 1 e 2
NR. 8 Estintori portatili a polvere da 9 Kg classi ABCE;
NR. 44 Estintori portatili a polvere da 12 Kg classi ABCE;
NR. 27 Estintori portatili a CO2 da 5 Kg classi BCE;
NR. 7 Estintori carrellati a polvere da 50 Kg classi ABCE;
NR. 12 Estintori carellati a CO2 da 27 Kg classi BCE

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

Il Funzionario Istruttore
GIANGIOBBE ANTONIO

IL COMANDANTE
DOTT. ING. PIETRO FRATANGELO

CAMPOBASSO, li **13 SET. 2006**



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
CAMPOBASSO
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RILASCIA A:

ENERGIA MOLISE S.p.A. (Rappr. con procura Sig. CASO Michele)

PRATICA N. 15524

- NR. 3 Stazioni antincendio mobili a schiuma da 200 lt.
NR. 1 Sistema generale automatico di rilevazione incendi con segnalazione sul quadro sinottico della sala controllo dell'edificio controllo elettrico;
NR. 1 Sistema generale manuale di allarme incendi a pulsanti;
NR. 1 Sistema generale di segnalazione acustica allarme incendi;
NR. 2 Impianti di rilevazione e segnalazione incendio sulle turbine a gas con generatori unità 1 e 2.

***** Il presente C.P.I. è formato da nr. 4 pagina(e). *****

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art 5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art 4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art 5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

Il Funzionario Istruttore
GIANGIOBBE ANTONIO

IL COMANDANTE
DOTT. ING. PIETRO FRANGIANGELO

CAMPOBASSO, li _____

13 SET. 2006

Rif. Pratica VV.F. n.

15524

marca da bollo

(solo sull'originale)

**AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
CAMPOBASSO**

provincia

Il sottoscritto		CASO			MICHELE		
		<small>cognome</small>			<small>nome</small>		
domiciliato in		C/da RIVOLTA DEL RE - Z.I. "A"			86039		
		<small>via - piazza</small>			<small>comune</small>		
CB	0875/726134	C.F. C S A M H L 5 5 S 0 2 F 8 3 9 R			<small>codice fiscale della persona fisica</small>		
<small>provincia</small>	<small>telefono</small>	<small>n. civico</small>			<small>c.a.p.</small>		
nella sua qualità di RAPPRESENTANTE CON PROCURA							
della ENERGIA MOLISE S.p.A.							
<small>qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)</small>							
con sede in		Viale TRIESTE			30	86039	
		<small>via - piazza</small>			<small>n. civico</small>	<small>c.a.p.</small>	
TERMOLI		CB	0875/726134				
<small>comune</small>		<small>provincia</small>	<small>telefono</small>				

avendo realizzato le opere e gli impianti in conformità (barrare con almeno una delle due ipotesi seguenti):

<input type="checkbox"/> ai progetti approvati dal Comando VV.F.	in data		prot. n.	
	in data		prot. n.	
	in data		prot. n.	
	in data		prot. n.	
<input checked="" type="checkbox"/> alle prescrizioni impartite con nota/e del Comando VV.F.	in data	11/07/2006	prot. n.	8181
	in data		prot. n.	
	in data		prot. n.	

CHIEDE

a codesto Comando Provinciale, ai sensi della legge 26/7/1965 n. 966, del DPR 29/7/1982 n. 577 e del DPR 12/1/1998 n. 37 di voler disporre il sopralluogo per il

RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

per l'attività **CENTRALE TERMoeLETTRICA**

sita in **C/da RIVOLTA DEL RE - Zona Industriale A**

TERMOLI

individuata al n. **63** del decreto del Ministro dell'Interno 16/2/1982 e comprendente anche le attività di cui ai numeri **(64 - 91 - 1 - 2 - 3A - 6 - 15 - 17)** del decreto medesimo.

Spazio riservato al Comando Provinciale

Comando Prov. Vigili del Fuoco
CAMPOBASSO

Categ. _____ Prot. 3383

Data 18 AGO. 2006

Comando Prov. Vigili del Fuoco
CAMPOBASSO
UFFICIO PREVENZIONE
17 AGO. 06
VIGILI DEL FUOCO

RICHIESTA DI RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI da presentare in duplice copia di cui una in bollo

Allega i seguenti documenti:

Copia della lettera di approvazione del Comando relativa ai progetti citati

- Lettera VV.F. del 23/12/2005 Prot. 18499 - Rif. Pratica 15524

DISTINTA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA

- **Relazione Calcolo Carico Incendio**

- **Compartimentazioni – Planimetria generale e particolari allegato alla Relazione Calcolo Carico incendio**

(In caso di ampliamenti o modifiche le documentazioni da produrre vanno riferite alle parti ampliate o modificate)

La documentazione tecnica è atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente ed ai progetti approvati dai VV.F. è riferita a: strutture, finiture, impianti, attrezzature e componenti d'impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendi, secondo quanto di seguito specificato.

1. ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA)

CERTIFICAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO DELL'ELEMENTO (utilizzare mod. CERT. REI)

1.a) n° [] (n° dei documenti allegati – ogni documento può riferirsi a più elementi)

(I rapporti di prova e le relazioni di calcolo relativi agli elementi di cui ai suddetti punti, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso e tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli)

DICHIARAZIONI DI CORRISPONDENZA DELL'ELEMENTO IN OPERA, COMPRESO L'EVENTUALE RIVESTIMENTO PROTETTIVO, CON QUELLO CERTIFICATO (utilizzare mod. DICH. CORRISP.)

1.b) n° [] (n° dei documenti allegati – ogni documento può riferirsi a più elementi)

per rivestimenti protettivi il titolare dovrà trattenere presso di sé la dichiarazione di corretta installazione redatta mod. DICH. RIV. PROT.

2. MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO E PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO

DICHIARAZIONI DI CORRETTA POSA IN OPERA (utilizzare mod. DICH. POSA IN OPERA). a firma dell'installatore con allegate dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e copie dell'omologazione del prototipo.

n° [] (n° dei documenti allegati – ogni documento può riferirsi a più materiali/porte/elementi)

(I rapporti di prova relativi ai prodotti di cui al presente punto, per i quali non sia prevista l'omologazione del prototipo, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso e tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli)

**3. IMPIANTI
IMPIANTI RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO**

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ previste dall'art. 9 della legge n° 46/90 e DPR 380/2001 e redatte secondo la modulistica appositamente predisposta con D.M.20.2.92 – indicare il numero di dichiarazioni in corrispondenza dell'impianto e della colonna DC. Le dichiarazioni di conformità devono specificare anche il rispetto degli obblighi per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature/prodotti/materiali.

Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione della legge 46/90 la dichiarazione di conformità può essere sostituita da dichiarazione di corretta installazione e funzionamento da compilarli sul modello mod. DICH. IMP. da parte dell'installatore, corredata di progetto a firma di professionista, riferito alle eventuali norme di prodotto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti, o da prescrizioni del Comando Provinciale VV.F. – indicare il numero di dichiarazioni in corrispondenza dell'impianto e della colonna DI.

In assenza di progetto si possono produrre certificazioni redatte sul modello mod. CERT. IMP. a firma di professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 corredata di documentazione tecnica illustrativa, espressamente specificante il rispetto dei requisiti tecnici e prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando Provinciale VV.F.– indicare il numero di dichiarazioni in corrispondenza dell'impianto e della colonna CI.

Relativi ai seguenti impianti:

- | | | | | | |
|----------------------------------|----|----|----|----|--|
| <input type="checkbox"/> 3.I) | n° | DC | DI | CI | di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione DELL'ENERGIA ELETTRICA; |
| <input type="checkbox"/> 3.II) | n° | | | | di protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE (quando è previsto l'impianto); |
| <input type="checkbox"/> 3.III) | n° | | | | di trasporto e utilizzazione di GAS allo stato liquido e aeriforme; |
| <input type="checkbox"/> 3.IV) | n° | | | | di utilizzazione, trasporto e distribuzione di FLUIDI INFIAMMABILI, COMBUSTIBILI O COMBURENTI. |
| <input type="checkbox"/> 3.V) | n° | | | | di RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE; (relativamente al generatore di calore) |
| <input type="checkbox"/> 3.VI) | n° | | | | per l'ESTINZIONE degli incendi; |
| <input type="checkbox"/> 3.VII) | n° | | | | per l'EVACUAZIONE del fumo e del calore; |
| <input type="checkbox"/> 3.VIII) | n° | | | | per la RIVELAZIONE di fumo, gas e incendio; |
| <input type="checkbox"/> 3.IX) | n° | | | | per la COMUNICAZIONE E L'ALLARME |

PROTEZIONE ANTINCENDIO

4. COMPONENTI E ATTREZZATURE DI IMPIANTO CON SPECIFICA FUNZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (non compresi negli impianti previsti al punto 3)

- 4.a) N. dichiarazioni di corretta installazione (utilizzare mod. DICH. IMP.), da parte dell'installatore, alle quali è allegata la conformità del prodotto al prototipo approvato, certificato od omologato dal M.I. e la documentazione attestante la conformità del prodotto alla norma tecnica di riferimento.
- 4.b) Altro _____

Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione, per eventuali controlli, presso l'attività.

N.B.: La distinta deve essere compilata in ogni sua parte, con riferimento alle disposizioni di cui al citato D.M. 4.5.98, mediante l'apposizione in ogni riquadro predisposto (escludendo esplicitamente quelli per i quali non vi è documentazione), del numero delle documentazioni tecniche allegate.

Ricevuta di versamento n. del effettuato sul c/c postale n.
 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di ai sensi della legge 26 luglio 1965, n.966, per un totale di così distinte:

N.B.: la compilazione della distinta di versamento e' obbligatoria

attività n.	<input type="text" value="63"/>	tipologia ⁽¹⁾	<input type="text" value="CENTRALI TERMOELETTRICHE"/>	n. ore	<input type="text" value="10"/>	€	<input type="text" value="480,00"/>
attività n.	<input type="text"/>	tipologia ⁽¹⁾	<input type="text"/>	n. ore	<input type="text"/>	€	<input type="text"/>
attività n.	<input type="text"/>	tipologia ⁽¹⁾	<input type="text"/>	n. ore	<input type="text"/>	€	<input type="text"/>
attività n.	<input type="text"/>	tipologia ⁽¹⁾	<input type="text"/>	n. ore	<input type="text"/>	€	<input type="text"/>
attività n.	<input type="text"/>	tipologia ⁽¹⁾	<input type="text"/>	n. ore	<input type="text"/>	€	<input type="text"/>
attività n.	<input type="text"/>	tipologia ⁽¹⁾	<input type="text"/>	n. ore	<input type="text"/>	€	<input type="text"/>
attività n.	<input type="text"/>	tipologia ⁽¹⁾	<input type="text"/>	n. ore	<input type="text"/>	€	<input type="text"/>
attività n.	<input type="text"/>	tipologia ⁽¹⁾	<input type="text"/>	n. ore	<input type="text"/>	€	<input type="text"/>
attività n.	<input type="text"/>	tipologia ⁽¹⁾	<input type="text"/>	n. ore	<input type="text"/>	€	<input type="text"/>
				totale n. ore	<input type="text" value="10"/>	€	<input type="text" value="480,00"/>

⁽¹⁾ specificare la dizione riportata nell'allegato VI al D.M. 4 maggio 1998 al fine di definire il numero di ore ed il relativo importo (quantitativo, capacità, capienza, superficie, potenzialità, etc.)

Altro: =====

Il sottoscritto

DICHIARA

sotto la propria responsabilità civile e penale di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare con la messa in esercizio dell'attività gli obblighi di cui all'art. 5 del D.P.R. 12.1.1998 n. 37, nonché i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima, ovvero le attività che si svolgono al suo interno e che sono state messe in atto le misure proprie della regola dell'arte.

Si impegna altresì ad osservare le eventuali prescrizioni impartite dal Comando VV.F.

Il sottoscritto inoltre

DICHIARA

che la documentazione tecnica comprende **tutti** gli elementi, materiali ed impianti, previsti nei progetti approvati dal Comando VV.F. i cui dati sono riportati nel frontespizio e che copia integrale della documentazione è tenuta a disposizione presso l'attività,

Allega l'elenco da riportarsi nel Certificato di Prevenzione Incendi relativo a:

- impianti ed apparecchiature che presentano pericolo di incendio, tipo e quantitativi delle sostanze pericolose ai fini dell'incendio (ad es.: generatori di calore, ecc.)
- sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio (ad. es.: attacchi motopompa, idranti UNI 45, 70 ecc., estintori)

Ulteriore eventuale indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

=====	=====
cognome	nome
=====	=====
via - piazza	n. civico
=====	=====
c.a.p.	comune
=====	=====
	provincia

ENERGIA MOLISE S.p.A.

10 AGOSTO 2006
Data


Firma

<p><i>Spazio riservato al delegante</i></p> <p>Il sottoscritto per le procedure di cui alla presente istanza delega il/la sig. _____</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; border-bottom: 1px solid black;">titolo profess.</td> <td style="width: 45%; border-bottom: 1px solid black;">cognome</td> <td style="width: 40%; border-bottom: 1px solid black;">nome</td> </tr> </table> <p>domiciliato in _____</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; border-bottom: 1px solid black;">n. civico</td> <td style="width: 15%; border-bottom: 1px solid black;">c.a.p.</td> <td style="width: 70%; border-bottom: 1px solid black;">via - piazza</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%; border-bottom: 1px solid black;">provincia</td> <td style="width: 15%; border-bottom: 1px solid black;">comune</td> <td style="width: 70%; border-bottom: 1px solid black;">telefono</td> </tr> </table> <p>_____ Data _____ Firma</p>	titolo profess.	cognome	nome	n. civico	c.a.p.	via - piazza	provincia	comune	telefono	<p><i>Spazio riservato al Comando Provinciale (da compilare solo in assenza di fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente)</i></p> <p>Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998, io sottoscritto _____ addetto incaricato con qualifica di _____ in data ____/____/____ a mezzo documento _____ n. _____ rilasciato in data ____/____/____ a _____ ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. _____ che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.</p> <p>Data ____/____/____ Firma _____</p>
titolo profess.	cognome	nome								
n. civico	c.a.p.	via - piazza								
provincia	comune	telefono								

N.B.: In caso di delega, ove la firma non sia apposta in presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione del modello, la persona delegata deve allegare all'istanza una fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (DPR 445 del 28 dicembre 2000). In caso di inoltro dell'istanza a mezzo posta, deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.