



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
U.proj DVA - 2010 - 0029740 del 07/12/2010

SET S.p.A.
Via G.Uberti, 37
20129 Milano
fax:02 76456637

Pratica N. DSA-RIS-00 [2008.0008]

Ref. Mittente:

ehs.set@pec.repower.com
direzione.set@pec.repower.com

e p.c.

ISPRA
Via Curtatone 3
00185 Roma RM
fax: 06 50074281

Presidente Della Commissione
Istruttoria AIA-IPPC C/o ISPRA
Via V.Brancati 48
fax: 06 50072450

**OGGETTO: Soc. SET S.p.A. - Centrale a ciclo combinato da 400MWe di Teverola
- richiesta di integrazioni.**

Si richiede a codesta Società di integrare secondo quanto specificato nel documento allegato la documentazione che si riscontra, presentata per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale all'impianto in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 13 del D.Lgs. 59/05 (ora articolo 29-ter, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.i.m.), si invita codesta società a provvedere **entro 30 giorni dalla ricezione della presente** a far pervenire, anche su supporto informatico, le integrazioni richieste, organizzate facendo riferimento al modello di presentazione delle domanda disponibile sul sito <http://aia.minambiente.it>.

Qualora codesta Società ritenga, per giustificate e documentate motivazioni, di non essere in grado di rispettare il suddetto termine per la presentazione della documentazione integrativa, è invitata, al fine di evitare il configurarsi di inadempienze sanzionabili ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del D.Lgs. 59/05 (ora art.29-quattordices, comma 6, del D.Lgs. 152/06 s.m.i.), a darne comunicazione, proponendo nel contempo la definizione di un nuovo termine per la presentazione delle integrazioni richieste.

All. c.s.

Il Dirigente della ex Div. VI
(Dott. Giuseppe Lo Presti)

IL DIRIGENTE: Dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente: ex Divisione VI RIS - Sezione AIA
Funzionario Responsabile: Ing. Antonio Domenico Milillo tel. 06/57225924
ex DSA-RIS-AIA-08_2010-0066.DOC

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA - Tel 0657223001 / fax 0657223040 -



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

CIPPC-00.2010-0002626
del 01/12/2010

Pratica N.

Ref. Mittente:

Dott. Giuseppe Lo Presti
Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

E p.c. **Gruppo Istruttore Commissione IPPC**
Sede

Dott. Leonello Serva
Responsabile ISPRA dell'accordo per il
supporto alla Commissione IPPC
Sede

OGGETTO: Istruttoria per il rilascio dell'AIA alla Soc. SET S.p.A. - Centrale a ciclo
combinato da 400MWe di Teverola - Richiesta di integrazioni

A seguito degli approfondimenti della istruttoria in oggetto, con la presente si trasmette l'elenco
delle integrazioni da chiedere al proponente per consentire alla Commissione IPPC l'espletamento
delle attività di propria competenza.
Le integrazioni documentali si rendono infatti necessarie per la valutazione del quadro emissivo e
prescrittivo dell'impianto in oggetto.

Fino alla ricezione della documentazione richiesta, il procedimento AIA non potrà avere seguito.

Il Presidente della Commissione IPPC
Ing. Dario Ticali

All. c.s.

RICHIESTA INTEGRAZIONI

SET S.p.A. - Centrale a ciclo combinato da 400MWe di Teverola

Confronto con la modulistica di AIA			
Scheda/Allegato	Tipologia di informazione	Assente / Parziale / Approfondire	Commenti (eventuali)
A.6 – Autorizzazioni esistenti per impianto	Autorizzazioni esistenti	Parziale	Si richiede di aggiornare la scheda inserendo il riferimento al nuovo Certificato prevenzione incendi e al rinnovo della autorizzazione allo scarico delle acque.
A.10 – Certificato Camera di Commercio	Forma giuridica	Approfondire	Si richiede di chiarire e documentare i rapporti intercorrenti tra la società SET S.p.A. costituita il 06/09/2000 e iscritta alla CCIA di Caserta l' 11/07/2008 e la società SET S.r.l. che figura come parte acquirente nell'Atto di vendita terreno industriale del luglio 2004, di cui all'allegato A.11
A.11 – Copia degli atti di proprietà o altri documenti comprovanti la titolarità dell'Azienda nel sito	Atto di proprietà	Assente	Atto di compravendita del terreno non edificato confinante con la Centrale
A.12 – Certificato del Sistema di Gestione Ambientale	Registrazione EMAS	Approfondire	Fornire indicazioni circa la registrazione EMAS prevista entro il 2009
A.13 – Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000	Individuazione area di Centrale	Parziale	Individuare sulla mappa l'intera proprietà, evidenziando l'area di Centrale
A.14 – Mappa catastale in scala 1:2000 o 1:4000	Individuazione area di Centrale	Parziale	Indicare sulla mappa catastale l'intera proprietà, evidenziando l'area di Centrale
A.15 – Stralcio del PRG in scala 1:2000 o 1:4000	Individuazione area di Centrale	Parziale	Indicare sullo stralcio di PRG l'intera proprietà, evidenziando l'area di Centrale
A.18 – Concessioni per derivazione acqua	Rilascio autorizzazione	Approfondire	Fornire copia della concessione definitiva rilasciata dalla Provincia di cui all'Attestato in A.18
A.24 – Relazione sui vincoli territoriali, urbanistici ed ambientali	Vincoli territoriali, urbanistici ed ambientali	Approfondire	Si richiede di aggiornare e/o integrare le informazioni fornite, con particolare riferimento: - al Piano Territoriale Regionale della regione Campania, approvato con L.R. 13/08; - alla proposta di PTCP della Provincia di Caserta adottata; - al Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania, adottato con DGR n. 1220 del 6 luglio 2007; - ad eventuali strumenti regionali di pianificazione settoriale

A.26 – Altro	Gestione dei rifiuti	Assente	Specificare in che modo viene effettuato il controllo delle quantità in deposito
A.26 – Altro	Piano di dismissione	Assente	Fornire il “piano di massima relativo al destino dei manufatti della centrale al momento della sua futura dismissione” (prescrizione n. 6 del decreto VIA)
B.4 – Consumo di energia	Consumi nell'anno di riferimento e alla capacità produttiva	Parziale	Completare le schede con le informazioni mancanti
B.7 – Emissioni in atmosfera di tipo convogliato	Concentrazioni	Approfondire	Specificare il tipo di dato di concentrazione (media oraria, giornaliera, ecc...)
B.16 – Altre tipologie di inquinamento	Altre tipologie di inquinamento	Assente	Si chiede di precisare la presenza presso la Centrale di altre forme di inquinamento quali: amianto (ad es. nelle coibentazioni), PCB/PCT (ad es. in condensatori), sostanze lesive dell'ozono (ad es. nei condizionatori), ecc... Si chiede inoltre di precisare le modalità con le quali tali sostanze, se presenti, vengono movimentate, stoccate e smaltite
B.18 – Relazione dei processi produttivi	Emissioni fuggitive	Approfondire	Si richiedono chiarimenti circa i sistemi di controllo e riparazione delle perdite adottati
B.18 – Relazione dei processi produttivi	Transitori	Approfondire	Si richiede di fornire una descrizione delle condizioni di avviamento e di transitorio, anche in termini di emissioni e consumi
B.20 – Planimetria punti di emissione in atmosfera	Coordinate camini	Parziale	Fornire le coordinate di tutti i quattro camini
B.21 – Planimetria reti fognarie	Reti fognarie	Parziale	Si richiede di individuare gli scarichi parziali e di indicarne le coordinate geografiche. Si richiede inoltre l'invio della planimetria in formato pdf
B.22 – Aree di stoccaggio materie prime e rifiuti	Aree stoccaggio	Parziale	Si richiede di completare la planimetria indicando i sistemi di protezione delle aree di stoccaggio temporaneo dei rifiuti e la viabilità interna utilizzata per le operazioni di trasporto. Si veda anche la guida alla compilazione alla domanda. Si richiede inoltre l'invio della planimetria in formato pdf

D.3.1 – Confronto fasi rilevanti - LG nazionali	LG nazionali	Assente	Si richiede di integrare la scheda con il confronto puntuale con le LG nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3/03/2009 - Supplemento Ordinario n. 29, Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 1° ottobre 2008: per ciascuna tecnica adottata identificare tutti gli effetti ambientali associati all'esercizio dell'impianto (impatto ambientale su aria, acqua, rifiuti, ecc...)
D.7 – Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in acqua e confronto con SQA	Tutti i dati	Assente	Compilare l'allegato; si chiede inoltre di fornire le motivazioni per le quali le acque raccolte nella vasca acque pulite non siano, in tutto o in parte, reimpiegate in Centrale
D.9 – Riduzione, recupero ed eliminazione dei rifiuti e verifica di accettabilità	Tutti i dati	Assente	Compilare l'allegato
D.11 – Analisi di rischio per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione	Tutti i dati	Assente	Compilare l'allegato
E.4 – Piano di monitoraggio	PMC	Approfondire	Si richiede di presentare una proposta di piano di monitoraggio e controllo riportando schematicamente tutti gli elementi costitutivi pertinenti, sulla base della linea guida predisposta dall'ex APAT-ARPA disponibile sul sito (con quadri di sintesi per matrice ambientale in cui riportare schematicamente tutti gli elementi costitutivi del PMC quali inquinanti/materie prime/parametri oggetto di controllo, tipo di misura, frequenza, metodi, registrazione dei dati, ecc). A titolo esemplificativo si vedano anche i PMC già rilasciati in altre AIA

Ulteriori Informazioni

Dall'analisi del caso specifico, oltre alle carenze informative emerse in base al confronto con la modulistica, si ritiene opportuno disporre delle seguenti informazioni/indicazioni:

- a) Il decreto legislativo n. 59 del 2005, nell'allegato III, prescrive l'obbligatorietà di tener conto, se pertinenti, di una lista di sostanze definite "principali". Il Gestore, pertanto, deve esplicitamente dichiarare se le sostanze inquinanti in allegato III sono pertinenti o meno, nella fattispecie trattate, e nel caso di sostanza pertinente deve valutarne la significatività dell'emissione, attraverso la valutazione degli effetti ambientali, così come illustrato nella guida alla compilazione della domanda di AIA disponibile sul sito "dsa.minambiente.it". Il Gestore, peraltro, non deve limitarsi ai soli inquinanti dell'allegato III, qualora risulti evidente

la pertinenza con il caso trattato di una sostanza non elencata nell'allegato III. Ad esempio, è opportuna una valutazione di tutte le sostanze classificate "pericolose" ai sensi della normativa ambientale vigente; la pertinenza di una sostanza al caso trattato può essere stabilita dal Gestore sulla base di considerazioni tecnologiche e di processo, ovvero ad esito di controlli analitici sui flussi di processo e sui reflui. In questo secondo caso, la non pertinenza è data dal fatto che qualsivoglia metodo analitico ufficiale non è in grado di determinare la presenza della sostanza negli scarichi.

- b) E' inoltre opportuno fornire una stima/valutazione sulle emissioni di polveri con particolare riferimento alle frazioni di PM_{10} e di $PM_{2.5}$.

D