

PROJECT TITLE:

IES Mantova - Dispersioni ossidi di zolfo

Scenario attuale

COMMENTS:

SO2 - Media 1 ora in condizioni di massima capacità produttiva - Episodio peggiore

SOURCES:

9

RECEPTORS:

443

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

134.5498 ug/m³

COMPANY NAME:

IES S.p.A. - Italiana Energia e Servizi

MODELER:

TECSA

DATE:

22/06/2007


SCALE:

1:25,000

0 0.5 km

PROJECT NO.:

25120 - SIA



PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

ug/m³

120
115
110
105
100
95
90
85



PROJECT TITLE:

IES Mantova - Dispersioni ossidi di zolfo

Scenario previsione anno 2009

COMMENTS:

SO₂ - Media 1 ora in condizioni di massima capacità produttiva - Episodio peggiore



SOURCES:

10

RECEPTORS:

443

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

81.34013 ug/m³

COMPANY NAME:

IES S.p.A. - Italiana Energia e Servizi

MODELER:


TEC SA

DATE:

29/06/2007

SCALE:

1:25,000



PROJECT NO.:

25120 - SIA

PROJECT TITLE:

IES Mantova - Dispersioni ossidi di zolfo
Scenario attuale

COMMENTS:

SO2 - Media 24 ore in condizioni di massima capacità produttiva - Episodio peggiore nell'anno

SOURCES:

9

RECEPTORS:

443

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

37.58369 ug/m³

COMPANY NAME:

IES S.p.A. - Italiana Energia e Servizi

MODELER:

TECSA

DATE:

20/06/2007


SCALE:

1:25,000


0 0.5 km

PROJECT NO.:

25120 - SIA



ug/m³
PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL



PROJECT TITLE:

IES Mantova - Dispersioni ossidi di zolfo
Scenario previsione anno 2009

COMMENTS:

SO2 - Media 24 ore in condizioni di massima capacità produttiva - Episodio peggiore

SOURCES:

10

RECEPTORS:

443

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

25.20369 ug/m³

COMPANY NAME:

IES S.p.A. - Italiana Energia e Servizi

MODELER:

TECSA

DATE:

29/06/2007



SCALE:

1:25,000



PROJECT NO.:

25120 - SIA




PROJECT TITLE:

IES Mantova - Dispersioni ossidi di zolfo

Scenario attuale

COMMENTS:

SO₂ - Media annua in condizioni di massima capacità produttiva



ug/m³

PLOT FILE OF ANNUAL VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

SOURCES:

9

RECEPTORS:

443

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

10.1625 ug/m³

COMPANY NAME:

IES S.p.A. - Italiana Energia e Servizi

MODELER:

TECSA

DATE:

20/06/2007

SCALE:

1:25,000

0 0.5 km

PROJECT NO.:

25120 - SIA



PROJECT TITLE:

IES Mantova - Dispersioni ossidi di zolfo

Scenario previsione anno 2009

COMMENTS:

SO₂ - Media annua in condizioni di massima capacità produttiva



SOURCES:	10
RECEPTORS:	443
OUTPUT TYPE:	Concentration
MAX:	6.85589 ug/m ³
COMPANY NAME:	IES S.p.A. - Italiana Energia e Servizi
MODELER:	TECSA
DATE:	29/06/2007
SCALE:	1:25,000
PROJECT NO.:	25120 - SIA