

+39 06 57994303

3857



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

03 MAG 2006

TORINO

DIVISIONE PREVENZIONE INCENDI

Da citare nella risposta		ACEAELECTRABEL Produzione S.p.A.	
Prot. N° 509 /PV		Prot. A n. 1870 del 30-5-2006	
Pratica N. 55847		D. AMM. EM. <input type="checkbox"/>	D. PROG. <input checked="" type="checkbox"/>
		LEGALE <input type="checkbox"/>	S. SVILUPPO <input type="checkbox"/>
		PERSONALE <input type="checkbox"/>	G. DIR. <input type="checkbox"/>

Ing. Bernabè

**ACEA ELECTRABEL
PRODUZIONE**
26/05/2006
249
PROT.ARRIVO

AI ACEAELECTRABEL PRODUZIONE SPA
PIAZZALE OSTIENSE 2
00154 - ROMA

e, p.c. AI

Sig. SINDACO di
10040 - LEINI

OGGETTO: ACEAELECTRABEL PRODUZIONE SPA - Centrali termoelettriche sita/o in LEINI (TO) SP 26 KM 3,2, (Att. 63-2-6-15-17-64-91-95-- del D.M. 16.02.1982) - Comunicazione di approvazione ex art. 2 D.P.R. 37/98.

Con riferimento all'istanza del 10-GEN-2006 inerente l'oggetto, si esprime parere di conformità, per quanto di competenza, al progetto allegato all'istanza stessa, a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorchè non espressamente richiamati negli elaborati.

Nel restituire copia degli elaborati timbrati da questo Ufficio, si fa presente che, a lavori ultimati, dovrà essere richiesto, con istanza in carta legale, il sopralluogo da parte di questo Comando per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, necessario ai fini dell'esercizio dell'attività, ai sensi della legge 26.07.65 n. 966.

L'istanza dovrà essere prodotta, richiamando gli estremi dell'approvazione preventiva, con le modalità previste dall'art. 3 e corredata di dichiarazione di osservanza degli obblighi di cui all'art. 5 del D.P.R. 37/98, nonché della documentazione prescritta dal D.M. 04.05.98 - allegato II, conformemente alle indicazioni esplicative contenute nella modulistica disponibile presso questo Comando.

Si avverte, inoltre, che le procedure di prevenzione incendi di cui al richiamato D.P.R. 37/1998 devono essere applicate pure alle installazioni provvisorie di cantiere, qualora ricomprese nell'elenco allegato al D.M. 16.02.82, e che devono essere tenuti presenti gli obblighi a carico dei responsabili, anche nel caso di attività non soggetta a controllo, dell'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e dell'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.M. 10.03.98.

Con riserva di dettare ulteriori prescrizioni in sede di sopralluogo si precisa intanto che il presente parere è subordinato all'osservanza delle condizioni di cui appresso:

+39 06 57994303

1. il vano corsa dell'ascensore sia delimitato da elementi di tipo REI 120';
2. la sala di controllo sia protetta dai rischi di proiezione di frammenti in caso di scoppio e da irraggiamenti termici che consentono alla struttura ed alle delimitazioni di resistere almeno 120'.



Il Comandante Provinciale
dr. ing. Cosimo PULITO