LEGENDA

POS.	DESCRIZIONE
1	EDIFICIO GAS TURBINE
2	EDIFICIO TURBINA A VAPORE
3	EDIFICIO ELETTRICO PRINCIPALE
4	CALDAIA A RECUPERO
5	CAMINO
6	TRANSFORMATORI
7	CONDENSATORE AD ARIA
8	CONDOTTO SBARRE
9	AERMOTERMI
10	SOTTOSTAZIONE ELETTRICA
11	SALA CONTROLLO (SECONDO PIANO)
12	EDIFICIO TELERISCALDAMENTO
13	CALDAIA AUSILIARIA
14	IMPIANTO DEMI
15	EDIFICIO COMPRESSORI
16	EDIFICIO ANTINCENDIO
17	STAZIONE RIDUZIONE GAS
18	SERBATOIO ACQUA DEMI (700m3)
19	SERBATOIO ACQUA SERVIZI E ANTINCENDIO (1800m3)
20	VASCA DI NEUTRALIZZAZIONE
21	TRATTAMENTO ACQUE OLEOSE
22	VASCA DI RACCOLTA PRIMA/SECONDA PIOGGIA
23	VASCA DI OMOGENEIZZAZIONE
24	VASCA RACCOLTA ACQUE BIANCHE ED OPERA DI SCARICO A RIO RUBIANA
25	PIPE RACK
26	SLEEPER TURAZIONI
27	VASCA RACCOLTA OLIO TRASFO
28	CABINA ELETTRICA CONDENSATORE AD ARIA
29	EDIFICIO UFFICI/CONTROLLO
30	MAGAZZINO
31	RECINZIONE
32	PUNTO CONSEGNA ACQUA
33	CABINA ELETTRICA CALDAIA A RECUPERO
34	SKID DI DOSAGGIO
35	CAMPIONAMENTO
36	POMPE ALIMENTO CALDAIA
37	CABINA ENEL
38	CABINA ELETTRICA
39	DIESEL DI EMERGENZA
40	SERBATOIO BLOW DOWN DI CALDAIA
41	POMPE BLOW DOWN DI CALDAIA
42	MURO ANTIRUMORE CONDENSATORE AD ARIA

PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
COORDINATE METRICHE SISTEMA GAUSS BOAGA

POS.	DESCRIZIONE	E	N
C1	CAMINO PRINCIPALE	1401868,8	5001867,8
C2	CAMINO CALDAIA AUSILIARIA	1401870,2	5001733,1
PS1	CAMINO STAZIONE RIDUZIONE GAS	1401975,6	5001850,8
PS2	CAMINO STAZIONE RIDUZIONE GAS	1401975,7	5001848,4
PS3	CAMINO MOTOPOMPA ANTINCENDIO	1401744,4	5001657,1
PS4	CAMINO GRUPPO GENERATORE DI EMERGENZA	1401843,1	5001808,2

IDENTIFICAZIONE RETI

C... CAMINI DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

PS... PUNTI POCO SIGNIFICATIVI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

RETE METANODOTTO

RECINZIONE

Rev Rev	Data Date	Scopo Revisione Revision Scope	Redatto Prepared	Verificato Checked	Approvato Approved
03					
02					
01	02_11_09	Chiarimenti richiesti dal GI	Toma	Floridi	Floridi
00	01_10_06	Prima emissione	Toma	Pera	Floridi

Titolo: Title

ALLEGATO B20
PLANIMETRIA DELLO STABILIMENTO CON INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI EMISSIONE E TRATTAMENTO E SCARICHI IN ATMOSFERA

Tractebel Engineering SYGE
Via Mario Bianchini, 69 - 00142 Roma - ITALY
AceaElectrabel PRODUZIONE

Cliente; Customer: ACEA ELECTRABEL PRODUZIONE S.P.A.

Descrizione; Description: CENTRALE TERMOELETTRICA A CICLO COMBINATO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Località; Location: LEINI' (TO)

0 2 10 20 50 m

Scala Scale	Formato Size	Foglio Sheet	di of
1:500	A0	01	01

This document is the property of TRACTEBEL ENGINEERING S.p.A. Any duplication or transmission to third parties is forbidden without its prior approval.

Centro di Costo Account Code	Tipo Type	Numero Progressivo Progressive Number
P . 0 0 0 0 0 1 . 0 0 0 1	P Y	8 0 0 0 1

ORIGINALE DWG