

B.13 Aree di Stoccaggio di Materie Prime, Prodotti ed Intermedi						
N° area	Identificazione area (a)	Capacità di stoccaggio (m ³)	Superficie (m ²)	Caratteristiche		
				Modalità	Capacità (m ³)	Materiale stoccato
AS1	Area attrezzata a nord dell'edificio della turbina a vapore – 2 Containers chiusi provvisti di bacino di contenimento	0,5	17	Fusti	0,5	Oli lubrificanti per impianti idraulici
		0,5		Fusti	0,5	Oli lubrificanti per motori
		14		Fusti	14	Oli lubrificanti per turbine
		0,4		Fusti	0,4	Oli lubrificanti per ingranaggi
		0,5		Fusti	0,5	Oli lubrificanti per trasmissione
		100 kg		Fusti	100 kg	Grassi lubrificanti
AS2	Area attrezzata a nord dell'edificio della turbina a vapore – Container chiuso provvisto di bacino di contenimento	2	7,7	Cisternette	2 da 1 m ³	Deossigenante (Elimin-Ox)
		3		Cisternette	3 da 1 m ³	Ammoniaca
		0,2		Fusti	0,2	Antigelo
		0,2		Fusti	0,2	Alcalinizzante (Tr-ACT(R)1801)
AS3	Aree dedicate all'interno dell'edificio ACQUA DEMI	6	5	Serbatoio fuori terra provvisto di contenimento	6	Idrossido di sodio
		6		Serbatoio fuori terra provvisto di contenimento	6	Acido Cloridrico
		1	1	Cisternetta	1	Fosfato
		0,2	0,5	Fusti	0,2	Biocida (Nalco N7330)
AS4	Aree dedicate presso l'impianto Trattamento Acque Reflue	5	4	Serbatoio fuori terra provvisto di contenimento	5	Idrossido di sodio
		5	4	Serbatoio fuori terra provvisto di contenimento	5	Acido Solforico

B.13 Aree di Stoccaggio di Materie Prime, Prodotti ed Intermedi

N° area	Identificazione area (a)	Capacità di stoccaggio (m ³)	Superficie (m ²)	Caratteristiche		
				Modalità	Capacità (m ³)	Materiale stoccato
AS5	Area dedicata presso l'edificio impianto antincendio	2	6	Serbatoio fuori terra provvisto di contenimento	2	Gasolio per motopompa antincendio (b)
AS6	Area presso il gruppo elettrogeno, adiacente l'edificio turbina a vapore	2	6	Serbatoio fuori terra provvisto di contenimento	2	Gasolio per gruppo elettrogeno (b)
Varie	Varie	5	---	Bombole	100 bombole da 50 litri cad	Azoto

Note

- (a) Si veda riferimento nella planimetria in allegato B22.
- (b) Il gasolio presenta un consumo occasionale e pertanto non è indicato tra i consumi di materie prime ausiliarie nelle Schede B.1