



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE IV - RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2011 - 0009668 del 20/04/2011

Pratica N. DVA-4RI-00 [2011.0068]

Ref. Mittente:

Rizziconi Energia S.p.A.
Centrale di Rizziconi
Via Antica Fiumara, 6
16149 Genova
fax:010 2910620

Raccomandata A/R

e p.c. ISPRA
Via V. Brancati 48
00144 Roma
fax: 06 50072450

Presidente Della Commissione
Istruttoria AIA-IPPC C/o ISPRA
Via Curtatone 3
00186 Roma
fax: 06 50074281

**OGGETTO: Soc. Rizziconi Energia S.p.A. - Centrale di Rizziconi - Richiesta
Integrazioni**

Si richiede a codesta Società di integrare secondo quanto specificato nel documento allegato la documentazione che si riscontra, presentata per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale all'impianto in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 13 del D.Lgs. 59/05 (ora articolo 29-ter, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.i.m.), si invita codesta società a provvedere **entro 30 giorni dalla ricezione della presente** a far pervenire, anche su supporto informatico, le integrazioni richieste, organizzate facendo riferimento al modello di presentazione delle domanda disponibile sul sito <http://aia.minambiente.it>.

Qualora codesta Società ritenga, per giustificate e documentate motivazioni, di non essere in grado di rispettare il suddetto termine per la presentazione della documentazione integrativa, è invitata, al fine di evitare il configurarsi di inadempienze sanzionabili ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del D.Lgs. 59/05 (ora art.29-quattordices, comma 6, del D.Lgs. 152/06 s.m.i.), a darne comunicazione, proponendo nel contempo la definizione di un nuovo termine per la presentazione delle integrazioni richieste.

All. c.s.

Il Dirigente
(Dott. Giuseppe Lo Presti)

Ufficio Mittente: Divisione IV - Rischio Rilevante/AIA
Funzionario responsabile: millio, antonio@minambiente.it 0657225924
DVA-4RI-AIA-08_2011-0008.DOC



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

CIPPC-00.2011-0000686
del 18/04/2011

Pratica N. _____

Ref. Mittente: _____

Dott. Giuseppe Lo Presti
Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

E p.c.

Gruppo Istruttore Commissione IPPC
Sede

Dott. Claudio Campobasso
Responsabile ISPRA dell'accordo per il
supporto alla Commissione IPPC
Sede

OGGETTO: Istruttoria per il rilascio dell'AIA alla Soc. Rizziconi Energia S.p.A. - Centrale di Rizziconi - Richiesta di integrazioni

A seguito degli approfondimenti della istruttoria in oggetto, con la presente si trasmette l'elenco delle integrazioni da chiedere al proponente per consentire alla Commissione IPPC l'espletamento delle attività di propria competenza.

Le integrazioni documentali si rendono infatti necessarie per la valutazione del quadro emissivo e prescrittivo dell'impianto in oggetto.

Fino alla ricezione della documentazione richiesta, il procedimento AIA non potrà avere seguito.

Il Presidente della Commissione IPPC
Ing. Dario Ticali

All. c.s.

B.18	Relazione tecnica dei processi produttivi	Parziale/da integrare	<p>Si richiede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elencare tutti i sistemi di combustione presenti in centrale, indicando la relativa potenza termica nominale, il combustibile di alimentazione e le caratteristiche del relativo punto di emissione; - descrivere le modalità con cui avviene l'avviamento dei turbogas a seguito dei periodi di fermo dell'impianto fino al raggiungimento del minimo tecnico; - fornire i volumi dei bacini di contenimento, eventualmente presenti, dei serbatoi di stoccaggio di tutte le materie prime, incluso il gasolio; - fornire informazioni circa il posizionamento, le caratteristiche e la rete di raccolta di eventuali perdite delle tubazioni di gasolio; - chiarire la divergenza tra quanto indicato nell'allegato B18 relativamente alla presenza di un pozzo per l'approvvigionamento idrico della centrale e quanto indicato nell'allegato B19 dove sono presenti due pozzi; - descrivere la modalità di gestione delle acque raccolte nella vasca acque meteoriche nel caso di eventi piovosi eccezionali che superano il 15% del mese più piovoso dell'anno.
B.20	Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera	Parziale/da integrare	Si richiede di fornire le coordinate geografiche di tutti i punti di emissione convogliata in atmosfera.
B.24	Identificazione e quantificazione dell'impatto acustico	Parziale/da integrare	Si richiede di indicare se le valvole di riduzione del gas sono state silenziate dopo la campagna acustica del mese di giugno 2008, in accordo a quanto prescritto nel Decreto VIA n. 148 del 2 marzo 2004. Inoltre, si richiede di indicare se, a seguito del completamento degli interventi di insonorizzazione, è stata effettuata un'ulteriore campagna acustica o, comunque, quando se ne prevede l'effettuazione.
E.3	Descrizione delle modalità di gestione ambientale	Parziale/da integrare	Si richiede di indicare come avviene la caratterizzazione dei rifiuti prodotti.

RICHIESTA INTEGRAZIONI

Rizziconi Energia S.p.A. – Centrale di Rizziconi

Scheda/ Allegato	Tipologia di informazione	Stato	Commenti
A.12	Certificato del Sistema di Gestione Ambientale	Parziale/da aggiornare	Si richiede di fornire il certificato aggiornato UNI-EN-ISO-14001.
A.18	Concessioni per derivazione acqua	Parziale/da aggiornare	Si richiede di fornire copia dell'Autorizzazione Provvisoria al prelievo di acqua di pozzo scaduta il 9 luglio 2008, oppure la relativa richiesta di rinnovo.
A.22	Certificato Prevenzione Incendi	Parziale/da aggiornare	Si richiedono aggiornamenti circa l'iter di rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi e, se rinnovato, se ne richiede una copia.
A.24	Pianificazione territoriale ed ambientale	Parziale/da integrare	Si richiedono informazioni relative al Piano di Tutela delle Acque nonché al Piano Regionale di Risanamento idrico. Si richiede una descrizione più completa del contesto idrico del sito della centrale. Si richiedono anche informazioni relative al Piano regionale di risanamento della qualità dell'aria che impongono l'adozione di misure cautelative sulle emissioni in aria prodotte dall'impianto.
B.1	Consumo di materie prime	Parziale/da integrare	Si richiede di fornire chiarimenti relativi alla presenza nella scheda B.13 di materie prime non presenti nella scheda B.1.2 ed eventualmente di ripresentare la scheda. Si richiede, inoltre, di fornire i dati relativi all'anno 2010
B.2	Consumi di risorse idriche	Parziale/da integrare	Si richiede di fornire i dati relativi all'anno 2010, distinguendo il quantitativo per utilizzo igienico sanitario dal quantitativo come acqua di processo. Inoltre, si richiede di stimare il quantitativo di acqua prelevata per uso igienico sanitario alla capacità produttiva.
B.3	Produzione di energia	Parziale/da integrare	Si richiede di fornire la produzione di energia per l'anno 2010.
B.5	Combustibili utilizzati	Parziale/da integrare	Si richiede di fornire il consumo di combustibili per l'anno 2010.
B.7	Emissioni in atmosfera di tipo convogliato	Parziale/da integrare	Si richiede di inviare di nuovo, in quanto non leggibile, il documento inviato in data 3 novembre 2010 (riferimento RES-O-1066) a seguito della riunione del GI-Gestore del 21 ottobre 2010, possibilmente aggiornandolo e presentando i dati in formato di tabella. Si richiede, inoltre, di fornire la concentrazione media annua e il 97,5° percentile delle medie orarie per NO _x e CO per ciascun gruppo di produzione relativi all'anno 2010 e riferiti al 15% di ossigeno.
B.11	Produzione di rifiuti	Parziale/da integrare	Si richiede di stimare le quantità annue di tutti i rifiuti prodotti alla capacità produttiva. Si richiede, inoltre, di fornire la produzione di rifiuti relativa all'anno 2010.