



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2010 - 0027858 del 17/11/2010

Spett.
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione per le Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 - Roma

e.p.c.

Spett.
ISPRA
Via Curtatone 3
00185 ROMA

Spett.
ISPRA
Via Brancati 48
00144 ROMA

Spett.
Regione Piemonte
Dir. Tutela e Risanamento ambientale
Programmazione Gestione Rifiuti
Via Principe Amedeo 17
10123 Torino
Alla c.a Dott.ssa Baudino

Spett.
ARPA Piemonte
Area delle attività regionali per l'indirizzo ed il coordinamento in materia ambientale-VIA/VAS
Via della Rocca 49
10123 Torino
Alla c.a Dott. Rivella

ARPA Piemonte
Dipartimento Provinciale di Vercelli
Via Bruzza 4
13100 Vercelli
Alla c.a. Dott.ssa Livraga e Dr. Dovis

**E.ON Produzione Centrale
Livorno Ferraris S.p.A.
Centrale Termoelettrica**
Office and Communication
SP 7, km 9+430
13046 Livorno Ferraris
www.eon.it

D.ssa Giulia La Rocca
T +39-01 61-19 85-2 01
F +39-01 61-19 85-2 22
giulia.larocca@eon.com



9 novembre, 2010

Ns Prot. O.10.081
E.ON Produzione Centrale di Livorno Ferraris (VC).
Comunicazione di anomalia nella generazione dei report di emissioni giornaliere CEMS

1/2

Sede legale
Via Vespucci 2
20124 Milano
Capitale Sociale
€ 10.000.000 i.v.
P.Iva / C.F. 03360260966
Soggetta a direzione e coordinamento di
E.ON Italia S.p.A.



Egregi Signori,


La presente per informarVi di un'anomalia riscontrata sul sistema di monitoraggio emissioni della Centrale in oggetto, relativamente alla generazione e pubblicazione dei report giornalieri di emissioni in atmosfera.

In particolare, come si evince dall'allegato verbale ARPA, il sistema talvolta riporta la condizione di esercizio normale anche durante le fasi di avviamento e fermata. Pertanto i valori di emissione possono erroneamente essere indicati come eccedenti i limiti di legge, pur essendo stati registrati in fase transitoria.

Al momento abbiamo contattato l'azienda che ha programmato il sistema di monitoraggio CEMS richiedendo un intervento risolutivo del problema che confidiamo abbia luogo a breve.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti,


Domenico D'Onofrio
Responsabile di Produzione

Allegati: cs

Risultato atteso: A1.01 Tipo oggetto: CONTROSO SUE
Il giorno 20 del mese di SETTEMBRE dell'anno 2010 alle ore 11.00 sottoscritti SAVERIO FABIO
e PATRUCCO ERIC
in qualità di Tecnici del Department ARPA sul VC
unitamente a /
a seguito di CONTROSO DAT. SUE TURBINE M e 12
si è/sono recati presso E-20 ENERGIE ITALIA S.p.A.
in LIVORNO FERRARIS (VC) via STRADA 201, 2 km 3+43, 3
Codice fiscale: - Partita IVA: 23360252366
che svolge attività di GENIERIA PER LA PRODUZIONE di ENERGIA
eventuale codice ATECO /

ve, dopo essersi qualificati e aver reso note le ragioni della visita, alla presenza di Domenico Donatello
nato a LIVORNO (LI) il 24/11/70 e residente a LIVORNO (LI)
in via VIA ITALIA 172 in qualità di Capo Turbina
hanno rilevato quanto segue: In merito alle pubblicazioni dei dati inquesti
regli SUE oggetto presenti sulle turbine M e 12
sono stati effettuati con la ditta, i valori di CO, CO2
promote 8-11 e 14 settembre, verificando una
uscita anomala, irregolare e ripetitiva, come
superamenti medi con sono in manutenzione
effettivamente si ripete in MESTO IMPARTE
e quindi è TRANSITO per i guasti con si applicano
rimpi di comune riferimento. Tutto è insuetato
verificando le cause. L'unico guasto segnalato in
controllando, delle ore e delle giornate separate
te - Dalla verifica delle procedure di controllo
della turbina e notizie messe in atto con
promissione SUE si è visto che nelle dette uscite
con l'istante la SFA IMPARTE - Turbina in
transito - manutenzione in corso. La problematica
è andatamente portata al servizio di manutenzione
che si è inteso risolvere il guasto in un solo (segue a pag.).

Di quanto precede si è redatto il presente verbale in n° 3 copie, chiuso alle ore 12.00 che dopo lettura: non viene firmato viene firmato
dal Sig. Domenico Donatello che spontaneamente dichiara: La ditta è incaricata
di tutti i costi e guasti da manutenzione

e che ritira non ritira copia del presente assumendosi l'onere di informare nel più breve tempo possibile il rappresentante legale e/o ogni
altro soggetto eventualmente interessato.

Presente / i al sopralluogo Domenico Donatello L. Verbalizzante [Firma]