



CITTA' DI TORINO



CENTRALE TERMOELETTRICA DI MONCALIERI

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

D.LGS 18/02/2005 N. 59

TITOLO ELABORATO

CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI

ELABORATO n° A.22	SCALA -	DATA OTTOBRE 2008	REDATTO	-
			CONTROLLATO	P.A. Donna Bianco
			APPROVATO	C. Tripodi
NOME FILE	A22.doc			
REVISIONE N°	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE E RIFERIMENTI DOCUMENTI SOSTITUTIVI		
	28/10/2008	Emissione		

PROPONENTE



CONSULENTE



ECOPLAN
 SOCIETA' DI INGEGNERIA
 & ARCHITETTURA AMBIENTALE
 10154 TORINO - Via S. Botticelli, 57
 Arch. P.A. Donna Bianco
 Ordine degli architetti di Torino n. 2801
 Ing. Mauro MONTRUCCHIO
 Ordine Ingegneri di Asti n° 371

RIF. PRATICA VV.F. N. 16308

IRIDE ENERGIA

16/06/2005

RICHIESTA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI



Rif. Pratica VV.F. n.
16308

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TORINO

Il sottoscritto TRIPODI Carmelo
cognome nome
 domiciliato in VIA FREYLIA MEZZI 1 10024 MONCALIERI
via - piazza n. civico c.a.p. comune
 TO 011-5549111 C.F. T R P C M L 5 0 C 1 2 I 6 0 0 I
provincia telefono codice fiscale della persona fisica
 nella sua qualità di DIRIGENTE PRODUZIONE TERMoeLETTRICA
qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)
 della AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA S.p.A.
ragione sociale ditta, impresa, ente, società
 con sede in VIA BERTOLA 48 10122
via - piazza n. civico c.a.p.
 TORINO TO 011-5549111
comune provincia telefono

avendo realizzato le opere e gli impianti in conformità (barrare con almeno una delle due ipotesi seguenti):

<input checked="" type="checkbox"/> ai progetti approvati dal Comando VV.F.	in data	<u>10/06/02</u>	prot. n.	<u>4137/PV</u>
	in data	<u>22/02/05</u>	prot. n.	<u>928/PV</u>
	in data		prot. n.	
	in data		prot. n.	
<input type="checkbox"/> alle prescrizioni impartite con nota/e del Comando VV.F.	in data		prot. n.	
	in data		prot. n.	
	in data		prot. n.	

CHIEDE

a codesto Comando Provinciale, ai sensi della legge 26/7/1965 n. 966, del DPR 29/7/1982 n. 577 e del DPR 12/1/1998 n. 37 di voler disporre il sopralluogo per il

RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

per l'attività CENTRALE TERMoeLETTRICA (1ª fase ripotenziamento - realizzazione 3° gruppo termoelettrico a ciclo combinato)
tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.)
 sita in VIA FREYLIA MEZZI 1 10024
via - piazza n. civico c.a.p.
 MONCALIERI TO 011-5549111
comune provincia telefono
 individuata al n. 63 del decreto del Ministro dell'Interno 16/2/1982 e comprendente anche le attività di cui ai numeri 2-6-17-43-91-95 del decreto medesimo.

RICHIESTA DI RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI da presentare in duplice copia di cui una in bollo

Spazio riservato al Comando Provinciale

COMANDO PROV. VV.F.
PERVENUTO
Ufficio Prevenzione

17 GIU 2005

T O R I N O

SI PRECISA CHE LA PRESENTE ESCLUDE OGNI CONTROLLO DI COMPLETEZZA E REGOLARITA' DELL'ATTO ED EVENTUALI ALLEGATI, CHE SARANNO SUCCESSIVAMENTE ESAMINATI.

Allega i seguenti documenti:

Copia della lettera di approvazione del Comando relativa ai progetti citati

DISTINTA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA
(In caso di ampliamenti o modifiche le documentazioni da produrre vanno riferite alle parti ampliate o modificate)

La documentazione tecnica è atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente ed ai progetti approvati dai VV.F. è riferita a: strutture, finiture, impianti, attrezzature e componenti d'impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendi, secondo quanto di seguito specificato.

1. ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA)

CERTIFICAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO DELL'ELEMENTO (utilizzare mod. CERT. REI)

1.a) n° 1 (n° dei documenti allegati – ogni documento può riferirsi a più elementi)

(I rapporti di prova e le relazioni di calcolo relativi agli elementi di cui ai suddetti punti, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso e tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli)

DICHIARAZIONI DI CORRISPONDENZA DELL'ELEMENTO IN OPERA, COMPRESO L'EVENTUALE RIVESTIMENTO PROTETTIVO, CON QUELLO CERTIFICATO (utilizzare mod. DICH. CORRISP.)

1.b) n° (n° dei documenti allegati – ogni documento può riferirsi a più elementi)

per rivestimenti protettivi il titolare dovrà trattenere presso di sé la dichiarazione di corretta installazione redatta mod., DICH. RIV. PROT.

2. MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO E PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO

DICHIARAZIONI DI CORRETTA POSA IN OPERA (utilizzare mod. DICH. POSA IN OPERA). a firma dell'installatore con allegate dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e copie dell'omologazione del prototipo.

n° 10 (n° dei documenti allegati – ogni documento può riferirsi a più materiali/porte/elementi)

(I rapporti di prova relativi ai prodotti di cui al presente punto, per i quali non sia prevista l'omologazione del prototipo, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso e tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli)

3. IMPIANTI
IMPIANTI RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ previste dall'art. 9 della legge n° 46/90 e DPR 380/2001 e redatte secondo la modulistica appositamente predisposta con D.M.20.2.92 – indicare il numero di dichiarazioni in corrispondenza dell'impianto e della colonna DC. Le dichiarazioni di conformità devono specificare anche il rispetto degli obblighi per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature/prodotti/materiali.

Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione della legge 46/90 la dichiarazione di conformità può essere sostituita da dichiarazione di corretta installazione e funzionamento da compilarsi sul modello mod. DICH. IMP. da parte dell'installatore, corredata di progetto a firma di professionista, riferito alle eventuali norme di prodotto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti, o da prescrizioni del Comando Provinciale VV.F. – indicare il numero di dichiarazioni in corrispondenza dell'impianto e della colonna DI.

In assenza di progetto si possono produrre certificazioni, redatte sul modello mod. CERT. IMP. a firma di professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 corredata di documentazione tecnica illustrativa, espressamente specificante il rispetto dei requisiti tecnici e prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando Provinciale VV.F.– indicare il numero di dichiarazioni in corrispondenza dell'impianto e della colonna CI.

Relativi ai seguenti impianti:

- | | DC | DI | CI | |
|----------------------------------|----------------|-------------|-------------|--|
| <input type="checkbox"/> 3.I) | n° <u>1</u> | <u>7</u> | <u> </u> | di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione DELL'ENERGIA ELETTRICA; |
| <input type="checkbox"/> 3.II) | n° <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | di protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE (quando è previsto l'impianto); |
| <input type="checkbox"/> 3.III) | n° <u> </u> | <u>2</u> | <u> </u> | di trasporto e utilizzazione di GAS allo stato liquido e aeriforme; |
| <input type="checkbox"/> 3.IV) | n° <u> </u> | <u>2</u> | <u> </u> | di utilizzazione, trasporto e distribuzione di FLUIDI INFIAMMABILI, COMBUSTIBILI O COMBURENTI. |
| <input type="checkbox"/> 3.V) | n° <u> </u> | <u>2</u> | <u> </u> | di RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE; (relativamente al generatore di calore) |
| <input type="checkbox"/> 3.VI) | n° <u> </u> | <u>7</u> | <u> </u> | per l'ESTINZIONE degli incendi; |
| <input type="checkbox"/> 3.VII) | n° <u> </u> | <u>1</u> | <u> </u> | per l'EVACUAZIONE del fumo e del calore; |
| <input type="checkbox"/> 3.VIII) | n° <u> </u> | <u>3</u> | <u> </u> | per la RIVELAZIONE di fumo, gas e incendio; |
| <input type="checkbox"/> 3.IX) | n° <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | per la COMUNICAZIONE E L'ALLARME |

PROTEZIONE
ANTINCENDIO

4. COMPONENTI E ATTREZZATURE DI IMPIANTO CON SPECIFICA FUNZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (non compresi negli impianti previsti al punto 3)

4.a) N. dichiarazioni di corretta installazione (utilizzare mod. DICH. IMP.), da parte dell'installatore, alle quali è allegata la documentazione attestante la conformità del prodotto al prototipo approvato, certificato od omologato dal M.I. e la documentazione attestante la conformità del prodotto alla norma tecnica di riferimento.

4.b) Altro _____

Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione, per eventuali controlli, presso l'attività.

N.B.: La distinta deve essere compilata in ogni sua parte, con riferimento alle disposizioni di cui al citato D.M. 4.5.98, mediante l'apposizione in ogni riquadro predisposto (escludendo esplicitamente quelli per i quali non vi è documentazione), del numero delle documentazioni tecniche allegate.

N.B.: la compilazione della distinta di versamento e' obbligatoria

Ricevuta di versamento n. del effettuato sul c/c postale n. intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di ai sensi della legge 26 luglio 1965, n.966, per un totale di così distinte:

attività n.	tipologia ⁽¹⁾	n. ore	€
<input type="text" value="63"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="450.00"/>
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="impianto"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="€ 360.00"/>
<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="reti trasporto"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="€ 450.00"/>
<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="capacità > 25 m³"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="€ 270.00"/>
<input type="text" value="43"/>	<input type="text" value="quantitativo < 500 quintali"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="€ 180.00"/>
<input type="text" value="91"/>	<input type="text" value="impianti di potenzialità < 350 kW"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="€ 270.00"/>
<input type="text" value="95"/>	<input type="text" value="corsa < 32 metri"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="€ 135.00"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="€"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="€"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="€"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="€"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="€"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="€"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="€"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="€"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="€"/>
totale n. ore			<input type="text" value="€ 2115.00"/>

⁽¹⁾ specificare la dizione riportata nell'allegato VI al D.M. 4 maggio 1998 al fine di definire il numero di ore ed il relativo importo (quantitativo, capacità, capienza, superficie, potenzialità, etc.)

Altro: _____

Il sottoscritto

DICHIARA

sotto la propria responsabilità civile e penale di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare con la messa in esercizio dell'attività gli obblighi di cui all'art. 5 del D.P.R. 12.1.1998 n. 37, nonché i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima, ovvero le attività che si svolgono al suo interno e che sono state messe in atto le misure proprie della regola dell'arte.

Si impegna altresì ad osservare le eventuali prescrizioni impartite dal Comando VV.F.

Il sottoscritto inoltre

DICHIARA

che la documentazione tecnica comprende **tutti** gli elementi, materiali ed impianti, previsti nei progetti approvati dal Comando VV.F. i cui dati sono riportati nel frontespizio e che copia integrale della documentazione è tenuta a disposizione presso l'attività,

Allega l'elenco da riportarsi nel Certificato di Prevenzione Incendi relativo a:


- impianti ed apparecchiature che presentano pericolo di incendio, tipo e quantitativi delle sostanze pericolose ai fini dell'incendio (ad es.: generatori di calore, ecc.)
- sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio (ad. es.: attacchi motopompa, idranti UNI 45, 70 ecc., estintori)

Ulteriore eventuale indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:


cognome	nome			
via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia

16 GIU. 2005

Data



Firma

<p><i>Spazio riservato al delegante</i></p> <p>Il sottoscritto per le procedure di cui alla presente istanza delega il/la sig. _____</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">ing.</td> <td style="width: 40%;">DEGIORGIS</td> <td style="width: 50%;">Giancarlo</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">titolo profess.</td> <td style="font-size: small;">cognome</td> <td style="font-size: small;">nome</td> </tr> </table> <p>domiciliato in strada Carignano</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.5%;">36/1</td> <td style="width: 16.5%;">10024</td> <td style="width: 67%;">MONCALIERI</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">n. civico</td> <td style="font-size: small;">c.a.p.</td> <td style="font-size: small;">comune</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">TO</td> <td style="width: 67%;">347-6967173</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">provincia</td> <td style="font-size: small;">telefono</td> </tr> </table> <p>16 GIU. 2005</p> 	ing.	DEGIORGIS	Giancarlo	titolo profess.	cognome	nome	36/1	10024	MONCALIERI	n. civico	c.a.p.	comune	TO	347-6967173	provincia	telefono	<p><i>Spazio riservato al Comando Provinciale (da compilare solo in assenza di fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente)</i></p> <p>Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998, io sottoscritto _____ addetto incaricato con qualifica di _____ in data ____/____/____ a mezzo documento _____ n. _____ rilasciato in data ____/____/____ a _____ ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. _____ che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.</p> <p>Data ____/____/____ Firma _____</p>
ing.	DEGIORGIS	Giancarlo															
titolo profess.	cognome	nome															
36/1	10024	MONCALIERI															
n. civico	c.a.p.	comune															
TO	347-6967173																
provincia	telefono																

N.B.: In caso di delega, ove la firma non sia apposta in presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione del modello, la persona delegata deve allegare all'istanza una fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (DPR 445 del 28 dicembre 2000). In caso di inoltrare dell'istanza a mezzo posta, deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' RELATIVA AL 3° GT
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TORINO
28/06/2005
PRATICA LEGATA ALLA RICHIESTA DI CPI DEL 17/06/2005

Rif. Pratica VV.F. n. 1-6308
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO TORINO

prot. AEM n. 10857/PT
 del 20/06/2005



Pratica n. 1-6308
 Ai sensi dell'art. 3 comma 5 del DPR n° 37/98 si attesta che in data odierna è stata prodotta la presente dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato e di impegno al rispetto degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività specificata all'art. 3 comma 5 del DPR n° 37/98. La presente costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.
 Torino, il 20 GIU. 2005

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TORINO

TORINO

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'



Il sottoscritto TRIPODI Carmelo

domiciliato in via Freyilia Mezzi 1 10024 MONCALIERI

TO 011-5549111 C.F. T R P C M L 5 0 C 1 2 I 6 0 0 I

titolare dell'attività Centrale termoelettrica

sita in via Freyilia Mezzi 1 10024

MONCALIERI TO 011-5549111 soggetta al controllo

dei Vigili del Fuoco ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 16/2/1982, nella sua qualità di

DIRIGENTE PRODUZIONE TERMoeLETTRICA

della AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA S.p.A.

con sede in via Bertola 48 10122

TORINO TO 011-5549111

PREMESSO CHE

a) in data 17 GIU. 2005 è stato richiesto a codesto Comando Provinciale l'accertamento - sopralluogo per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, secondo le vigenti procedure inoltrando mod. PIN 3 sottoscritto dal titolare, per l'attività di cui sopra individuata al n. 63 del decreto del Ministro dell'Interno 16/2/1982 e comprendente anche le attività di cui ai numeri 2-6-17-43-91-95 del decreto medesimo.

b) alla citata istanza sono allegate le dichiarazioni e certificazioni di conformità dei lavori eseguiti ai progetti approvati da codesto Comando

in data	<u>10/06/02</u>	prot. n.	<u>4137/PV</u>
in data	<u>22/02/05</u>	prot. n.	<u>928/PV</u>
in data		prot. n.	
in data		prot. n.	

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.26 della Legge 04/01/68 n.15 in caso di dichiarazione mendace, nonché delle conseguenze stabilite dall'art.11 comma 3 del DPR 20/10/98 n. 403 (decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera),

DICHIARA

ai sensi dell'art. 3, comma 5, del DPR 12/1/98 n. 37, al fine di dare inizio all'esercizio dell'attività medesima in attesa dell'accertamento - sopralluogo da parte di codesto Comando, che l'attività di cui in premessa, è stata realizzata nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio; tale conformità è comprovata dalle dichiarazioni e certificazioni allegate alla domanda di sopralluogo secondo quanto previsto dall'allegato II al D.M. 4/5/1998. Il sottoscritto dichiara altresì, di essere a conoscenza degli obblighi di cui all'art. 5 del DPR 12/1/1998 n° 37 (*) ed all'art. 4 del D.M. 10/3/1998 (**), alla cui osservanza darà corso con la messa in esercizio dell'attività.

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' da presentare in duplice copia di cui una in bollo

Ulteriore eventuale indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

cognome		nome		
via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia

20 GIU. 2005

Data

AEM Torino S.p.A.
DIRIGENTE
PRODUZIONE TERMOELETTTRICA
 (dott. Ing. Carmelo Tripodi)

[Firma]
 Firma

Spazio riservato al Comando Provinciale (da compilare solo in assenza di fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente)

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998, io sottoscritto _____
 addetto incaricato con qualifica di _____
 in data ___/___/___ a mezzo documento _____
 n. _____ rilasciato in data ___/___/___
 a _____
 ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. _____
 che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.
 Data ___/___/___ Firma _____

N.B.: La firma deve essere apposta di fronte al pubblico ufficiale addetto alla ricezione della dichiarazione (art. 3 - comma 1 - D.P.R. 20/10/1998, n.403).
 In alternativa, la dichiarazione può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (DPR 445 del 28 dicembre 2000).

(*)

1. mantenere in stato d'efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate ed effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel Certificato di Prevenzione Incendi o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presente dichiarazione.
2. Assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
3. Predisporre ed aggiornare l'apposito registro relativo ai controlli di cui alla voce n.1.
4. Obbligo di avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3, in caso di modifica delle strutture e degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportino un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

(**)

"Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore."

CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PRATICA N. 16308

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TORINO

05/05/2006

APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE REPOWERING 2° GT



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

TORINO

DIVISIONE PREVENZIONE INCENDI

05 MAG 2006

Torino, li

PI

Da citare nella risposta
Prot. N° 5471 /PV
Pratica N. 16308

CITTA' DI MONCALIERI
N. 25906
Arr. II 16 MAG. 2006
Partito il
Cat. Class. Peso

AI SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE -
 AREA RISORSE E SVILUPPO
 COMUNE DI MONCALIERI -
 Dott. FRANCO Riccardo
10024 - MONCALIERI

e, p.c. AI

Sig. SINDACO di
10024 - MONCALIERI

OGGETTO: AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA SPA - Centrali termoelettriche sita/o in MONCALIERI (TO) STR FREYLIA MEZZI, 1 (Att. 63-2-6-17-91-95-4B- del D.M. 16.02.1982) - Comunicazione di approvazione ex art. 2 D.P.R. 37/98.

Con riferimento all'istanza del 13-APR-2006 inerente l'oggetto, si esprime parere di conformità, per quanto di competenza, al progetto allegato all'istanza stessa, a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorchè non espressamente richiamati negli elaborati.

Nel restituire copia degli elaborati timbrati da questo Ufficio, si fa presente che, a lavori ultimati, dovrà essere richiesto, con istanza in carta legale, il sopralluogo da parte di questo Comando per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, necessario ai fini dell'esercizio dell'attività, ai sensi della legge 26.07.65 n. 966.

L'istanza dovrà essere prodotta, richiamando gli estremi dell'approvazione preventiva, con le modalità previste dall'art. 3 e corredata di dichiarazione di osservanza degli obblighi di cui all'art. 5 del D.P.R. 37/98, nonché della documentazione prescritta dal D.M. 04.05.98 - allegato II, conformemente alle indicazioni esplicative contenute nella modulistica disponibile presso questo Comando.

Si avverte, inoltre, che le procedure di prevenzione incendi di cui al richiamato D.P.R. 37/1998 devono essere applicate pure alle installazioni provvisorie di cantiere, qualora ricomprese nell'elenco allegato al D.M. 16.02.82, e che devono essere tenuti presenti gli obblighi a carico dei responsabili, anche nel caso di attività non soggetta a controllo, dell'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e dell'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.M. 10.03.98.

Con riserva di dettare ulteriori prescrizioni in sede di sopralluogo si precisa intanto che il presente parere è subordinato all'osservanza delle condizioni di cui appresso.

I seguenti impianti devono essere protetti da sistemi di rivelazione di incendio e da idonei sistemi di spegnimento automatico:

1. alternatori, turbina a vapore, locale quadri, trasformatori, sala controllo.
2. la sala controllo deve essere protetta dalla eventuale proiezione di parti in caso di scoppio secondo la valutazione dei rischi nonché da eventuali irraggiamenti. Per quest' ultimo aspetto gli elementi strutturali e delimitanti la sala controllo dovranno essere REI 120'.
3. dovranno essere posti nell' intera area secondo un criterio di rapido avvertimento pulsanti manuali di allarme.



Il Comandante Provinciale
dr. ing. Cosimo PULITO