

B.2.1 Consumo di risorse idriche (serie storica)				Anno di riferimento: 2005							
n.	Approvvigionamento	Fasi di utilizzo (1)	Utilizzo	Volume totale annuo, m ³	Consumo giornaliero, m ³	Portata oraria di punta, m ³ /h	Presenza contatori	Mesi di punta	Giorni di punta	Ore di punta	
1	Acquedotto ad uso potabile		<input checked="" type="checkbox"/> igienico sanitario	14.168 (2)	38,82		si				
			<input type="checkbox"/> industriale	<input type="checkbox"/> processo							
			<input type="checkbox"/> altro (esplicitare).....	<input type="checkbox"/> raffreddamento							
2	Pozzi (n.3 pozzi da falda superficiale)		<input type="checkbox"/> igienico sanitario								
			<input checked="" type="checkbox"/> industriale	<input checked="" type="checkbox"/> processo	-						
			<input type="checkbox"/> altro (esplicitare).....	<input type="checkbox"/> raffreddamento							
3	Acqua da corso d'acqua artificiale (canale di derivazione La Loggia Moncalieri) (3)		<input type="checkbox"/> igienico sanitario								
			<input checked="" type="checkbox"/> industriale	<input checked="" type="checkbox"/> processo	1.080.000	2.959	180	no			
			<input type="checkbox"/> altro (esplicitare).....	<input checked="" type="checkbox"/> raffreddamento	163.891.000	449.016	43.700	no			

(1) I dati storici si riferiscono all'assetto impiantistico dell'anno di riferimento e non alle attuali fasi individuate nell'istanza.

(2) Il volume totale annuo è comprensivo dei consumi di acqua potabile sia della Centrale Termoelettrica di Moncalieri, sia delle vicine case del personale del Gruppo Iride.

(3) Il volume di acqua prelevata da corso d'acqua superficiale viene interamente restituito al corso stesso.

B.2.1 Consumo di risorse idriche (parte storica)				Anno di riferimento: 2006							
n.	Approvvigionamento	Fasi di utilizzo (1)	Utilizzo	Volume totale annuo, m ³	Consumo giornaliero, m ³	Portata oraria di punta, m ³ /h	Presenza contatori	Mesi di punta	Giorni di punta	Ore di punta	
1	Acquedotto ad uso potabile		<input checked="" type="checkbox"/> igienico sanitario	8.861 (2)	24,28		si				
			<input type="checkbox"/> industriale	<input type="checkbox"/> processo							
			<input type="checkbox"/> altro (esplicitare).....								
2	Pozzi (n.3 pozzi da falda superficiale)		<input type="checkbox"/> igienico sanitario								
			<input checked="" type="checkbox"/> industriale	<input checked="" type="checkbox"/> processo	932.820	2556	si				
			<input type="checkbox"/> altro (esplicitare).....	<input type="checkbox"/> raffreddamento							
3	Acqua da corso d'acqua artificiale (canale di derivazione La Loggia Moncalieri) (3)		<input type="checkbox"/> igienico sanitario								
			<input checked="" type="checkbox"/> industriale	<input checked="" type="checkbox"/> processo	1.017.000	2.786	180	no			
			<input type="checkbox"/> altro (esplicitare).....	<input checked="" type="checkbox"/> raffreddamento	299.798.000	821.364	43.700	no			

(1) I dati storici si riferiscono all'assetto impiantistico dell'anno di riferimento e non alle attuali fasi individuate nell'istanza.

(2) Il volume totale annuo è comprensivo dei consumi di acqua potabile sia della Centrale Termoelettrica di Moncalieri, sia delle vicine case del personale del Gruppo Iride.

(3) Il volume di acqua prelevata da corso d'acqua superficiale viene interamente restituito al corso stesso.

B.2.1 Consumo di risorse idriche (parte storica)				Anno di riferimento: 2007							
n.	Approvvigionamento	Fasi di utilizzo (1)	Utilizzo	Volume totale annuo, m ³	Consumo giornaliero, m ³	Portata oraria di punta, m ³ /h	Presenza contatori	Mesi di punta	Giorni di punta	Ore di punta	
1	Acquedotto ad uso potabile		<input checked="" type="checkbox"/> igienico sanitario	11.331 (2)	31,04		si				
			<input type="checkbox"/> industriale	<input type="checkbox"/> processo							
				<input type="checkbox"/> raffreddamento							
		<input type="checkbox"/> altro (esplicitare).....									
2	Pozzi (n.3 pozzi da falda superficiale)		<input type="checkbox"/> igienico sanitario								
			<input checked="" type="checkbox"/> industriale	<input checked="" type="checkbox"/> processo	866.820	2375		si			
				<input type="checkbox"/> raffreddamento							
		<input type="checkbox"/> altro (esplicitare).....									
3	Acqua da corso d'acqua artificiale (canale di derivazione La Loggia Moncalieri) (3)		<input type="checkbox"/> igienico sanitario								
			<input checked="" type="checkbox"/> industriale	<input checked="" type="checkbox"/> processo	874.000	2.395	180	si			
				<input checked="" type="checkbox"/> raffreddamento	250.561.000	689.468	43.700	no			
		<input type="checkbox"/> altro (esplicitare).....									

(1) I dati storici si riferiscono all'assetto impiantistico dell'anno di riferimento e non alle attuali fasi individuate nell'istanza.

(2) Il volume totale annuo è comprensivo dei consumi di acqua potabile sia della Centrale Termoelettrica di Moncalieri, sia delle vicine case del personale del Gruppo Iride.

(3) Il volume di acqua prelevata da corso d'acqua superficiale viene interamente restituito al corso stesso.

B.2.1 Consumo di risorse idriche (parte storica)				Anno di riferimento: 2008							
n.	Approvvigionamento	Fasi di utilizzo (1)	Utilizzo	Volume totale annuo, m ³	Consumo giornaliero, m ³	Portata oraria di punta, m ³ /h	Presenza contatori	Mesi di punta	Giorni di punta	Ore di punta	
1	Acquedotto ad uso potabile		<input checked="" type="checkbox"/> igienico sanitario	12.643 (2)	34.64		si				
			<input type="checkbox"/> industriale	<input type="checkbox"/> processo							
			<input type="checkbox"/> altro (esplicitare).....								
2	Pozzi (n.3 pozzi da falda superficiale)		<input type="checkbox"/> igienico sanitario								
			<input checked="" type="checkbox"/> industriale	<input checked="" type="checkbox"/> processo	546.800	1498	si				
			<input type="checkbox"/> altro (esplicitare).....	<input type="checkbox"/> raffreddamento							
3	Acqua da corso d'acqua artificiale (canale di derivazione La Loggia Moncalieri) (3)		<input type="checkbox"/> igienico sanitario								
			<input checked="" type="checkbox"/> industriale	<input checked="" type="checkbox"/> processo	745.000	2.041	180	si			
			<input type="checkbox"/> altro (esplicitare).....	<input checked="" type="checkbox"/> raffreddamento	212.902.000	583.293	43.700	no			

(1) I dati storici si riferiscono all'assetto impiantistico dell'anno di riferimento e non alle attuali fasi individuate nell'istanza.

(2) Il volume totale annuo è comprensivo dei consumi di acqua potabile sia della Centrale Termoelettrica di Moncalieri, sia delle vicine case del personale del Gruppo Iride.

(3) Il volume di acqua prelevata da corso d'acqua superficiale viene interamente restituito al corso stesso.