

Allegato A19

Autorizzazione allo Scarico delle Acque

Provincia di Caserta

Prot. Uscita del 04/10/2007

nr. 0227398

Classifica: III.3



PROVINCIA DI CASERTA

Settore Tutela del Territorio e Protezione Civile
Ufficio Acque Reflue



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che il Sig. Heinrich Josef Portmann, nato a Marbach (Ch) il 07/07/1946, - in qualità di Legale Rappresentante dello stabilimento industriale denominato **Calenia Energia S.p.A.** - esercente attività di <produzione di energia elettrica> con sede legale ed operativa nel comune di Sparanise - S.S. Appia - Area Industriale ex Pozzi - P.IVA 04192341214, ha inoltrato istanza, tendente ad ottenere il rinnovo dell' autorizzazione allo scarico delle acque reflue di processo per una quantità annua di circa 99.000 mc, di quelle civili, stimate in circa 9.000 mc e quelle provenienti dal dilavamento dei piazzali, che, dalle reti fognarie interne dell'opificio, si immettono, dopo specifici trattamenti, attraverso tre allacciamenti nel Canale di Bonifica "Rio Lanzi",

Letto l'Art. 124 comma 8 del D.Lgs 152/06, con il quale si stabilisce la validità dell'autorizzazione e le modalità di richiesta del rinnovo;

Visto l'attestato di versamento effettuato per la tassa Provinciale,

Visto il verbale di sopralluogo effettuato da personale di questo Settore in data 12/09/2007 assunto al prot. interno al n. 930,

dispone

per quanto in premessa, il rinnovo dell'autorizzazione per la durata di **Anni Quattro** alla **Calenia Energia S.p.A.**, nella persona del Legale rappresentante, allo scarico delle acque reflue di processo per un quantitativo annuo di circa 99.000 mc, di quelle civili stimate in circa 9.000 mc e di quelle provenienti dal dilavamento dei piazzali, che dalle reti fognarie interne dell'opificio si immettono, dopo specifici trattamenti, attraverso tre allacciamenti, nel Canale di Bonifica "Rio Lanzi", alle seguenti condizioni ed obblighi:

- 1) comunicazione di attivazione scarico acque civili,
- 2) gli scarichi dovranno costantemente rispettare le prescrizioni e le modalità stabiliti dal D.Lgs. 152/06 e mantenersi entro i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del medesimo Decreto;
- 3) il titolare degli scarichi ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sugli stessi procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con cadenza mensile, considerando che il parametro delle escherechia Coli, espresso come UFC/100 ml, non deve essere superiore a 5.000;
- 4) divieto categorico di utilizzo di by-pass dell'impianto di trattamento depurativo ed installazione nella vasca di accumulo contenente i reflui da trattare, di almeno una pompa di sollevamento di riserva, da utilizzare in caso di guasto;
- 5) divieto categorico di conseguire il rispetto dei limiti di accettabilità mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 6) comunicazione tempestiva di eventuali guasti o difetti dell'impianto di trattamento e/o delle condotte fino al punto di recapito finale nel corpo ricettore;
- 7) comunicazione di ogni variante qualitativa o quantitativa dello scarico, le eventuali modifiche dell'impianto, del sistema di rete di scarico o dei pozzetti fiscali, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- 8) comunicazione e richiesta di voltura per eventuali variazioni della titolarità dello scarico;
- 9) tenere sempre agibili ed accessibili alle autorità preposte i punti stabiliti per il controllo;
- 10) smaltimento dei fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, D.Lgs 152/06 ed invio a questo Ufficio, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia della documentazione comprovante il corretto smaltimento degli stessi.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni ed obblighi, si applicheranno le norme sanzionatorie

e, se il caso costituisce reato, si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative come disposto dal D.Lgs. 152/06;

La presente Autorizzazione:

- ha validità di **ANNI QUATTRO** a partire dalla data di rilascio. E' fatto obbligo al titolare chiederne il rinnovo un anno prima della scadenza;
- è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quanto altro necessario previsto dalla Legge per il caso di specie;
- sarà inviata al Comune di Sparanise, al Servizio Territoriale ARPAC, al Distretto Sanitario n. 39/41 di Capua, al Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri - Ce, ed al Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno,
- potrà essere revocata in qualsiasi momento, per accertata incompatibilità con la normativa vigente in materia, senza alcun onere a carico di questo Ente.

La Provincia resta indenne da qualsiasi danno a persone o cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azioni che possano essere promosse da terzi per effetto della presente autorizzazione. Per quanto non espressamente previsto, si applicheranno le vigenti disposizioni in materia.


Il Dirigente del Settore
Alfonso Pirone