



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione IV - Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2011 - 0006429 del 15/03/2011

Roma,

Indirizzi in allegato.

Pratica N. DVA-4RI-00 [2011.0059].....

Ref. Mittente:

TRASMESSO VIA FAX

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 6, comma 2)

**OGGETTO: Riesame di alcuni aspetti ambientali dell'autorizzazione unica
55/12/2004 del 15/12/2004 rilasciata dal Ministero dello
sviluppo economico relativamente alla centrale TERMICA
CELANO S.p.A. sita nel Comune di Celano (AQ) - Riunione della
Conferenza di Servizi del 3 marzo 2011 - Trasmissione verbale**

Si trasmette, in allegato, il verbale della riunione del 3 marzo 2011 della Conferenza di Servizi convocata ai fini del rilascio della autorizzazione integrata ambientale all'impianto di cui all'oggetto.

IL DIRIGENTE
(Dott. Giuseppe Lo Presti)

All.:c.s.

Elenco indirizzi

Al Presidente della Regione Abruzzo
Palazzo I. Silone
Via Leonardo da Vinci 6
67100 L'Aquila (AQ)
Fax n. 0862-363522
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
presidenza@regione.abruzzo.it

Al Presidente della Provincia dell'Aquila
Monte Cagno n. 3
67100 L'Aquila (AQ)
Fax n. 0862 299282.
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
presidenza@provincia.laquila.it

Al Sindaco del Comune di Celano
Piazza IV Novembre
67043 Celano (AQ)
Fax n. 0863 792335
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
agli indirizzi:
angelo.dovidio@comune.celano.it;
luciana.santilli@tiscali.it
sindaco@comune.celano.aq.it
filippo.piccone@comune.celano.aq.it

Al Ministero dell'Interno
Ufficio di Gabinetto
Piazzale del Viminale
00184 Roma
Fax n. 064741717
Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso
pubblico e della difesa civile
Fax n. 06 7187766-06 716362515
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
agli indirizzi:
prev.rischiindustriali@vigilfuoco.it
dc.prevenzionest@vigilfuoco.it

Al Ministero della Salute
Ufficio di Gabinetto - Settore Salute
Via Veneto 56
00187 Roma
Direzione Generale Prevenzione e salute
Fax.: 06 59943278 - 3554
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
agli indirizzi:
segr.PREV@sanita.it
l.lasala@sanita.it
m.dionisio@sanita.it
giovanni.marsili@iss.it
gaetano.settimo@iss.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2

00187 Roma
Direzione Generale Energia Nucleare, le Energie
Rinnovabili e l'Efficienza Energetica
Fax n. 06 47053980
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
segreteria.dgenre@sviluppoeconomico.gov.it

Al Presidente della Commissione Istruttoria IPPC
c/o ISPRA
Via Curtatone, 3
00185 Roma
Fax n. 06 50074281
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
agli indirizzi:
ticali.dario@apat.it
roberta.nigro@isprambiente.it

All'ISPRA Commissario Straordinario
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
Fax n. 06 50072389
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
massimo.bozzo@apat.it

Alla Direzione Generale per la Tutela del
Territorio e delle Risorse Idriche
Fax n. 06 57225193
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
minamb.tai@mclink.it

e p.c. Termica Celano S.p.A.
Via degli Agresti, 6
40123 Bologna
Fax n. 0863-7216324
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
agli indirizzi:
antonio.sorgi@termicacelano.it
bsagripanti@seci-energia.com

Esclusivamente inviato via posta elettronica agli
indirizzi:

stefano.pelini@sviluppoeconomico.gov.it
dimarco@apat.it
settimio1979@interfree.it
brunopanico@hotmail.it
m-dg@hotmail.it
federico.dauleri@comune.celano.aq.it
iris.flacco@regione.abruzzo.it
andrea.veschi@regione.abruzzo.it
paola.digiacomio@regione.abruzzo.it
gpbarbieri@seci-energia.com



IL PRESENTE VERBALE
UNITAMENTE AGGIUNTI
E' FORMATO
DA N. 15 PAGINE -

IL DIRIGENTE
(Dr. Giuseppe Lo Presti)



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

OGGETTO: Riesame di alcuni aspetti ambientali della autorizzazione unica n. 55/12/2004 del 15/12/2004 rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico relativamente alla centrale Termica Celano S.p.A. sita nel Comune di Celano (AQ)

**RESOCONTO VERBALE
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI del 3 marzo 2011**

Il giorno 3 marzo 2011, alle ore 15.00, presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in Roma, si è riunita la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. DVA/2011/0004077 del 21 febbraio 2011, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., e dell'art. 5, comma 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e s.m.i., ai fini del riesame dell'autorizzazione unica n. 55/12/2004 del 15/12/2004 rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, limitatamente a determinati aspetti inerenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per la centrale in oggetto.

Alla riunione partecipano i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (nel seguito Ministero dell'ambiente), i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, Amministrazione espressamente indicata dall'art. 5 comma 10 del D.Lgs. n. 59/2005, i rappresentanti della Regione Abruzzo e del Comune di Celano, Amministrazioni competenti in materia ambientale a norma della medesima disposizione, ed i rappresentanti dell'ISPRA ai sensi dell'art. 5 comma 11 del D.Lgs. n. 59/2005. Interviene inoltre il rappresentante della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC (nel seguito Commissione IPPC) a supporto del Ministero dell'ambiente. Risultano assenti i rappresentanti del Ministero dell'interno, della salute e della Provincia dell'Aquila. (All. 1)

Il Presidente apre la riunione richiamando la nota 50823 del 2 dicembre 2008 (acquisita con prot. n. DSA-2008-36063 del 5 dicembre 2008) con cui il Ministero dello sviluppo economico, autorità competente, ha disposto, all'esito della verifica condotta ai sensi degli articoli 9, comma 4 e 17, comma 4 del D. Lgs. n. 59/05, il riesame dell'autorizzazione unica n. 55/12/2004 del 15/12/2004 rilasciata alla centrale oggetto della odierna seduta, specificando che tale riesame avrebbe dovuto riguardare esclusivamente alcuni aspetti dell'autorizzazione unica, ed in particolare:

- approvazione, integrazione ed aggiornamento del piano di monitoraggio e controllo;

- introduzione dei valori limite di emissione per le sostanze inquinanti pertinenti non precedentemente considerate, ma di cui è obbligatorio tener conto (ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 e dell'allegato III della direttiva IPPC recepito dall'articolo 7, comma 3 e dall'allegato III del D.Lgs. 59/05 e s.m.i.) tra cui SO₂, polveri e COV. (All. 2)

Il Presidente richiama poi l'istruttoria condotta dalla Commissione IPPC sulla base della documentazione presentata dalla Società Termica Celano S.p.A. in data 30 aprile 2009 (DSA-2009-011910 del 18/05/2009) e successive integrazioni, nonché il parere istruttorio conclusivo espresso dalla Commissione IPPC e relativo piano di monitoraggio e controllo trasmessi con nota, prot. n. CIPPC-2011-0118 del 21 gennaio 2011 (acquisita con prot. n. DVA-2011-03860 del 17 febbraio 2011).

Il Presidente fa presente che la società richiedente ha presentato in data odierna le proprie osservazioni in merito al parere istruttorio ed al piano di monitoraggio e controllo, depositando agli atti la nota del 3 marzo 2011, richiedendo altresì di poter essere audita al riguardo.

Il Presidente sottopone pertanto alla Conferenza, che approva, il seguente O.d.G.:


1. audizione del gestore;
2. discussione in merito al parere istruttorio reso dalla Commissione IPPC con nota CIPPC-2011-0118 del 21 gennaio 2011, comprensivo del piano di monitoraggio e controllo, e determinazioni in ordine al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Vengono quindi invitati ad intervenire i rappresentanti della Società che illustrano puntualmente i contenuti della nota del 3 marzo 2011 nella quale sono riportate le osservazioni in merito al parere istruttorio conclusivo ed al relativo piano di monitoraggio e controllo (All. 3).


Il rappresentante della Commissione IPPC, in merito a quanto rappresentato dal gestore con nota del 3 marzo 2011, specifica che è ritenuta accoglibile l'osservazione relativa al parere istruttorio conclusivo riportata al n. 1, nonché l'osservazione relativa al piano di monitoraggio e controllo di cui al n. 2, nella misura in cui si consentirà al gestore di proporre metodi alternativi da concordare con l'autorità di controllo per ottemperare alle prescrizioni, presentando apposita relazione tecnica.

Conclusa l'audizione dei rappresentanti del gestore, si procede alla discussione del punto 2 all'ordine del giorno.

Il rappresentante della Regione Abruzzo evidenzia la necessità di aggiornare pag. 12 del parere istruttorio conclusivo con lo stato della pianificazione regionale in materia di tutela della qualità delle acque, nonché di eliminare a pag. 11 del parere istruttorio conclusivo, il secondo capoverso dalla parola "in futuro" alla parola "inquinanti", perché superato dagli eventi, e a pag. 12 il richiamo alla rete di monitoraggio della qualità dell'aria della Regione Abruzzo, perché inesattamente formulato.

 Il rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, della Regione Abruzzo e del Comune di Celano esprimono parere favorevole in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale all'impianto in oggetto nel rispetto di quanto concordato in sede di conferenza.

I rappresentanti dell'ISPRA esprimono parere favorevole in merito al piano di monitoraggio e controllo proposto, ferme restando le valutazioni tecniche da effettuarsi d'intesa con la Commissione.



La Conferenza delibera quindi di:

- a) dare mandato alla Commissione IPPC di modificare il parere istruttorio, comprensivo del Piano di monitoraggio e controllo, alla luce delle rettifiche proposte dalla Regione Abruzzo e delle osservazioni presentate del gestore con nota del 3 marzo 2011 e approvate in seduta;
- b) esprimersi favorevolmente in merito al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel comune di Celano (AQ) di cui alla domanda presentata in data 30 aprile 2009 dalla Società Termica Celano S.p.A., con sede legale in Via degli Agresti, n. 6 - 40123 Bologna (BO) e successivamente integrata, alle condizioni di cui al parere istruttorio della Commissione IPPC trasmesso in data 21 gennaio 2011, prot. n. CIPPC-2011-0118, come adeguato ai sensi della lett. a).

Il presente verbale sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza nonché alle Amministrazioni presenti, ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ed al gestore.

Il Presidente alle ore 16.00 dichiara conclusa la seduta.

Il verbale viene letto e sottoscritto in seduta.

Per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Per il Ministero dello sviluppo economico

Per la Regione Abruzzo

Per il Comune di Celano

Per la Commissione IPPC

Per l'ISPRA

ALLEGATO 1**Elenco nominativo dei rappresentanti**

Nominativo	Ente rappresentato
Dott. Giuseppe Lo Presti <i>Presidente</i>	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare –Direzione Generale per le valutazioni ambientali
<i>assente</i>	Ministero dell'interno
<i>assente</i>	Ministero della salute
Ing. Stefano Pelini	Ministero dello sviluppo economico
D.ssa Iris Flacco	Regione Abruzzo
<i>assente</i>	Provincia dell'Aquila
Assessore Settimio Santilli Ing. Federico D'Auleri	Comune di Celano
Ing. Marco Di Giovanni	Commissione IPPC
Giuseppe Di Marco Bruno Panico	ISPRA

Si riporta di seguito l'elenco degli altri partecipanti e le deleghe. Si riporta altresì l'elenco dei soggetti intervenuti.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA
Divisione II - Produzione elettrica

MP

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO INTERNO
Prot. n. 0000103 - 03/03/2011 - REGISTRAZIONE

Ing. Stefano Pelini

Direzione generale per l'Energia Nucleare, le
Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica

Divisione II - Produzione elettrica

SEDE

Oggetto: Convocazione riunione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, comma 10, del D.Lgs. n. 59/05 per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la centrale termoelettrica a ciclo combinato della società Termica Celano S.p.A., sita nel Comune di Celano (AQ)

Con riferimento alla nota del 21/02/2011 n. DVA-2011-0004077 con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha convocato la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno **3 marzo 2011, ore 15:00**, presso il medesimo Ministero, ai fini del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto in oggetto, si incarica la S.V. di partecipare alla menzionata riunione.

Distinti saluti.

Il Dirigente
(Ing. Marcello Saralli)

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

Prot. n. RA60544

Pescara, 15 MAR. 2011

Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali
Divisione IV-Rischio rilevante e
autorizzazione integrata
ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

C.A.
Dott. Lo Presti

Oggetto: Conferenza dei servizi di cui all'art. 5, comma 10, del D.lgs n.59/05 per il riesame dell'autorizzazione unica n. 55/12/2004 del 15/12/2004. Ditta Termica Celano S.p.A. sita nel Comune di Celano. Delega.

In riferimento alla nota protocollo n. DVA-2011-0004077 del 21/02/2011 di convocazione alla conferenza dei servizi del 03/03/2011 di cui in oggetto, con la presente si delega la Prof. Iris Flacco Dirigente del Servizio Politica Energetica della Regione Abruzzo a rappresentare questa Regione al tavolo della conferenza dei Servizi di cui sopra.

Cordiali saluti

L'ASSESSORE DELLA SVILUPPO DEL
TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE

LEGISLATIVE

(Dott. Mauro Di Dalmazio)

7/15



CITTÀ di CELANO
(Provincia di L'Aquila)
c.a.p. 67043 Tel. 0863.79541 Fax 0863.792335

WP

Prot. N° 3034

Spett.le Ministero dell'ambiente
Direzione dipartimento per le
valutazioni ambientali
Divisione IV

Oggetto: delega.


Il sottoscritto Sen. Filippo Piccone in qualità di Sindaco del Comune di Celano,

delega

l'ing. Federico D'Aulerio, dirigente area tecnica del Comune e l'ing. Settimio Santilli, Assessore comunale alle politiche ambientale e alla manutenzione della città, a rappresentarlo alla conferenza di servizi che si terrà il giorno 03 Marzo 2011 alle ore 15.00 presso Codesto spettabile Ministero.

Celano 01 Marzo 2011

IL SINDACO
Il Sindaco
Sen. Filippo Piccone

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Dott. Giuseppe Lo Presti
Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
DVA-MATTM
Via C. Colombo, 44
00147 - ROMA
Fax n. 06/57225068

UP

OGGETTO: Convocazione riunione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, comma 10 del D.lgs.59/05, per il riesame dell'Autorizzazione unica n. 55/12/2004 del 15/12/2004 limitatamente ad alcuni aspetti inerente l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la centrale termica Celano S.p.A sita nel Comune di Celano (AQ).

Con la nota n. DVA/2011/0004077 del 21 febbraio 2011 è pervenuta a questo Istituto la convocazione per la Conferenza di Servizi in oggetto per il giorno **03 marzo 2011 alle ore 15,00**.
A tal proposito si comunica che ISPRA sarà rappresentata dal personale come da tabella allegata.

Cordiali saluti

*Il Responsabile dell'accordo di
collaborazione ISPRA/MATTM
sulle attività IPPC ad interim
Dr. Claudio Compobasso*

All. c.s.



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

CONFERENZA DEI SERVIZI EX D.LGS. 59/05

Riunione del 03 marzo 2011 ore 15,00

**presso MATTM - piano VII - Sala Europa
Entrata via C. Bavastro n. 174**

AP

Gestore	Tipologia Impianto	Delegazione ISPRA
Termica CELANO S.P.A.	CTE sita nel comune di CELANO (AQ)	Di Marco, Panico



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Conferenza di Servizi del 3 marzo 2011

Società TERMICA CELANO S.p.A. centrale termoelettrica sita nel Comune di Celano (AQ), procedimento per il rilascio dell' Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59

NOME E COGNOME	ENTE O SOCIETÀ DI APPARTENENZA	RECAPITO TELEFONICO	FAX	E-MAIL (indirizzo e-mail nominativo per accreditamento all' area riservata del sito web della DSA per la consultazione dei documenti)	FIRMA
STEFANO PELINI	MISE	06/47052306	06/47884788	Milano.pelini@miappoeconomico.gov.it	<i>Stefano Pelini</i>
AUSONIO DI NARCA	ISPA	0650072868		chiunoripa@post.it	<i>A. Di Narca</i>
ASS. SETTIMIO STAVILLI	COMUNE CELANO	3208477283		SETTIMIO1573@INTERFAEE.IT	<i>Settimio Stavilli</i>
BRUNO PANICO	IS PRA	3484075089		brunopanico@hotmail.it	<i>Bruno Panico</i>
MARCO A. DI GIOVANNI	COM. M. IPPIC			m-dg@hotmail.it	<i>Marco A. Di Giovanni</i>
FEDERICA DI NARCA	COMUNE CELANO			federa.dinarco@comuni.celano.aq.it	<i>Federica Di Narca</i>
IRIS FLACCO	REG. ABR.	085.7672574		iris.flacco@regione.abr.it	<i>Iris Flacco</i>
ANDEA VESCHI	Reg. Abruzzo	259		andrea.veschi@regione.abr.it	<i>Andea Veschi</i>
PAOLA DI CAROIA	Reg. Abruzzo			paola.diCaroia@regione.abr.it	<i>Paola Di Caroia</i>

ASS. SETTIMIO STAVILLI

EF

Intervengono inoltre alla Conferenza di Servizi del 3 marzo 2011, convocata per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società TERMICA CELANO S.p.A. centrale termoelettrica sita nel Comune di Celano (AQ), i signori:

NOME E COGNOME	ENTE O SOCIETÀ DI APPARTENENZA	RECAPITO TELEFONICO	FAX	E-MAIL	FIRMA
SORGI ANTONIO	TERMICA CELANO SPA	0863-7216301	0863-7216324	antonio.sorgi@termicacelano.it	
SAGRIPATI BENVENUTO	TERMICA CELANO S.P.A.	335 6919544	0863-7216324	b.sagr.enti@tew-energia.com	
CIANPADO BARBIERA	"	335 8310832		gabbarbieri@seci-energia.com	

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Competitività

USCITA - 02/12/2008 - 0060023

Struttura : DG Energia e Risorse Minerarie



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

E.prot DSA - 2008 - 0036063 del 05/12/2008



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per la Competitività
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie

IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE


Direzione Generale per la Salvaguardia
Ambientale

Divisione VI - AIA

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 ROMA RM

fax n. 06/57225068



Oggetto: Autorizzazioni uniche adottate sia ai sensi del DPR n. 53/1998 sia ai sensi della legge n. 55/2002 e rilasciate da questa Amministrazione antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2005: autorizzazioni relative agli impianti di Gissi, Celano, Rizziconi, Scandale, Sparanise, Salerno, Napoli Levante, Sarmato, Mantova, Livorno Ferraris, Leini, Moncalieri, Modugno, Brindisi, Enipower, Rosignano, Cavriglia - **Esito della verifica della necessità di procedere al riesame, ai sensi degli articoli 9, comma 4 e 17, comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (D.Lgs. n. 59/2005).**

In riferimento alla nota n. 32642 del 12/11/2008 con cui codesta Direzione generale fa richiesta di chiarimenti in merito alle risultanze del procedimento circa la verifica della necessità di procedere al riesame, attivato e svolto dal competente ufficio di questo Ministero e sintetizzato nel provvedimento conclusivo n. 34504 del 28/10/2008, appare opportuno precisare:

- per gli impianti che hanno già avviato il procedimento di rinnovo, la possibile confluenza del rinnovo nel riesame è stata prospettata da questa Direzione non solo in relazione alle posizioni delle altre Amministrazioni interpellate, riferite peraltro alla generalità dei procedimenti, e all'obiettivo di semplificazione del procedimento amministrativo ma anche in relazione a quanto prospettato da codesto Dicastero, con nota n. DSA-2008-0009045 del 2 aprile 2008, che ha delineato il caso in cui, qualora la procedura di rinnovo dovesse avviarsi prima della conclusione della procedura di riesame, i due procedimenti possono essere unificati a livello istruttorio ed essere emanati congiuntamente a valle di un'unica conferenza dei servizi.

Tale posizione è stata condivisa da questa Amministrazione, ritenendo che gli elementi ritenuti carenti potranno essere compiutamente valutati e aggiornati da codesta Autorità competente nell'ambito del procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, svolto anch'esso secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.lgs. n. 59/2005.

PS

Per quanto riguarda gli impianti che dovrebbero già essere oggetto della sopra rappresentata confluenza, nella nota n. 34504 del 28/10/2008 questa Amministrazione si è riferita ai soli impianti di Gissi e Brindisi in quanto solo i gestori di questi impianti hanno ritenuto opportuno mettere a conoscenza la scrivente Direzione generale della avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale a codesta autorità competente.

- per gli impianti per i quali non sono state ancora presentate a codesto Ministero istanze di rinnovo, questa Amministrazione, a valle del complesso procedimento volto a verificare la necessità del riesame, ha individuato come carenti, in analogia con i decreti A.I.A. già rilasciati e congiuntamente alle altre Amministrazioni intervenute, la mancanza dei valori limiti di emissione degli SO₂, polveri e COV nonché l'approvazione, in base al parere reso da ISPRA, del piano di monitoraggio e controllo, incluse le procedure di gestione delle situazioni diverse dal normale esercizio. Tali aspetti, determinanti ai fini dell'avvio del riesame, non sono stati ritenuti da questo Dicastero configurabili come modifiche sostanziali.

Al riguardo, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 59/2005 e dal D.lgs. n. 4/2008, sono classificabili come modifiche sostanziali le variazioni di un progetto che possano produrre "effetti negativi significativi sull'ambiente" nonché determinare un incremento di potenza.


Pertanto, considerato che gli ossidi di zolfo, le polveri e i composti organici volatili per gli impianti a ciclo combinato alimentati a gas naturale sono da ritenersi non significativi e che già esistono dei protocolli concordati tra le Arpa locali e i gestori dei vari impianti, assimilabili ad un piano di monitoraggio e controllo ma non formalmente definibili come tale, si è ritenuto che gli aspetti individuati non fossero tali da essere configurati come modifiche sostanziali.

Resta salva e impregiudicata la discrezionalità tecnica della Commissione IPPC nel verificare l'adeguatezza e la conformità della documentazione presentata dai gestori con la normativa vigente in materia.

- relativamente all'impianto di Napoli Levante, tenuto conto che il gestore ha comunicato la presentazione a breve dell'istanza di rinnovo, il procedimento in questione dovrà comportare, come previsto dalla disciplina dell'A.I.A., la fase di messa in consultazione al pubblico.

Si rimane disponibile per qualunque chiarimento si renda necessario.

Il Direttore generale
(Dott.ssa Rosaria Romano)



Spett.le Ministero dell'Ambiente
e della Tutela e del Mare
Direzione Generale
Valutazioni Ambientali
c.a.Dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA

Celano li 3/3/2011

Oggetto: Conferenza dei Servizi di cui all'art. 5, comma 10, del D.Lgs. n° 59/55 per il riesame dell'autorizzazione unica n° 55/12/2004 del 15/12/2004 limitatamente ad alcuni aspetti inerente l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la Centrale Termica Celano S.p.A. sita nel Comune di Celano (AQ). Osservazioni al Parere istruttorio conclusivo e al Piano di monitoraggio e controllo reso dalla Commissione istruttoria per IPPC- PROT. CIPPC-2011-0000118 del 21 Gennaio 2011.

In riferimento alla nota in oggetto, Vi formuliamo le nostre osservazioni:

1) Parere istruttorio conclusivo:

- a) a pag. 9, paragrafo 4.2 la dicitura indicata " *Il vapore di scarico della turbina viene condensato in un condensatore ad aria raffreddato ad acqua in circuito chiuso mediante torri evaporative*" non rappresenta correttamente la realta' impiantistica adottata; si propone la seguente frase sostitutiva:
" *Il vapore di scarico della turbina viene condensato in un condensatore ad aria. I raffreddamenti dei servizi ausiliari avvengono in un condensatore ad acqua a circuito chiuso*"

TERMICA CELANO S.p.A.

Sede legale: Via degli Agresti, 6 – 40123 Bologna, Italy
Tel. +39.051.61.62.711 – Fax +39.051.61.62.745

Cap. Soc. Euro 35.000.000,00- Cod Fiscale e P. IVA 01813091202



Gruppo
Industriale
Maccaferri

Termica Celano

2) Piano di monitoraggio e controllo:

a) a pag. 9, paragrafo 4.1.1, tabella 6 è prescritta la misura in continuo della portata dei fumi per l'emissione E1.


Si propone di effettuare la misura richiesta mediante un calcolo stechiometrico della portata dei fumi, utilizzando i dati di portata e qualità del gas.

Tale proposta è dettata dalla considerazione che la misura strumentale fornirebbe un errore superiore a quello del calcolo teorico sopra menzionato.

La quantificazione degli inquinanti nelle fasi transitorie, si calcolerà utilizzando la portata dei fumi come sopra proposto.

Relativamente alla misura conoscitiva delle quantità emesse durante le fasi di avvio e/o spegnimento, Vi precisiamo che abbiamo la necessità di indagare, anche presso il costruttore dello SME, circa la modalità praticabile e corretta, per la suddetta quantizzazione conoscitiva (in Kg/evento).

In caso di accettazione della proposta sopra indicata, la scrivente Società si impegna a comunicare successivamente le modalità di dettaglio dell'acquisizione dei dati di flusso richiesti al punto di emissione E1, mediante applicazione di un opportuno algoritmo.

Distinti saluti


VP