

Tirreno Power S.p.A.

Sede Legale:
Via Barberini 47 - 00187 Roma - Italia
Tel. 39 06 83022800 - Fax 39 06 83022828

R.I. - P.I. - C.F. 07242841000
REA 1019536
Capitale Sociale € 91.130.000,00 i.v.

www.tirrenopower.com

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

E. prot DSA - 2009 - 0022845 del 28/08/2009

Al **Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la
Salvaguardia Ambientale
Direzione VI - Rischio Industriale
Prevenzione e Controllo Integrati
dell'Inquinamento
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA**

Napoli, 25-08-2009

Prot.n. 5082

Oggetto: TIRRENO POWER SpA - Centrale Termoelettrica di Napoli Levante
Aggiornamento documentazione domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Con riferimento alla domanda di rinnovo di Autorizzazione, inviata a codesto rispettabile Ministero con lettera prot. n. 2700 del 29 aprile 2009, con la presente Vi trasmettiamo di seguito il Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli in data 05 Agosto 2009, così come anticipato nell'Allegato A22.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, cogliamo l'occasione per inviare distinti saluti

Capo Centrale
Massimo Rubino



All.: c.s.





MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

NAPOLI

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO L'ART. N. 16 DEL D.LEG 8 MARZO 2006 N. 139, IL D.M. 16.02.1982, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37
E IL D.M. 04.05.1998

SI RILASCI A:

TIRRENO POWER SPA

PRATICA N. 28898

6	VEDI ALLEGATO
64	VEDI ALLEGATO
95	VEDI ALLEGATO
63	VEDI ALLEGATO
1	VEDI ALLEGATO
91	VEDI ALLEGATO

Limitazioni, divieti e condizioni d'esercizio:

-- relativamente all'impianto:

- 17 VENGANO OSSERVATE LE NORME DI SICUREZZA DI CUI AL DM 31.7.1934 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI-
- 3A SIANO OSSERVATE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI CUI ALLA CIRC.74/56 E SUCCESSIVE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI =
- 64 SIANO OSSERVATE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI CUI AL DM 22.10.2007=
- 63 IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO AVVENGA NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART.4 DEL D.M.10/3/1998 E DELL'ART. 5 DEL DPR 12.1.2008 N. 37- LA VIA DI ESODO DELLA SALA CONTROLLO E LA ZONA AD ESSA CONTIGUA DEVE ESSERE TENUTA COMPLETAMENTE SGOMBERA DA QUALSIASI MATERIALE E DA SOSTANZE CHE POSSANO PRESENTARE PERICOLO DI INCENDIO O SCOPPIO=
- 91 VENGANO OSSERVATE LE NORME DI SICUREZZA DI CUI AL DM 12.4.1996=

Sistemi, dispositivi e attrezzature antincendi:

-- relativamente all'impianto:

17	NR.	0 VEDI ALLEGATO
2	NR.	0 VEDI ALLEGATO
3A	NR.	0 VEDI ALLEGATO
6	NR.	0 VEDI ALLEGATO
64	NR.	0 VEDI ALLEGATO
95	NR.	0 VEDI ALLEGATO
63	NR.	0 VEDI ALLEGATO
1	NR.	0 VEDI ALLEGATO
91	NR.	0 VEDI ALLEGATO


Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

Il Funzionario Istruttore
S.D.A.C.E. ING. GUIDO PIRINEO



IL COMANDANTE
DOTT. ING. UGO BONESSIO
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE
PREVENZIONE INCENDI E AGILANZA
Dott. Ing. Giuseppe SALVATI

NAPOLI, il 5 AGO. 2009



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO

NAPOLI

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO L'ART. N. 16 DEL D.LEG 8 MARZO 2006 N. 139, IL D.M. 16.02.1982, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37
E IL D.M. 04.05.1998

SI RILASCIATA:



TIRRENO POWER SPA

PRATICA N. 28898

Il presente C.P.I. con validità dal 05/08/2009 al 05/08/2012 per l'attività individuata al nr. **63** dell'elenco allegato al D.M. 16.02.82 relativo a:

Centrali termoelettriche

~~che comprendente le seguenti altre attività:~~

- 17 Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, per capacità superiore a 25 mc
- 2 Cabine di de/compressione gas combustibili e comburenti (potenz. > 50 Nmc/h)
- 3A Depositi e rivendite gas combustibili compressi in bombole (capacità > 2 mc)
- 6 Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili
- 64 Gruppi elettrogeni di potenza complessiva superiore a 100 kW
- 95 Ascensori e montacarichi (corsa > 32 m.) di edifici civili con H > 24 m.
- 1 Stabilimenti ed impianti di gas combustibili, comburenti (quantità > 50 Nmc/h)
- 91 Impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW

Sita nel comune di **NAPOLI**

VIA STRADONE VIGLIENA 9

Impianti, apparecchiature che presentano pericolo d'incendio:

-- relativamente all'impianto:

- 17 VEDI ALLEGATO=
- 2 VEDI ALLEGATO=
- 3A VEDI ALLEGATO=
- 6 VEDI ALLEGATO=
- 64 VEDI ALLEGATO=
- 95 VEDI ALLEGATO=
- 63 VEDI ALLEGATO =
- 1 VEDI ALLEGATO=
- 91 VEDI ALLEGATO=

Sostanze pericolose:

-- relativamente all'impianto:

- 17 VEDI ALLEGATO
- 2 VEDI ALLEGATO
- 3A VEDI ALLEGATO

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalità riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validità del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

Il Funzionario Istruttore
S.D.A. ING. GUIDO PIRNEO

5 AGO. 2009

NAPOLI, li



IL COMANDANTE
DOTT. ING. UGO BONESSIO
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE
PREVENZIONE INCENDI E VIGILANZA
Dot. Ing. Giuseppe SALVATI