NOTE GENERALI

- L'ELEVAZIONE D'IMPIANTO ±0.00 CORRISPONDE ALLA QUOTA +23.21m S.L.M.M
- TUTTE LE QUOTE IN ELEVAZIONE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI
- TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI
- TUTTE LE COORDINATE SONO ESPRESSE IN cm RIFERITE AL CAPOSALDO DI TRACCIAMENTO "CHIODO D" N=100000 E=100000 (Vedi Dis. n° MN-CB-A-12050)

SIMBOLOGIA

NOTA 1: L'ESATTO POSIZIONAMENTO DEL POZZETTO ESISTENTE BA443 OVE E' STATO INDIVIDUATO IL TIE-IN 07-61 (RACCOLTA ACQUE METEORICHE), E' DA RINTRACCIARE E VERIFICARE PRIMA DELLA FASE DI TRACCIATURA DEGLI SCAVI RELATIVI ALLA POSA DELLE TUBAZIONI INTERRATE.

- TUBAZIONI SY = FOGNA RACCOLTA ACQUE ACCIDENTALMENTE OLEOSE. TUBO IN ACCIAIO AL CARBONIO
- TUBAZIONI WY = FOGNA RACCOLTA ACQUE METEORICHE. TUBAZIONI PER FOGNATURA A SEZIONE CIRCOLARE IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO
- TUBAZIONI QN = FOGNA RACCOLTA ACQUE NERE. TUBAZIONI IN PVC RIGIDO SERIE SN4 UNI-EN 1401
- INDICA LA POSIZIONE DEL SIFONE PER SIGILLO TRATTA A MONTE TUBAZIONE INTERRATA

COORDINATE GAUSS BOAGA		
91-P-005	N = 5001338.0725	E = 1644236.2595

REV.	DESCRIZIONE	DATA	DIS.	CONTR.	APP.
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
0	-	18/12/2008	G.F.	L.B.	L.B.

URS Italia

Eni

EniPower Mantova S.p.A.

ALLEGATO B21 - PLANIMETRIA DELLE RETI FOGNARIE, DEI SISTEMI DI TRATTAMENTO, DEI PUNTI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI LIQUIDI (TELERISCALDAMENTO) - D

CODICE	N° COMMESSA	PLOT	SCALA	N° DISEGNO	Foglio	di
03IZ05	43986384.00001	1:0.1	1:100	ALLEGATO B21	1	1

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA URS ITALIA

A1