




Legenda

- Area di stabilimento
- PM10 - 98° percentile**
- ug/m3**
- 0 - 0.001
- 0.001 - 0.02
- 0.02 - 0.04
- 0.04 - 0.06
- 0.06 - 0.08
- 0.08 - 0.1
- 0.1 - 50
- >50

Limite legislativo (PM10)
DM 60/02
50 µg/m3

Valore massimo sull'intero dominio: 0.0029 ug/m3




REV.	DESCRIZIONE	DATA	DIS.	CONTR.	APP.		
URS Italia							
<p>EniPower Mantova Autorizzazione Integrata Ambientale Stabilimento di Mantova (Mn) Distribuzione del 98° percentile delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 Scenario "Anno di riferimento"</p>							
DIS. RRA	CONTR. TP	APP. LT	DATA Novembre 2008	PLOT A3 otizz 100%	SCALA 1:60,000	N° COMMESSA 43986384	N° DISEGNO
E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA URS ITALIA							



Legenda

- Area di stabilimento
- NOx - 99.8° percentile**
- ug/m3**
- 0 - 10
- 10 - 20
- 20 - 30
- 30 - 40
- 40 - 200
- >200
- Limite legislativo**
DM 60/02
200 µg/m3

Valore massimo sull'intero dominio: 16.80 ug/m3




REV.	DESCRIZIONE	DATA	DIS.	CONTR.	APP.

EniPower Mantova
Autorizzazione Integrata Ambientale
Stabilimento di Mantova (Mn)
 Distribuzione del 99.8° percentile delle concentrazioni orarie di NOx
 Scenario "Anno di riferimento"

DIS. RRA	CONTR. TP	APP. LT	DATA: Novembre 2008	PLOT: A3 otizz 100%	SCALA: 1:60,000	N° COMMESSA: 43986384	N° DISEGNO:
----------	-----------	---------	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------------	-------------

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA URS ITALIA



Legenda

- Area di stabilimento
 - CO - media 8 oraria**
 - mg/m³**
 - 0 - 0.00002
 - 0.00002 - 0.0002
 - 0.0002 - 0.0004
 - 0.0004 - 0.0006
 - 0.0006 - 0.0008
 - 0.0008 - 10
 - >10
- Limite legislativo**
DM 60/02
10 mg/m³


Valore massimo sull'intero dominio: 0.00013 mg/m³

REV.	DESCRIZIONE	DATA	DIS.	CONTR.	APP.

EniPower Mantova
Autorizzazione Integrata Ambientale
Stabilimento di Mantova (Mn)
 Distribuzione dei massimi valori di concentrazione media 8 oraria di CO
 Scenario "Anno di riferimento"

DIS. RRA	CONTR. TP	APP. LT	DATA: Novembre 2008	PLOT: A3 otizz 100%	SCALA: 1:60,000	N° COMMESSA: 43986384	N° DISEGNO:
----------	-----------	---------	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------------	-------------

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA URS ITALIA



Legenda

Area di stabilimento


**NOx - Media annuale
ug/m3**

- 0 - 0.25
- 0.25 - 0.5
- 0.5 - 0.75
- 0.75 - 1.00
- 1.00 - 1.25
- 1.25 - 1.50
- 1.50 - 40
- >40


**Limite legislativo
DM 60/02**

40 µg/m3

Valore massimo sull'intero dominio: 0.72 ug/m3




REV.	DESCRIZIONE	DATA	DIS.	CONTR.	APP.




EniPower Mantova
Autorizzazione Integrata Ambientale
Stabilimento di Mantova (Mn)
Distribuzione della concentrazione media annua di NOx
Scenario "Anno di riferimento"

DIS.	CONTR.	APP.	DATA	PLOT	SCALA	N° COMMESSA	N° DISEGNO
RRA	TP	LT	Novembre 2008	A3 otizz 100%	1:60,000	43986384	


E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA URS ITALIA



Legenda

- Area di stabilimento
 - PM10 - media annuale ug/m3**
 - 0 - 0.0001
 - 0.0001 - 0.0005
 - 0.0005 - 0.005
 - 0.005 - 0.01
 - 0.01 - 0.015
 - 0.015 - 0.025
 - 0.025 - 40
 - >40
- Limite legislativo (PM10)**
DM 60/02
40 µg/m3

Valore massimo sull'intero dominio: 0.00058 ug/m3



REV.	DESCRIZIONE	DATA	DIS.	CONTR.	APP.

EniPower Mantova
Autorizzazione Integrata Ambientale
Stabilimento di Mantova (Mn)
 Distribuzione della concentrazione media annuale di PM10
 Scenario "Anno di riferimento"

DIS.	CONTR.	APP.	DATA	PLOT	SCALA	N° COMMESSA	N° DISEGNO
RRA	TP	LT	Novembre 2008	A3 otizz 100%	1:60,000	43986384	

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA URS ITALIA