



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U. prot DVA - 2010 - 0014274 del 03/06/2010

EniPower Mantova SpA
Piazza Vanoni 1
20097 San Donato Milanese (MI)
fax: 0376 - 279293

Raccomandata A/R

Pratica N. DSA-RIS-00 [2009.0068]

Ref. Mittente:

e p.c. ISPRA
Via Curtatone 3
00185 Roma RM
fax: 06 50074281

Presidente Della Commissione
Istruttoria AIA-IPPC C/o ISPRA
Via V. Brancati 48
fax: 06 50072450

**OGGETTO: Soc. Enipower S.p.A. - Stabilimento di Mantova - Richiesta di
Integrazioni.**

Si richiede a codesta Società di integrare secondo quanto specificato nel documento allegato la documentazione che si riscontra, presentata per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale all'impianto in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 13 del D.Lgs. 59/05, si invita codesta società a provvedere **entro 30 giorni dalla ricezione della presente** a far pervenire, anche su supporto informatico, le integrazioni richieste, organizzate facendo riferimento al modello di presentazione delle domanda disponibile sul sito <http://aia.minambiente.it>.

Qualora codesta Società ritenga, per giustificate e documentate motivazioni, di non essere in grado di rispettare il suddetto termine per la presentazione della documentazione integrativa, è invitata, al fine di evitare il configurarsi di inadempienze sanzionabili ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del D.Lgs. 59/05, a darne comunicazione, proponendo nel contempo la definizione di un nuovo termine per la presentazione delle integrazioni richieste.

All. c.s.

Il Dirigente della ex Div. VI
(Dott. Giuseppe Lo Presti)

IL DIRIGENTE: Dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente: ex Divisione VI RIS - Sezione AIA
Funzionario Responsabile: Ing. Antonio Domenico Millo tel. 06/57225924
ex DSA-RIS-AIA-08_2010-0026.DOC



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

CIPPC-00-2010-0001096
del 27/05/2010

Pratica N.

Ref. Mittente:

Dott. Giuseppe Lo Presti

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

E p.c.

Gruppo Istruttore Commissione IPPC
Sede

Dott. Leonello Serva
Responsabile ISPRA dell'accordo per il
supporto alla Commissione IPPC
Sede

OGGETTO: Istruttoria per il rilascio dell'AIA alla Soc. EniPower S.p.A. - Stabilimento di Mantova - Richiesta di integrazioni

A seguito degli approfondimenti della istruttoria in oggetto, con la presente si trasmette l'elenco delle integrazioni da chiedere al proponente per consentire alla Commissione IPPC l'espletamento delle attività di propria competenza.

Le integrazioni documentali si rendono infatti necessarie per la valutazione del quadro emissivo e prescrittivo dell'impianto in oggetto.

Fino alla ricezione della documentazione richiesta, il procedimento AIA non potrà avere seguito.

All. c.s.

Il Presidente della Commissione IPPC
Ing. Dario Ticali

RICHIESTA INTEGRAZIONI

EniPower S.p.A. - Stabilimento di Mantova

<i>Confronto con la modulistica di AIA</i>				
<i>Scheda/Allegato</i>	<i>Tipologia informazione</i>	<i>di</i>	<i>Assente /parziale/ da approfondire</i>	<i>Commenti (eventuali)</i>
A12 - Certificato del Sistema di Gestione Ambientale	Sistemi di Gestione ambientale		Da approfondire	Si richiede copia rinnovi certificati. Tale richiesta è stata anticipata al gestore in sede di GI del 28/04/2010. In seguito con le integrazioni del 12/05/2010 è pervenuto il rinnovo del certificato ISO 14001 ma non il certificato di registrazione EMAS.
A13 - Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 (IGM o CTR)	Estratto Topografico		Da approfondire	Si richiede di presentare stralcio cartografico corredato di coordinate geografiche (Gauss- Boaga) poste al perimetro dell'impianto.
A18 - Concessioni per derivazione acqua (solo impianti esistenti)			Assente	Si richiede di fornire documentazione relativa alle concessioni per derivazione acqua.
A24 - Relazione sui vincoli territoriali, urbanistici ed ambientali	Relazione sui vincoli territoriali		Da approfondire	Si richiede un'analisi dei principali strumenti programmatici territoriali di tutela riferibili alle componenti ambientali ARIA (PRRQA, Piano d'azione,...) ed ACQUA (PAI, PTA,...), dalla quale si evincano chiaramente gli standard e lo stato di qualità ambientale, la zonizzazione e/o classificazione territoriale, gli obiettivi di medio e lungo termine posti dai piani. Tale richiesta è stata anticipata al gestore in sede di GI del 28/04/2010 ed è pervenuta con integrazioni del 12/05/2010.

<i>Confronto con la modulistica di AIA</i>				
<i>Scheda/Allegato</i>	<i>Tipologia informazione</i>	<i>di</i>	<i>Assente /parziale/ da approfondire</i>	<i>Commenti (eventuali)</i>
B2 - Consumo di risorse idriche			Informazione da approfondire	Si richiede di fornire i dati sui consumi di acqua, all'interno della Scheda B2.1 e B2.2, relativi ai mesi/giorni/ore di punta.
B3 - Produzione di energia			Informazione da approfondire	Si richiede di fornire il dato relativo al rendimento netto della centrale, espresso in percentuale.
B5 - Combustibili utilizzati			Informazione da approfondire	Si richiede di fornire i dati, per il solo periodo storico, sul tenore di zolfo nel combustibile.
B6 - Fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato			Informazione da approfondire	Si richiedono informazioni più dettagliate in merito al procedimento penale n. 1794/06 del 09/05/06 (art. 674

<i>Confronto con la modulistica di AIA</i>			
<i>Scheda/Allegato</i>	<i>Tipologia di informazione</i>	<i>Assente /parziale/ da approfondire</i>	<i>Commenti (eventuali)</i>
			c.p. e 24 commi 4, 5, 6 DPR 203/88) – emissione in atmosfera ed autorizzazione impianto.
B7 - Emissioni in atmosfera di tipo convogliato	3 camini (E1, E2, E321)	Informazione da approfondire	Si richiede di fornire, per il solo periodo storico, i dati relativi alle polveri (assenza motivata dal gestore come dati non significativi).
B8.2 – Fonti di emissioni non convogliate		Informazione da approfondire	Si richiede di fornire maggiori dettagli sui punti di emissione fuggitivi. Il Gestore riferisce soltanto che essi sono presenti nelle flange e nelle valvole.
B10 - Emissioni in acqua	3 punti di scarico (P2, R1, R2)	Informazione parziale	Si richiedono i dati relativi alla temperatura allo scarico (dati sempre assenti) e al pH (dati parzialmente presenti).
B13 - Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi		Informazione da approfondire	Si richiedono informazioni puntuali relative allo stoccaggio di tutte le materie prime. Vengono fornite informazioni dello stoccaggio solo per i 3 serbatoi di olio combustibile fuori terra (in fase di bonifica) e per i 3 serbatoi di acqua demineralizzata fuori terra.
B18 - Relazione tecnica dei processi produttivi		Informazione da approfondire	Si richiede di chiarire le modalità d'uso della caldaia B6, in quanto è presente un'incongruenza nella definizione di tale caldaia. Infatti, nella Scheda B18, a pag. 10, la caldaia B6 viene classificata come caldaia in "riserva fredda" mentre nelle slide presentate nella prima riunione del Gruppo Istruttore (pag. 7) la stessa viene classificata come caldaia in "riserva calda".
B21 – Planimetria reti fognarie		Assente	Si richiede di individuare nella planimetria dell'area le reti fognarie per gli scarichi P2, R1, R2.
B22 – Planimetria aree di stoccaggio materie prime e rifiuti		Assente	Si richiede di individuare tramite una legenda i punti stoccaggio delle materie prime, attualmente assenti.
B25 - Ulteriore documentazione per la gestione dei rifiuti		Assente	Si richiede ulteriore informazione tecnica finalizzata alla descrizione della gestione dei rifiuti.
C1 - Impianto da autorizzare		Informazione da approfondire	Non sono previste modifiche, ad eccezioni di quelle non sostanziali relative all'istallazione di un impianto fotovoltaico e di una nuova area di stoccaggio dei rifiuti.

Confronto con la modulistica di AIA

<i>Scheda/Allegato</i>	<i>Tipologia di informazione</i>	<i>Assente /parziale/ da approfondire</i>	<i>Commenti (eventuali)</i>
CII - Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti		Assente	Si richiede una nuova planimetria con l'individuazione della nuova area dedicata allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti e all'impianto fotovoltaico.