



Sigla	Descrizione	Occorrenza	Coordinate Gauss-Boaga	
			x	y
<b>Punti di emissione convogliata</b>				
<b>E1</b>	Fumi di combustione della turbina a gas	semicontinua	2426158.6	5051543.6
<b>E2</b>	Fumi di combustione della caldaia ausiliaria	periodica	2426203.8	5051576.7
<b>E3</b>	Fumi di combustione del gruppo elettrogeno di emergenza	occasionale	2426212.5	5051654.1
<b>E4</b>	Fumi di combustione del motore pompe antincendio	occasionale	2426198.3	5051627.5

- 1 - EDIFICIO TG
- 2 - EDIFICIO TV
- 3 - CALDAIA A RECUPERO
- 4 - CAMINO
- 5 - EDIFICIO ELETTRICO
- 6 - AIR INTAKE
- 7 - DIFFUSORE
- 8 - PIPE RACK
- 9 - PORTINERIA
- 10 - TRASFORMATORE - ELEVATORE
- 11 - TRASFORMATORE DI UNITA'
- 12 - SOTTOSTAZIONE ELETTRICA
- 13 - SALA CONTROLLO/AMMINISTRAZIONE
- 14 - STAZ. RIDUZ. E MISURA METANO
- 15 - EDIFICIO ELETTRICO AUSILIARIO
- 16 - LOCALE COMPRESSORI ARIA
- 17 - EDIFICIO DEMINERALIZZAZIONE
- 18 - SERBATORIO ACQUA DEMI
- 19 - SERBATOIO ANTINCENDIO
- 20 - LOCALE POMPE ANTINCENDIO
- 21 - POMPE ALIMENTO
- 22 - INIEZIONE CHIMICA
- 23 - LOCALE CAMPIONAMENTO
- 24 - SKID FILTRAZIONE GAS

- 25 - VASCA RACCOLTA OLIO TRASF.
- 26 - EDIFICIO ELETTRICO CALDAIA
- 27 - STAZ. MONITORAGGIO CONTINUO FUMI
- 28 - STOCCAGGIO AZOTO
- 29 - ESTRAZ. ARIA CABINATO TG
- 30 - TRATTAMENTO ACQUE OLEOSE
- 31 - VASCA ACQUE METEORICHE
- 32 - SILENZIATORE ANTHICING
- 33 - MAGAZZINO/OFFICINA
- 34 - POMPE CICLO CHIUSO
- 35 - SCAMBIATORI CICLO CHIUSO
- 36 - VASCA DI NEUTRALIZZAZIONE
- 37 - EDIFICIO ELETTRICO PRESA A MARE
- 38 - AREA DI STOCCAGGIO
- 39 - CALDAIA AUSILIARIA
- 40 - DIESEL DI EMERGENZA

- ① SCARICO ACQUE
- ② APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
- ③ 20 KV FORNITURA ELETTRICA
- ④ FORNITURA GAS
- ⑤ TERNA 220 KV
- RECINZIONE

Scala 1:1.000