

Rosen Rosignano Solvay
Report Giornaliero Medie Orarie Gruppo 1

Data: 11/02/2009

Ore	Ossido Carbonio		Ossidi Azoto		Ossigeno		Potenza Generata		Portata Gasolio		Portata Metano		Temp. Fumi		Impianto						
	Note	Imp/Nm3	ID %	Note	Imp/Nm3	ID %	Note	MW	ID %	Note	Uh	ID %	Note	Sm3/h	ID %	Note	°C	ID %	Note	Stato	
01:00		1,12	100,0		33,84	100,0		88,41	100,0		0,00	100,0		32612	100,0		0,00	0,0		Premix	
02:00		1,35	100,0		32,35	100,0		127,1	100,0		0,00	100,0		41959	100,0		0,00	0,0		Premix	
03:00		1,36	100,0		32,88	100,0		148,6	100,0		0,00	100,0		46976	100,0		0,00	0,0		Premix	
04:00		1,72	100,0		32,76	100,0		148,9	100,0		0,00	100,0		47023	100,0		0,00	0,0		Premix	
05:00		1,67	100,0		32,53	100,0		149,2	100,0		0,00	100,0		47066	100,0		0,00	0,0		Premix	
06:00		1,51	100,0		32,65	100,0		149,2	100,0		0,00	100,0		47078	100,0		0,00	0,0		Premix	
07:00		1,22	100,0		32,64	100,0		149,3	100,0		0,00	100,0		47103	100,0		0,00	0,0		Premix	
08:00		1,67	100,0		33,06	100,0		150,8	100,0		0,00	100,0		47420	100,0		0,00	0,0		Premix	
09:00		1,52	100,0		33,14	100,0		150,3	100,0		0,00	100,0		47308	100,0		0,00	0,0		Premix	
10:00		1,06	100,0		32,82	100,0		150,4	100,0		0,00	100,0		47347	100,0		0,00	0,0		Premix	
11:00		0,00	21,0	(4)	0,00	21,0	(4)	149,5	100,0		0,00	100,0		47156	100,0		0,00	0,0		Premix	
12:00		0,00	0,0	(4)	0,00	0,0	(4)	148,8	100,0		0,00	100,0		46988	100,0		0,00	0,0		Premix	
13:00		0,00	0,0	(4)	0,00	0,0	(4)	147,7	100,0		0,00	100,0		46766	100,0		0,00	0,0		Premix	
14:00		0,00	0,0	(4)	0,00	0,0	(4)	147,5	100,0		0,00	100,0		46734	100,0		0,00	0,0		Premix	
15:00		0,00	0,0	(4)	0,00	0,0	(4)	147,7	100,0		0,00	100,0		46768	100,0		0,00	0,0		Premix	
16:00		0,00	0,0	(4)	0,00	0,0	(4)	148,1	100,0		0,00	100,0		46834	100,0		0,00	0,0		Premix	
17:00		0,00	66,0	(4)	0,00	66,0	(4)	148,3	100,0		0,00	100,0		46882	100,0		0,00	0,0		Premix	
18:00		0,82	100,0		36,21	100,0		148,8	100,0		0,00	100,0		46971	100,0		0,00	0,0		Premix	
19:00		0,75	100,0		36,94	100,0		150,2	100,0		0,00	100,0		47312	100,0		0,00	0,0		Premix	
20:00		0,66	100,0		37,43	100,0		151,4	100,0		0,00	100,0		47584	100,0		0,00	0,0		Premix	
21:00		0,65	100,0		36,42	100,0		152,2	100,0		0,00	100,0		47792	100,0		0,00	0,0		Premix	
22:00		0,60	100,0		35,37	100,0		153,1	100,0		0,00	100,0		48013	100,0		0,00	0,0		Premix	
23:00		0,69	100,0		34,57	100,0		154,6	100,0		0,00	100,0		48391	100,0		0,00	0,0		Premix	
24:00		0,70	100,0		35,66	100,0		155,7	100,0		0,00	100,0		48642	100,0		0,00	0,0		Premix	
Limiti		50,0			60,0																
MIN		0,60			32,35			88,41						32612							
MAX		1,72			37,43			155,7						48642							
Media Giorno:		1,12	70,8		34,08	70,8		146,5	100,0		0,00	100,0		46446	100,0		0,00	0,0			
Limiti		50,0			60,0																
Media 48 Ore		1,51	97,9		31,60	87,5		132,6	95,8		0,00	97,9		43102	97,9		0,00	0,0			
Limiti		50,0			60,0																

(6) 24

Fine del precedente periodo di 48 Ore NF: 04:00 del 11/02/09

- Note:
- (1) Assenza Regisztrazioni Medie
 - (2) Assenza Regisztrazioni I.D.
 - (3) Assenza Regisztrazioni Altrubuli
 - (4) Media Non Valida
 - (5) Valore superiore al Limite
 - (6) Ore di Normate Funzionamento
- Elaborazioni conformi DM 21/12/95
Le Misure sono riferite al tenore di Ossigeno dal 15 %V.