


GDF SUEZ

ROSEN ROSIGNANO ENERGIA S.p.A.

Proposta di modifica e di differimento dei tempi integrata con le modalità per ottemperare alle prescrizioni del Decreto AIA rilasciato (DSE - DEC - 0000300 del 20/04/09)

Quadro sinottico dei controlli previsti dal PMeC

REV.	DATA	CAUSALE	APPROVAZIONE
0	24/06/09	Prima emissione	 (DC)

INDICE

1	Premessa.....	2
2	Quadro sinottico dei controlli e partecipazione dell' Ente di Controllo.....	2

1 Premessa

Scopo del presente documento è presentare il "Quadro sinottico dei controlli e partecipazione dell' Ente di Controllo" cui il Gestore intende dare attuazione, a fronte di quanto prescritto nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con atto DSA-DEC-0000300 del 20/04/09 a ROSEN Rosignano Energia SpA per l'esercizio della Centrale di Rosignano.

2 Quadro sinottico dei controlli e partecipazione dell' Ente di Controllo

Il Gestore propone all'Autorità Competente ed all'Ente di controllo il quadro sinottico riportato nella tabella seguente, con le presenti precisazioni:

- il Gestore richiede di precisare se con la dicitura "sistemi di depurazione" si intende il monitoraggio dell'efficienza di depurazione dell'impianto di trattamento acque oleose (W34). In caso affermativo, il Gestore richiede per tale attività un tempo di adeguamento di 6 mesi, necessario per modificare il contratto di Global Service stipulato con la ditta appaltatrice operante in situ incaricata della gestione degli scarichi (determinazione dei parametri "idrocarburi totali" e "SST" sull'acqua in ingresso all'impianto W34) (rif. nota 1 alla tabella);
- la frequenza di aggiornamento del monitoraggio delle emissioni sonore, qualora venga accolta la proposta del Gestore, diviene quadriennale, dal momento che la normativa vigente in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 art. 181) ritiene una frequenza di aggiornamento delle valutazioni di impatto acustico negli ambienti di lavoro pari a 4 anni sufficiente a caratterizzare le variazioni di clima acustico dovute all'invecchiamento dei macchinari. (rif. nota 2 alla tabella).

Quadro sinottico dei controlli previsti dal PMeC

ASPETTO AMBIENTALE	FASI	GESTORE		GESTORE	ISPRA ARPA	ISPRA ARPA	ISPRA ARPA
		Autocontrollo	Report				
Consumi	Materie prime	Controlli alla ricezione Mensile (oli lubrificanti)	Annuale				
	Risorse idriche	Mensile	Annuale				
	Energia	Mensile	Annuale				
Emissioni in Aria	Combustibili	- Giornaliero (TG) - Ad accensione o settimanale per esercizio continuo (caldaie ausiliarie) - Ad accensione (diesel di emergenza)	Annuale	Annuale	Annuale	solo visita di controllo in esercizio	Annuale
	Fumi TG - NOx, CO, T, portata Fumi caldaie preriscaldamento - NOx, CO, ecc. Fumi TG - Aldeide formica, PTS, COT, SO2	continuo semestrale annuale	Annuale Annuale Annuale	Annuale	Annuale	entro 1 anno dal rilascio e poi biennale	Annuale
Emissioni in Acqua	Scarichi parziali	- Continuo - Periodico (varie)	Annuale	Annuale	Annuale	entro 1 anno dal rilascio e poi biennale	Annuale
	Sistemi di depurazione	Mensile (v. nota 1)	Annuale	Annuale	Annuale	solo visita di controllo in esercizio	Annuale
Emissioni sonore	-	triennale (v. nota 2)	triennale (v. nota 2)	Annuale	Annuale	solo visita di controllo in esercizio	triennale*
Rifiuti	Monitoraggio del deposito temporaneo	Quindicinale	Annuale	Annuale	Annuale	solo visita di controllo in esercizio	Annuale
Suolo e Acque sotterranee	Monitoraggio piezometri	semestrale	Annuale	Annuale	Annuale	solo visita di controllo in esercizio	Annuale
Tutti	Verifica indicatori di performance	Mensile Annuale	Annuale	Annuale	Annuale	valutazione annuale	Annuale