



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2010 - 0005884 del 26/02/2010

Indirizzi in allegato.

Pratica N. DSA-RIS-00 [2009.0011]

Ref. Mittente:

TRASMESSO VIA FAX

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 6, comma 2)

OGGETTO: Modifica del decreto di autorizzazione integrata ambientale prot. n. DSA-DEC-2009-0000974 del 03 agosto 2009, per l'esercizio della centrale EDIPOWER S.p.A. sita nel Comune di Piacenza (PC) - Riunione della Conferenza di Servizi del 25 febbraio 2010 - Trasmissione verbale

Si trasmette, in allegato, il verbale della riunione del 25 febbraio 2010 della Conferenza di Servizi convocata ai fini della modifica del decreto di autorizzazione integrata ambientale relativo all'impianto di cui in oggetto.

IL DIRIGENTE EX DIVISIONE VI-RIS
(Dott. Giuseppe Lo Presti)

All.:c.s.

UP

Elenco indirizzi

Al Presidente della Regione Emilia Romagna
Viale Aldo Moro, 52
40127 Bologna
Fax n. 051 5275429
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo: segreteriaipresidente@regione.emilia-romagna.it

Al Presidente della Provincia di Piacenza
Via Garibaldi, 50
29100 Piacenza (PC)
Fax 0523 795430
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
presidenza@provincia.pc.it

Al Sindaco del Comune di Piacenza
Piazza Cavalli 2
29100 Piacenza (PC)
Fax 0523 329273
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
vittoria.avanzi@comune.piacenza.it
sindaco@comune.piacenza.it

Al Ministero dell'Interno
Ufficio di Gabinetto
Piazzale del Viminale
00184 Roma
Fax n. 064741717
Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e
della difesa civile
Fax n. 06 718766-06 716362515
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica agli
indirizzi:
prev.rischiindustriali@vigilfuoco.it
dc.prevenzionest@vigilfuoco.it

Al Ministero della Salute
Ufficio di Gabinetto - Settore Salute
Via Veneto 56
00187 Roma
Direzione Generale Prevenzione e salute
Fax.: 06 59943278
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica agli
indirizzi:
segr.PREV@sanita.it
l.lasala@sanita.it
m.dionisio@sanita.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 Roma
Direzione Generale Energia Nucleare, le Energie
Rinnovabili e l'Efficienza Energetica
Fax n. 06 47052847
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
segreteria.dgnre@sviluppoeconomico.gov.it

All'ISPRA Commissario Straordinario
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
Fax n. 06 50072389
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
massimo.bozzo@apat.it



Al Presidente della Commissione Istruttoria IPPC c/o
ISPRA
Via Curtatone, 3
00185 Roma
Fax n. 06 50074281
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
ticali.dario@minambiente.it
roberta.nigro@isprambiente.it

Alla Direzione Generale per la Qualità della Vita
SEDE
Fax n. 06 57225193
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
minamb.tai@mcink.it

e p.c. Alla Edipower S.p.A.
Centrale Termoelettrica di Piacenza
Viale Italia 590
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Fax n. 02-89039351
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica agli
indirizzi:
gabriele.pastori@edipower.it
centrale.piacenza@edipower.it
michele.mincuzzi@edipower.it

esclusivamente inviato via posta elettronica agli
indirizzi:
leonardo.benedusi@provincia.pc.it
claudio.numa@isprambiente.it
cinzia.albertazzi@yahoo.it
qraziagerratana@virgilio.it
adistefano@regione.emilia-romagna.it
roberto.desimone@edipower.it



IL PRESENTE VERBALE
UNITAMENTE AGLI
ALLEGATI E' FORMATO
DA N' 18 PAGINE.

IL DIRIGENTE
(Dr. Giuseppe Presti)



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

OGGETTO: Modifica del decreto di autorizzazione integrata ambientale relativo alla centrale termoelettrica della EDIPOWER S.p.A., sita nel Comune di Piacenza (PC).

RESOCONTO VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI del 25 febbraio 2010

Il giorno 25 febbraio 2010, alle ore 14.30, presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in Roma, si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. DVA-2010-0004749 del 19 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., e dell'art. 5, comma 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e s.m.i., ai fini della modifica del decreto di autorizzazione integrata ambientale (AIA) U.prot. DSA-DEC-2009-0000974 del 3 agosto 2009 per l'esercizio della centrale termoelettrica della EDIPOWER S.p.A., sita nel Comune di Piacenza (PC).

Alla riunione partecipano il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (nel seguito Ministero dell'ambiente), Amministrazione espressamente indicata dall'art. 5 comma 10 del D.Lgs. n. 59/2005, i rappresentanti della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Piacenza, Amministrazioni competenti in materia ambientale a norma della medesima disposizione, ed il rappresentante dell'ISPRA, ai sensi dell'art. 5 comma 11 del D.Lgs. n. 59/2005. Interviene, altresì, il rappresentante della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC (nel seguito Commissione IPPC) a supporto del Ministero dell'ambiente. Risultano assenti i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno e del Ministero della salute e del Comune di Piacenza (*All. I*).

Il Presidente apre la riunione richiamando l'istruttoria condotta dalla Commissione IPPC sulla base della richiesta di modifica del decreto di autorizzazione integrata ambientale (AIA) U.prot. DSA-DEC-2009-0000974 del 3 agosto 2009, inoltrata dalla società EDIPOWER S.p.A. con note prot. n. 9565 del 4 novembre 2009 e prot. ASIQ/9690 del 6 novembre 2009 (acquisite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del mare rispettivamente ai prot. n. exDSA-2009-0030362 del 13 novembre 2009 e n. exDSA-2009-0029960 del 10 novembre 2009) nonché del parere conclusivo positivo espresso dalla Commissione IPPC all'esito dell'istruttoria, trasmesso con nota del 15 febbraio 2010, prot. n. CIPPC-00-2010-0000201 (acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot.n. DVA-2010-0004748 del 19 febbraio 2009).


[Handwritten signatures]

Il Presidente informa la Conferenza che la società richiedente, con fax del 24 febbraio 2010, che si allega al presente verbale (All. 2), ha chiesto di poter partecipare direttamente alla Conferenza.

Informa altresì la conferenza che il Comune di Piacenza, con nota prot. Gen.N° 12992 del 24 febbraio 2010, che si allega al presente verbale (All. 3), esprime parere favorevole all'accoglimento delle proposte di modifica al parere istruttorio richieste dalla società EDIPOWER S.p.A..

Il Presidente sottopone pertanto alla Conferenza, che approva, il seguente O.d.G.:

1. audizione del gestore, richiesta con fax del 24 febbraio 2010;
2. discussione in merito al parere istruttorio reso dalla Commissione IPPC in data del 15 febbraio 2010, prot. n. CIPPC-00-2010-0000201, comprensivo del piano di monitoraggio e controllo, e determinazioni in ordine alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale.

Vengono quindi invitati ad intervenire i rappresentanti della società soprarichiamata EDIPOWER S.p.A. che depositano a mano agli atti della Conferenza la nota prot. ASIQ/1917 del 25 febbraio 2010, con la quale segnalano refusi ed errori materiali contenuti del parere istruttorio conclusivo aggiornato e nel relativo piano di monitoraggio e controllo. (All. 4) 

Conclusa l'audizione dei rappresentanti della Società sopra indicata, questi vengono invitati a lasciare la seduta.

Il Presidente apre la discussione invitando i partecipanti ad esprimersi in merito ai 2 punti all'O.d.G.

Il rappresentante della Commissione IPPC, a seguito dell'analisi della documentazione integrativa ricevuta dalla soprarichiamata EDIPOWER S.p.A., ha ritenuto accoglibili le proposte di modifica al parere istruttorio richieste dalla medesima società note prot. n. 9565 del 4 novembre 2009 e prot. ASIQ/9690 del 6 novembre 2009 (acquisite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del mare rispettivamente ai prot. n. exDSA-2009-0030362 del 13 novembre 2009 e n. exDSA-2009-0029960 del 10 novembre 2009).

I rappresentanti della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Piacenza concordano nell'esprimere parere favorevole in merito alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale U.prot. DSA-DEC-2009-0000974 del 3 agosto 2009 per l'esercizio della centrale termoelettrica della EDIPOWER S.p.A., sita nel Comune di Piacenza (PC), di cui al parere istruttorio reso dalla Commissione IPPC in data 15 febbraio 2010, prot. n. CIPPC- 00-2010-0000201.

Il rappresentante dell'ISPRA esprime, ai sensi dell'art. 5, comma 11 del D.Lgs. n. 59/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, parere favorevole in merito al piano di monitoraggio e controllo proposto.

La Conferenza delibera di:

- a) **modificare il parere istruttorio, comprensivo del piano di monitoraggio e controllo, alla luce delle richieste formulate dal gestore con nota prot.n. ASIQ/1917 del 25 febbraio 2010, depositata a mano in sede di Conferenza, discusse e approvate in seduta;**
- b) **esprimersi favorevolmente in merito alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società EDIPOWER S.p.A. sita**



nel Comune di Piacenza alle condizioni di cui al parere istruttorio della Commissione IPPC trasmesso in data 15 febbraio 2010 prot. n. CIPPC-00-2010-0000201, come adeguato ai sensi della lett. a).

Il presente verbale sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza nonché alle Amministrazioni presenti, ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ed al gestore.


Il Presidente alle ore 15.30 dichiara conclusa la seduta.

Il verbale viene letto e sottoscritto in seduta.

Per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare


.....



Per la Regione Emilia Romagna


.....


Per la Provincia Piacenza


.....

Per la Commissione IPPC

 
.....

Per l'ISPRA


.....


ALLEGATO 1

UR

Elenco nominativo dei rappresentanti

Nominativo	Ente rappresentato
Dott. Giuseppe Lo Presti <i>Presidente</i>	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare –Direzione Generale per le valutazioni ambientali
<i>assente</i>	Ministero dell'interno
<i>assente</i>	Ministero della salute
<i>assente</i>	Ministero dello sviluppo economico
Arch. Alessandro Di Stefano	Regione Emilia Romagna
Ing. Leonardo Benedusi	Provincia di Piacenza
<i>assente</i>	Comune di Piacenza
Dott.ssa Cinzia Albertazzi Dott.ssa Grazia Gerratana	Commissione IPPC
Dott. Claudio Numa	ISPRA

Si riporta di seguito l'elenco degli altri partecipanti e le deleghe. Si riporta altresì l'elenco dei soggetti intervenuti.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE**IL PRESIDENTE**

Preso atto della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare U. prot. DVA - 2010 - 0004749 del 19/02/2010 con cui è stata convocata, per il giorno 25 febbraio 2010, alle ore 14,30, presso il Ministero, Sala Europa, Roma, la Conferenza dei Servizi di cui dell'articolo 5, comma 10, del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n.59 per la modifica del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale prot. n. DSA-DEC-2009-0000974 del 03 agosto 2009 per l'esercizio della centrale termoelettrica EDIPOWER S.P.A. di Piacenza (PC);

Considerato che, per impegni in precedenza assunti, non potrà essere presente alla riunione;

Ritenuto necessario assicurare comunque la presenza di un rappresentante della Regione nel corso dello svolgimento dell'attività della Conferenza in oggetto;

Ritenuto di delegare l'Arch. Alessandro Di Stefano, Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale,

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2009

Dato atto del parere allegato;

D E C R E T A

di delegare l'Arch. Alessandro Di Stefano, Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, a rappresentarlo nella seduta della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 5, comma 10, del D.Lgs. n. 59/05 per la modifica del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale prot. n. DSA-DEC-2009-0000974 del 03 agosto 2009

per l'esercizio della centrale termoelettrica EDIPOWER S.P.A.
di Piacenza (PC), convocata dal Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare per il giorno 25
febbraio 2010, alle ore 14,30, presso il Ministero medesimo,
Sala Europa, Roma.

Il Presidente
Vasco Errani



7/18



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta PPG/2010/41

data 24/02/2010

IN FEDE

Giuseppe Bortone





PROVINCIA DI PIACENZA

Ufficio di staff Gabinetto del Presidente
e Segreteria della Giunta
Responsabile: Rag. Giovanna Amorini

Provincia di Piacenza
PROTOCOLLO GENERALE
N. 0013687 del 23/02/2010
Class: X.A. 1.169



Piacenza, 23 FEB 2010

Prot. N.
Riferimento:
Allegati n.

Corso Garibaldi, 50 – Piacenza
Tel. 0523795249 - Fax 0523795430
Cod. Fisc. n. 00233540335
E-mail: provpc@provincia.pc.it

OGGETTO: Modifica del decreto di autorizzazione integrata ambientale prot. n. DSA-DEC-2009-0000974 del 3 agosto 2009, per l'esercizio della centrale termoelettrica Edipower S.p.A. Di Piacenza (PC). Convocazione Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, comma 10, del D.Lgs. n. 59/05 per la modifica del decreto. Delega.

Il sottoscritto MASSIMO TRESPIDI, nato a Castel San Giovanni (PC) il 12.07.1960, in qualità di Presidente di questa Amministrazione Provinciale,

DELEGA

l'Ing. LEONARDO BENEDESI, Funzionario del Servizio Valorizzazione e Tutela Ambiente, a rappresentare l'Amministrazione stessa alla riunione della conferenza dei servizi di cui in oggetto, che si terrà il giorno 25 febbraio 2010 alle ore 14,30 presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a Roma - Via Capitan Bavastro n. 174 – piano VII – Sala Europa.

IL PRESIDENTE
(Prof. Massimo Trespidi)



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Roma, 24 FEB. 2010

Prot. N. 006569

Dott. Giuseppe Lo Presti
Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
DVA-MATTM
Via C. Colombo, 44
00147 - ROMA
Fax n. 06/57225068

OGGETTO: Convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 5, comma 10, del D.lgs.
59/05 - EDIPOWER S.p.A. Centrale termoelettrica di Piacenza (PC) -

Con la nota n. DVA/2010/0004749 del 19 febbraio 2010 è pervenuta a questo Istituto la convocazione per la Conferenza di Servizi in oggetto per il 25 febbraio 2010 alle ore 14,30 -

A tal proposito si comunica che ISPRA sarà rappresentata dal personale come da tabella allegata.

Cordiali saluti

*Il Responsabile dell'accordo di
collaborazione ISPRA/MATTM
sulle attività IPPC
Dott. Leonello SERVA*

All. c.s.

20/18
WAP

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

CONFERENZA DEI SERVIZI EX D.LGS. 59/05

Riunione del 25 febbraio 2010 ore 14.30

**presso MATTM - piano VII - Sala Europa
Entrata via C. Bavastro n. 174**

Gestore	Tipologia Impianto	Delegazione ISPRA
EDIPOWER S.p.A.	Centrale termoelettrica di Piacenza (PC)	Numa

13/18
WP**ALLEGATO 2**

Viale Italia, 592
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02 890391
Fax 02 89039351
www.edipower.it

Destinatario Dott. Giuseppe Lo Presti
Società Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Telefono
Fax 06 57225068 / 06 57223040
Mittente Direzione Ambiente Sicurezza e Qualità
Società Edipower S.p.A.
Telefono 02 89039393
Fax 02 89039813
Data 24 febbraio 2010

Pagine inviate 1
(compresa la presente)

Oggetto: Centrale termoelettrica di Piacenza, modifica del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale. Convocazione Conferenza di Servizi.

Si fa riferimento alla Conferenza dei Servizi ex art. 5, comma 10 D.Lgs. 59/05, per la modifica del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale per la Centrale Edipower di Piacenza, convocata da codesto Ministero con nota DVA-2010-4749 del 19/2/2010, per richiedere di poter direttamente partecipare alla Conferenza stessa.

Distinti saluti.

Direttore Ambiente Sicurezza e Qualità
Fausto Annunzioli





Comune di Piacenza
Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo Territorio
Servizio Sistema Ambientale Mobilità

ALLEGATO 3

WR

Piacenza, 24 febbraio 2010

Prot. Gen. N° 12992

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 Roma

Oggetto: Modifica del decreto di autorizzazione integrata ambientale prot. n. DSA-DEC 2009-0000974 del 3 agosto 2009 per l'esercizio della centrale termoelettrica EDIPOWER S.p.A. di Piacenza (PC). Convocazione Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, comma 10, del D.Lgs. n. 59/05 per la modifica del decreto. Comunicazione parere di competenza.

A riscontro della va. prot. DVA-2010-004748 del 19/2/2010 relativa all'oggetto con la presente si esprime parere favorevole all'accoglimento delle proposte di EDIPOWER relative a:

- intervallo temporale su cui calcolare il valore medio della portata dei fumi (media mensile delle portate orarie analogamente al criterio stabilito per i limiti prescritti per le emissioni in atmosfera);
- adeguamento dei limiti delle acque di scarico in fognatura a quelli previsti dal D.Lgs 152/06 (Tab 3 All 5) per scarichi in rete fognaria, conformemente all'ultima autorizzazione rilasciata dal Comune di Piacenza (n. 18545 del 18.03.2008).

La Responsabile del Servizio Ambiente
Daniela Rossi

[Handwritten signature]



Il Dirigente del Sistema Ambientale Mobilità
Ing. Gaetano Fedele

[Handwritten signature]



viale Italia, 592
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02 890391
Fax 02 89039351
www.edipower.it

Egregio Signor Presidente della Conferenza di Servizi
Dott. Giuseppe Lo Presti
Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ex Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale
Divisione VI-Rischio Industriale –Prevenzione e
Controllo integrati dell’Inquinamento

Depositata a mano agli atti della
Conferenza di Servizi del 25 febbraio 2010

Sesto San Giovanni (MI), 25 febbraio 2010 – prot. ASIQ/ **1917**

Oggetto: Modifica del decreto di autorizzazione integrata ambientale prot. DSA-DEC-2009-0000974 del 03 agosto 2009, per l’esercizio della centrale termoelettrica EDIPOWER S.p.A. di Piacenza (PC). Convocazione Conferenza di Servizi di cui all’art. 5, comma 10, del D.Lgs. n. 59/05 per la modifica del decreto.

Egregio Signor Presidente,
con riferimento alla convocazione in oggetto Edipower segnala i seguenti refusi ed errori materiali contenuti nel Parere Istruttorio conclusivo aggiornato e nel relativo Piano di Monitoraggio e Controllo, allegati alla convocazione in oggetto.

* * *

Paragrafo 2.2, Pagina 7, ultimo capoverso

Inserire il riferimento al verbale della riunione del Gi del giorno 27/1/2010.

Paragrafo 2.3, Pagina 8, primo capoverso

Eliminare il testo “LA CASELLA”.



Paragrafo 3, Pagina 9 (Rappresentante legale)

Sostituire il testo "Giulio Del Ninno" con il testo "Paolo Gallo".

Paragrafo 5.2, Pagina 16 (Produzione effettiva)

Eliminare il testo "La massima capacità produttiva è pari a 2.321.593 Nm³/h" e sostituirlo con il seguente "La portata fumi da considerare come dato alla capacità produttiva per ciascuna turbina a gas è pari a 2.321.593 Nm³/ora. Secondo quanto precisato dal Gestore, tale portata fumi è riferita alla massima potenza erogabile dalla turbina a gas, in condizioni ambientali di riferimento (gas secchi, temperatura ambiente pari a 15 °C e umidità relativa pari al 60%). Il dato effettivo di portata fumi dipende dalle condizioni ambientali al momento della misura e può quindi differire da quello indicato.", da inserire in calce al paragrafo 5.5, a pagina 20.

(Riferimento: nota Edipower ASIQ/1099 del 8/2/2010)

Tabella comparativa limiti normativi attuali/ valori prestai zonali attuali dell'impianto/valori prestazionali futuri dell'impianto/valori delle BAT utilizzabili/valori limiti prescritti e prescrizioni, Pagina 31, Nota (*) alla tabella

Sostituire il testo "Tali valori si intendono da rispettare nella condizione di funzionamento sopra il minimo tecnico." con il testo "Tali valori si intendono da rispettare nella condizione di funzionamento al massimo carico."

Il riferimento alle condizioni di funzionamento al massimo carico era esplicitamente previsto dal decreto MICA del 23/04/2001, di autorizzazione alla trasformazione della Centrale in CCGT. Pur trattandosi di una prescrizione ormai superata dal decreto AIA, si ritiene utile provvedere a rettificare il testo per esigenze di chiarezza e correttezza.

(Riferimento: decreto MICA 23/04/2001)

Paragrafo 10.1, Pagina 34, Nota (1) alla tabella

Dopo il testo ", 5 Conformità ai valori limite di emissione" aggiungere il testo "sottoparagrafo 5.1".

Il riferimento specifico al sottoparagrafo 5.1 è stato inserito su esplicito mandato della CdS del 19/2/2009 (secondo punto elenco a metà di pagina 2), ma è stato erroneamente inserito solo a pagina 31 e non anche a pagina 34.



Aggiungere in calce alla nota il testo seguente *“Per il CO si fa riferimento alla media mensile.”*. Questa precisazione è stata definita in occasione dell’incontro del GI svoltosi il giorno 27/1/2010.

(Riferimenti: Nota (2), pagina 31 del parere istruttorio; verbale riunione GI del 27/1/2010, pagina 2, ottavo capoverso)

Paragrafo 10.1, Pagina 34, punto d)

Sostituire il testo della prescrizione con il seguente *“il Gestore dovrà effettuare le misurazioni in continuo delle emissioni di NOx e CO, nonché del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, della pressione, dell’umidità e della portata volumetrica dell’effluente gassoso. La portata volumetrica potrà essere alternativamente determinata con algoritmo di calcolo ritenuto equivalente da parte dell’Autorità di Controllo.”*

(Riferimento: verbale riunione GI del 27/1/2010, pagina 2, nono e decimo capoverso)

Paragrafo 10.2, Pagina 35, tabella a.1

Relativamente al parametro *“Colore”*, sostituire il testo *“non percettibile con diluizione 1:20”* con il testo *“non percettibile con diluizione 1:40”*, come previsto dall’autorizzazione comunale del 2008, allegato 2 del verbale del 27 gennaio, che rimanda al D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in rete fognaria.

(Riferimento: verbale riunione GI del 27/1/2010, pagina 1, ultimo capoverso, e pagina 2, primo capoverso)

Paragrafo 10.2, Pagina 37, punto a.3, ultimo capoverso

Aggiungere dopo il testo *“almeno una volta l’anno”* il testo seguente *“, se nel corso dell’anno lo scarico viene attivato,”*.

(Riferimento: Comunicazione ISPRA prot. 52331 del 15 dicembre 2009, pagina 2, ultimo capoverso)

Paragrafo 15, Pagina 42 (Rifiuti)

Sostituire il testo *“18/12/2008”* con il testo *“18/12/2003”*.

(Riferimento: Autorizzazione Provincia di Piacenza, Prot. Gen. N° 3400 del 18/12/2003, allo stoccaggio di rifiuti speciali prodotti in proprio)

PMC, Pagina 6, Monitoraggio delle emissioni in atmosfera

Prima del paragrafo *"Emissioni dai camini e prescrizioni relative"*, inserire il testo seguente *"Saranno ritenute valide soluzioni alternative, purchè preventivamente concordate con l'Autorità di Controllo."*

(Riferimento: Comunicazione ISPRA prot. 52331 del 15 dicembre 2009, pagina 3, sesto capoverso)

PMC, Pagine 15 e 16, Scarico acque reflue industriali

Per conformità alla tabella inserita nel paragrafo 10.2 del Parere Istruttorio, eliminare i parametri *"Stagno"* (pagina 15) e *"Cromo III"* (pagina 16).

(Riferimento: Paragrafo 10.2, pagina 36 del parere istruttorio)

PMC, Pagina 31, Obbligo di comunicazione annuale

Sostituire il testo *"Entro il 31 gennaio di ogni anno"* con il testo *"Entro il 30 aprile di ogni anno"*.

(Riferimento: Comunicazione ISPRA prot. 52331 del 15 dicembre 2009, pagina 3, ottavo capoverso)


* * *

Restiamo in ogni caso a disposizione per le integrazioni e le puntualizzazioni che riterrete opportune.

Con i nostri migliori saluti.

Edipower S.p.A.

Tomaso Roberto De Simone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tomaso R. De Simone", written over the typed name.