



Spettabili

MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO

Dipartimento per l'Energia

*Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le energie
rinnovabili e l'efficienza energetica.*

Divisione II

Produzione elettrica

Via Molise, 2

00187 Roma

**MINISTERO dell'AMBIENTE e della TUTELA del
TERRITORIO e del MARE**

Direzione Generale per le valutazioni ambientali .

Divisione III

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA' CULTURALI

Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici

Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici

Via San Michele, 22

00153 Roma

**MINISTERO del LAVORO, della SALUTE e delle
POLITICHE SOCIALI**

Direzione Generale per la Prevenzione Sanitaria

Ufficio IV

Via Giorgio Ribotta, 5

00144 ROMA

MINISTERO dell'INTERNO

Dipartimento dei VV FF, Soccorso Pubblico e difesa

Direzione Centrale per la prevenzione e

Sicurezza tecnica.

Area rischi industriali

Largo S. Barbara, 2

00178 Capannelle Roma



RACCOMANDATA R.R.



COMANDO PROVINCIALE dei VIGILI del FUOCO

V.le Dante Alighieri 109/111

29100 Piacenza

ISPRA

Via Vitaliano Brancati, 47

001444 Roma

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo

Servizio Politiche Energetiche

Via Aldo Moro, 44

40127 Bologna

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Direzione generale Ambiente e difesa del suolo e della costa

Servizio impatto e promozione sostenibilità ambientale

Via dei Mille 21

40121 Bologna

REGIONE LOMBARDIA

Direzione generale reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo sostenibile

Reti e Infrastrutture

Via Pola 12/14

20125 Milano

REGIONE LOMBARDIA

Direzione generale Territorio e Urbanistica

Unità organizzativa programmazione Integrata e valutazione di Impatto

Via Sasseti, 32/2

20124 Milano

REGIONE LOMBARDIA

Direzione generale Qualità dell'Ambiente

Via Taramelli, 12

20124 Milano

PROVINCIA di PIACENZA

Area programmazione infrastrutture-Ambiente
Servizio valorizzazione e tutela dell'Ambiente
Via Garibaldi, 50
29100 Piacenza

COMUNE di PIACENZA

Ufficio del sindaco
Piazza Cavalli, 2
29100 PIACENZA

ARPA- sezione provinciale di Piacenza

ViaXXI Aprile, 48
29100 Piacenza

UFFICIO delle DOGANE di PIACENZA

Via Coppalati, 15
29100 PIACENZA

TERNA S.p.A.

Direzione pianificazione e sviluppo rete
Funzione Pianificazione
Via Arno, 64
00198 Roma

Sesto San Giovanni, 08 ottobre 2010 – prot. nr 014267


Oggetto: CENTRALE di Piacenza - Autorizzazione Unica n° 55/01/2009-Assetto di funzionamento in postcombustione non vincolato al teleriscaldamento della città di Piacenza.

In riferimento alla richiesta prot. 0017037 del 30.09.2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, provvediamo alla trasmissione del rapporto sullo stato di avanzamento delle attività di realizzazione e dell'ottemperanza alle prescrizioni.

Distinti saluti

EDIPOWER S.p.A.
Direzione Progetti
Il Direttore

(ing. Giuseppe Monteforte)



Centrale di Piacenza

Decreto 55/01/2009

Rapporto sullo stato di avanzamento delle attività di realizzazione

CAP 1

Generalità

Le modifiche impiantistiche che hanno portato alla realizzazione del sistema di post combustione, sono avvenute a seguito del decreto autorizzativo n° 06/2006/ MD.

CAP 2

Stato di avanzamento del progetto.

L'autorizzazione, delle cui prescrizioni viene comunicato lo stato di implementazione, non è relativa alla costruzione ma riguarda solamente l'esercizio.

CAP 3

Stato dei principali assensi/comunicazioni connesse alla realizzazione (ulteriori rispetto all'autorizzazione unica), ove previsti.

Nessun assenso previsto

CAP 4

Stato di implementazione delle prescrizioni riportate nel decreto di pronuncia di compatibilità ambientale

Il DEC/VIA è stato recepito all'interno del decreto di autorizzazione alla costruzione

CAP 5

Stato di implementazione delle ulteriori prescrizioni riportate nel decreto di autorizzazione alla costruzione ed esercizio

Si fa presente che alcune prescrizioni, come riportato sullo stato di ottemperanza, sono state importate/modificate dall'autorizzazione Integrata ambientale (A.I.A) rilasciata con decreto DSA DEC 2009 000974 del 3 Agosto 2009.

Situazione attuale					
Fase	Ente	Settore intervento	Contenuto della prescrizione	Posizione	Stato ottemperanza
	MSE Decreto n° 55/01/2009				
ESERCIZIO	MIN AMB.	Combustibili	USO Solo G.N	Allegato Lettera a) p.1	Ottemperato
			Consumo annuo max 1.200.000.000 m3	p.2	Ottemperato
		Emissioni	Portata 1878000 m3/h Durata 7000 h/anno H emissione 90 m NO2 50 mg/Nm3 CO 30 mg/Nm3	p.3	Ottemperato
			O2,CO,NOX, T, P, Q U% misure continuo	p.4	Ottemperato
			Caldaje ausiliarie rispetto limiti decreto nr. 9 del 23.4.2001	p.5	Operativo
			Metodo di campionamento e misura D.lgs 152	p.6	Ottemperato
			Accessibilità a prese di misura norme DLgs 626	p.7	Ottemperato
			Campagna annuale di misura di Polveri, PM10,HCl, COV	p.8	Operativo
			Report in formato elettronico ARPA PZ comprensivi della quantità di metano	p.9	Concordato con ARPA secondo prescrizione AIA
		Qualità aria	Collaborazione con Provincia spese manutenzione adeguamento rete Q.A	p.10	Stipulata convenzione
			Smantellamento camini da 120 m	p.11	Realizzato
		Ulteriori prescrizioni	Adozione nuove tecnologie entro 2010 per riduzione NOX, se non altrimenti disposto in sede di rilascio dell'AIA	p.12	Prescrizione superata da Decreto AIA

			Funzionamento in postcombustione correlato al teleriscaldamento nel periodo da ottobre a marzo	Allegato. Lettera b)	Operativo
			Predisposizione piano di monitoraggio acque PO per verifica conformità scarico termico.	Lettera c)	Operativo
			Conferma di tutte le prescrizioni contenute nel decreto 09 del 23 aprile 2001	Lettera e)	
		Prescrizioni del Decreto 9 del 23 aprile 2001 – Dec VIA 13546	Smantellamento e demolizione completa dell'attuale parco olio combustibile costituito da 3 serbatoi da 50.000 m3 e 2 serbatoi interrati da 5000 e 10.000 m3	p.4 a	Comunicato inizio attività di smantellamento serbatoi metallici. Lettera prot. 003896 del 30.04.2010
			Smantellamento e/o demolizione completa della caldaie al servizio della centrale esistente e dei relativi camini	p. 4 a	In programma smantellamento
			Demolizione di tutte le infrastrutture e dei fabbricati non più utilizzati e presenti nell'area	p. 4a	In programma smantellamento
			Riqualificazione ambientale delle aree liberate e di quelle prospicienti il fiume anche attraverso la realizzazione di opportune schemature con alberi ed arbusti autoctoni	p. 4 a	Presentato progetto. La realizzazione avverrà al completamento delle demolizioni
			Predisporre un piano concordato con ASL che preveda modalità e tempi per garantire la messa in sicurezza, la graduale bonifica e l'integrale smantellamento per le strutture residue contenenti amianto	p.4.b	Amianto rimosso > 50%. Per l'amianto rimanente nelle strutture da smantellare e per quello residente nelle parti attive si provvederà a concordare piano.
		Regione Emilia Romagna	Contributo alla regione pari a 0,10 €/ MWH prodotto calcolato con riferimento all'incremento di potenza autorizzato.	Allegato p. 4	Viene corrisposto regolarmente a Regione

			<p>In alternativa al punto precedente Edipower potrà concludere con Regione e gli Enti LL interessati, accordi per misure di compensazione e riequilibrio ambientale.</p>	p.5	<p>Si è optato per la corresponsione del contributo citato al punto precedente</p>
			<p>Informare regione, entro il 15 febbraio circa i dati di esercizio, programmi di manutenzione che comportino arresti di lunga durata il rapporto annuale deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> -energia elettrica e termica fornita x teleriscaldamento, -energia elettrica prodotta con riferimento all'incremento di potenza -energia consumate x funzionamento impianto -i principali dati di esercizio (pot, rendimento globale, netto, consumo specifico,, consumo di G.N su base oraria ed annua, emissioni massiche orarie con e senza postcombustione ; - le ore di esercizio della centrale nei diversi assetti di funzionamento ed in particolare post combustione con o senza servizio di teleriscaldamento allacciato, - caratterizzazione dei principali impatti ambientali (risorse naturali utilizzate ,impatti in atmosfera, produzione e gestione scarichi idrici e rifiuti, rumore, campi elettromagnetici) -iniziative di formazione ed informazione degli operatori addetti , -rapporti con comunità locale, -interventi per relativi ai provvedimenti adottati dalle autorità x episodi acuti di inquinamento.-: 	p.6	<p>Inviato rapporto prot 1331 del 12 .02.2010. In conformità alle prescrizioni AIA, e per consentire una piena correlazione tra i dati inviati su prescrizione AIA e su prescrizione del Decreto si propone di inviare questo rapporto regolarmente entro il 30/4 di ogni anno.</p>

		AGENZIA DELLE DOGANE	Obbligo denuncia di officina elettrica	Allegato p.1	fatto
			Verifica del regime fiscale da applicare al combustibile- produzione energia e calore	p. 2	Verificato ed approvato dall'Agenzia
			Verifica tecnica da parte ufficio dogane	p.3	Vericato

CAP 6

Eventuale contenzioso amministrativo

Nessuno

Cap 7

Planimetrie, foto

N.a.