



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2010 - 0023570 del 05/10/2010

E.ON Produzione S.p.A.
Via Andrea Doria 41/G
00192 Roma
fax:06 95056125

Raccomandata A/R

Pratica N. DSA-RIS-00 [2010.0064]

Ref. Mittente:

e p.c. ISPRA
Via Curtatone 3
00185 Roma RM
fax: 06 50072450

Presidente Della Commissione
Istruttoria AIA-IPPC C/o ISPRA
Via V.Brancati 48
fax: 06 50074281

**OGGETTO: E.ON Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica di Ostiglia -
modifica dell'impianto - Richiesta di approfondimenti.**

Si richiede a codesta Società di integrare secondo quanto specificato nel documento allegato la documentazione che si riscontra, presentata per la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale all'impianto in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 4 del D.Lgs. 152/06, si invita codesta società a provvedere **entro 30 giorni dalla ricezione della presente** a far pervenire, anche su supporto informatico, le integrazioni richieste, organizzate facendo riferimento al modello di presentazione delle domanda disponibile sul sito <http://aia.minambiente.it>.

Qualora codesta Società ritenga, per giustificate e documentate motivazioni, di non essere in grado di rispettare il suddetto termine per la presentazione della documentazione integrativa, è invitata, al fine di evitare il configurarsi di inadempienze sanzionabili ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del D.Lgs. 59/05, a darne comunicazione, proponendo nel contempo la definizione di un nuovo termine per la presentazione delle integrazioni richieste.

All. c.s.

Il Dirigente della ex Divisione VI
(Dott. Giuseppe Lo Presti)

IL DIRIGENTE: Dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente: ex Divisione VI RIS - Sezione AIA
Funzionario Responsabile: Ing. Antonio Domenico Milillo tel. 06/57225924exDSA-RIS-AIA-08_2010-0050.DOC



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E. prot DVA - 2010 - 0022597 del 24/09/2010

IPPIC-00.2010-0001854
del 23/09/2010

Prot. N.

Ref. Mittante:

E p.c.

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Prof. Antonio Mantovani
Referente Gruppo Istruttore
Sede

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale - E.ON. Produzione S.p.A. - Centrale
termoelettrica di Ostiglia - modifica all' impianto.
Rif.to nota prot. DVA-2010-0021255 del 08/09/2010

A seguito degli approfondimenti dell'istruttoria in oggetto, in allegato si trasmette l'elenco delle
integrazioni da chiedere al proponente per consentire alla Commissione IPPC l'espletamento delle
attività di propria competenza.

Il Presidente della Commissione IPPC
Ing. Darlo Ticoli

All. c.s.



Segreteria Commissione AIA - IPPC

650 ISPRA - Via Vialfranco Brancati, 48 - 00144 ROMA - Tel 0650072443 / Fax 0650072904

CIPPC-00-2010-0001853
del 23/09/2010

Al Presidente della Commissione IPPC
Ing. Dario Ticali

**Nota relativa alla domanda di modifica alla centrale termoelettrica di Ostiglia della E.ON
Produzione S.p.A.**

La modifica proposta dal Gestore con la nota del 20 luglio 2010 (acquisita dal Ministero con prot. N. DVA-2010-0018311 del 21/07/2010) riguarda la sostituzione delle due caldaie ausiliarie esistenti utilizzate per l'avvio/l'arresto dei quattro gruppi termici principali con altrettanti caldaie ausiliarie con prestazioni tecniche e ambientali più efficienti di quelle esistenti, nonché la dismissione delle due caldaie ausiliarie esistenti.

Alla luce delle informazioni fornite dal Gestore, al fine di completare l'istruttoria necessaria all'esame della modifica proposta, sembra opportuno integrare la domanda con le seguenti informazioni:

1. Precisare i combustibili utilizzati
2. Indicare le eventuali variazioni previste delle linee, serbatoi ed altre apparecchiature e strutture che verranno dismessi. Precisare inoltre se ne è prevista la demolizioni e relativo cronoprogramma. Indicare chiaramente su planimetria demolizioni e nuove costruzioni previste.
3. Chiarire se le modifiche proposte incidano, e come, sui transitori di avvio/arresto dei quattro gruppi termici principali.
4. Integrare i dati relativi al nuovo camino (coordinate e sezione) e fornire un rendering 3-D, trattandosi di un forte innalzamento rispetto a quello esistente.
5. Fornire un elenco delle principali tipologie di rifiuti che verranno prodotti durante la realizzazione di tale modifica e le relative modalità di smaltimento che verranno adottate con particolare attenzione alla eventuale presenza di materiali contenenti amianto o di sostanze pericolose.
6. Chiarire le variazioni previste per quanto riguarda le immissioni di rumore, in particolare su abitazioni o altri bersagli sensibili.
7. Indicare eventuali variazioni dei sistemi di monitoraggio delle emissioni in continuo / periodiche.
8. Ribadire, in accordo alle prescrizioni riportate nel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DSA-DEC-2009-0000976 del 3 agosto 2009, che insieme con gli NOx e il CO vanno comunque misurati/stimati e registrati i flussi di massa di SOx e polveri, nonché i quantitativi di combustibile utilizzato e il numero e i periodi di utilizzo.

Roma, 22 set. 2010

Il Referente del Gruppo Istruttore
Prof. Antonio Mantovani





*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

CIPPC-00.2010-0001825
del 17/09/2010

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
U. prot. DVA - 2010 - 0021255 del 08/09/2010

E.ON. Produzioni S.p.A.
C.le termoelettrica di Ostiglia
Via Andrea Doria, 41
00192 Roma

RACCOMANDATA A/R

Pratica N. DSA-RIS-AG-00.2010.01041.....

Ref. Ministero prot. 1041-2010-16-6 P del 15/07/2010

Presidente
della Commissione Istruttoria IPCC
Via Curtatone, 3
00185 Roma (RM)

fax 06 50074281

e.p.c. ISPRA Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma (RM)

fax. 06 50072450

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale decreto DSA-DEC-2009-0000976 del 03/08/2009 - E.ON. Produzione S.p.A. C.le termoelettrica di Ostiglia - Comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 di avvio del procedimento di modifiche dell'impianto ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 59/05.

A seguito della nota che si riscontra, ricevuta il 20 luglio 2010, ricevuta ed acquisita al protocollo con n. DVA-2010-0018311 del 21/07/2010, con la quale codesta Società ha presentato istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, richiede di dismettere le due caldaie esistenti con potenza elettrica totale di 18.6 MWe con due nuove caldaie di potenza elettrica totale inferiore pari a circa 15 MWe, si comunica l'avvio del procedimento.

Al Presidente della Commissione Istruttoria IPCC, al fine di rendere il prescritto parere, si fa presente che la documentazione presentata dalla E.ON. Produzioni S.p.A. di Ostiglia per la succitata modifica, è stata trasmessa con prot. n. 0001053-2010-16-6 P del 15/07/2010.

All. c.s.

IL DIRIGENTE: Dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Affari: Divisione VI RIS - Sezione Affari Generali
Funzionario responsabile: Brunari Toni - tel. 06-57229999 fax 06-57229999
nr/DSA-RIS-AG-10_2010-0099.DOC

IL DIRIGENTE DELLA EX DIVISIONE VI
(Dott. Giuseppe Lo Presti)

Lo Presti

*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

Commissione Istruttoria per l'Autorizzazione Integrata
Ambientale - IPPC

In caso di cattiva ricezione
chiamare il n. 06/50074024

Roma, 23 settembre 2010

TRASMESO DA:

COMMISSIONE ISTRUTTORIA AIA-IPPC
Segreteria Supporto Operativo

A:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Segreteria Dott. Lo Presti

PAGINE TRASMESSE:

4

La presente comunicazione è valida ai fini del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 30 dicembre 1991 n. 412 art. 6 comma 2. Qualora dalle comunicazioni possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative di terzi prima dell'atto finale del procedimento, dovrà essere acquisito agli atti l'originale della comunicazione.