



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE IV - RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE


Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
U.prot DVA - 2013 - 0002928 del 04/02/2013

Pratica N.

Prof. Mittente: CIPPC-00_2013-0000162 del
29/01/2013

Edison S.p.A.
ex Sarmato Energia .p.A.)
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
fax:02 62227003
asee@pec.edison.it

e p.c. ISPRA
Via V. Brancati 48
00144 Roma
fax: 06 50072450
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Commissione
Istruttoria AIA-IPPC
Via Vitaliano Brancati, 48
00186 Roma
fax: 06 50074281

OGGETTO: Edison S.p.A. Centrale nel Comune di Sarmato (PC) - Richieste di integrazioni.

Si richiede a codesta Società di integrare secondo quanto specificato nel documento allegato la documentazione che si riscontra, presentata per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale all'impianto in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 13 del D.Lgs. 59/05 (ora articolo 29-ter, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.i.m.), si invita codesta società a provvedere **entro 30 giorni dalla ricezione della presente** a far pervenire, anche su supporto informatico, le integrazioni richieste, organizzate facendo riferimento al modello di presentazione delle domanda disponibile sul sito <http://aia.minambiente.it>.

Qualora codesta Società ritenga, per giustificate e documentate motivazioni, di non essere in grado di rispettare il suddetto termine per la presentazione della documentazione integrativa, è invitata, al fine di evitare il configurarsi di inadempienze sanzionabili ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del D.Lgs. 59/05 (ora art.29-quattordices, comma 6, del D.Lgs. 152/06 s.m.i.), a darne comunicazione, proponendo nel contempo la definizione di un nuovo termine per la presentazione delle integrazioni richieste.

All. c.s.

Il Dirigente
(Dott. Giuseppe Lo Presti)


Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente: Divisione IV - Rischio Rilevante/AIA
Funzionario responsabile: milillo.antoniodomenico@minambiente.it
DVA-4RI-AIA-08_2013-0013.DOC



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

① IPPC-00_2013-0000162
del 29/01/2013

Pratica N.

Ref. Mittente:

e p.c.

Dott. Giuseppe Lo Presti
Ministero dell' Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni
Ambientali
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Gruppo Istruttore Commissione IPPC
Sede

Dott. Claudio Campobasso
Responsabile ISPRA dell' accordo per il
supporto alla Commissione IPPC
Sede

OGGETTO: Soc. Edison SpA (ex Sarmato Energia S.p.A.) - Centrale nel Comune di Sarmato (PC) - RICHIESTA DI INTEGRAZIONI

A seguito degli approfondimenti della istruttoria in oggetto, con la presente si trasmette l'elenco delle integrazioni da chiedere al proponente per consentire alla Commissione IPPC l'espletamento delle attività di propria competenza.

Le integrazioni documentali si rendono infatti necessarie per la valutazione del quadro emissivo e prescrittivo dell'impianto in oggetto.

Fino alla ricezione della documentazione richiesta, il procedimento AIA non potrà avere seguito.

All. c.s.

Il Presidente della Commissione IPPC
Ing. Dario Ticali

RICHIESTA INTEGRAZIONI

Edison SpA (ex Sarmato Energia S.p.A.) - Centrale nel Comune di Sarmato (PC)

Scheda/ Allegato	Tipologia di informazione	Stato	Commenti
A.6	Autorizzazione allo scarico delle emissioni in atmosfera, in particolare Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, e Assegnazione delle quote di CO2 2008-2012	Da rinnovare	Le relative Autorizzazioni risultano scadute nel 2012. Si richiede di fornire copia di queste Autorizzazioni, oppure le relative richieste di rinnovo.
A.12	Certificato del Sistema di Gestione Ambientale	Da rinnovare	I certificati EMAS, UNI-EN-ISO 14001, e OHSAS 18001 risultano scaduti. Si richiede di fornire i suddetti certificati rinnovati, oppure la richiesta di rinnovo.
A.24	Pianificazione territoriale ed ambientale	Parziale/da integrare	Si richiede una descrizione più completa del contesto idrogeologico del sito della centrale.
B.19	Planimetria dell'approvvigionamento e distribuzione idrica	Parziale/da integrare	Si richiede di indicare l'ubicazione e le coordinate geografiche del punto di approvvigionamento relativo all'acquedotto ad uso potabile (indicato nella scheda B2.1 come punto n. 3) nonché le relative reti di distribuzione per acque ad uso idropotabile.
E.3	Descrizione delle modalità di gestione ambientale	Parziale/da integrare	Si richiede di indicare come avviene la caratterizzazione dei rifiuti prodotti. Si richiede una descrizione della gestione dei rifiuti, in particolare le apposite procedure interne che vengono applicate. Si richiede una descrizione delle modalità di smaltimento effettuato dalla Centrale stessa su alcune tipologie di rifiuti. Si richiede di indicare la situazione preesistente l'insediamento dell'impianto e le eventuali bonifiche effettuate.
E.4	Piano di monitoraggio	Parziale/da integrare	Si richiede di fornire un protocollo di monitoraggio delle acque di falda utilizzando le rete di piezometri presenti nello stabilimento al fine di limitare i danni nel sottosuolo e nella falda da eventuali contaminazioni dovute a perdite da serbatoi, linee e/o apparecchiature.

Inoltre si richiede di fornire le seguente informazioni:

- gli esiti dei controlli che erano stati prescritti con il Decreto di riesame dell'AIA (DVA-DEC-2010-0000998) del 28/12/2010 finalizzati alla misura delle concentrazioni di SO₂, Polveri e COV (misurati come COT) emessi al camino E1.
- le motivazioni che giustificano il convogliamento delle acque meteoriche non inquinate/inquinabili (scarico parziale S1-3) alla "vasca acque reflue" unitamente alle altre tipologie di acque inquinate piuttosto che una loro immissione diretta al corpo recettore "Rio Bugaglio".