



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E prot DVA - 2011 - 0008228 del 05/04/2011

Roma, 4 APR. 2011

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

N. 10905 / TR / DI

Risposta al Foglio del

N.

Prot. N. Allegati

Società NOVAOL

Via G. Spadolini, 5

20141 - Milano

e p.c.

Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare -
Direzione Generale Valutazioni
Ambientali

Via C. Colombo, 44

00147 - Roma

Provincia di Livorno

Settore Tutela Ambiente

Piazza del Municipio

57123 - Livorno

Regione Toscana

Direzione Politiche Territoriali
Ambientali

Via di Novoli, 25

57127 - Firenze

Comune di Livorno

Ufficio Tutela Ambientale

Piazza del Municipio

57123 - Livorno

ARPA T

Dipartimento Provinciale di Livorno

Via Marradi, 114

57126 - Livorno

ASL 6 Livorno

Via di Monterotondo, 49

57100 - Livorno



Oggetto: Società Novaol Srl - comunicazione di modifica non sostanziale con la sostituzione della centrale termica dell'impianto in Livorno alla Via Leonardo da Vinci.

Con nota del 27/10/2010, acquisita dalla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

ET

Mare al prot. DVA-2010-0028786 del 26/11/2010 e successivamente trasmessa per competenza alla scrivente Direzione, che ha acquisito la nota medesima al prot. n. 30764/TRI/DI del 26/11/2010, codesta Società comunica di voler apportare delle modifiche non sostanziali all'impianto IPPC esistente, ubicato in Via Leonardo da Vinci, 35 A - Livorno.

Nella citata nota la Società dichiara che durante le ultime verifiche di manutenzione preventiva si sono evidenziati segni di logoramento strutturale del gruppo caldaia esistente, per cui ne è stata programmata la sostituzione.

Gli interventi da eseguire prevedono la sostituzione del gruppo caldaia a vapore esistente, alimentato a metano, con un nuovo gruppo monoblocco del tipo a olio diatermico.

La Società dichiara, inoltre, che il nuovo gruppo caldaia verrà installato nell'attuale centrale termica sui basamenti esistenti senza presumibili impatti sulle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque di falda.

Attesa la rilevanza degli interventi dal punto di vista del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e di sicurezza adottato dalla Società, prendendo atto di quanto dichiarato dalla Società medesima, la scrivente Direzione ritiene che le opere previste possano essere eseguite a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. gli interventi da realizzare siano compatibili con l'Autorizzazione Ambientale Integrata rilasciata alla Società dalla Provincia di Livorno e in tale ambito possano ritenersi quali modifiche non sostanziali di detta autorizzazione;
2. le attività connesse alla realizzazione degli impianti e delle opere da realizzare non interferiscano in alcun modo con gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica del suolo insaturo, del suolo saturo e delle acque di falda, ai quali l'Azienda è comunque tenuta;
3. nella fase di attuazione degli interventi sia evitata ogni ulteriore diffusione di contaminazione nell'area;

4. dovranno essere adottate durante le fasi operative tutte le necessarie misure cautelative per la tutela della salute dei lavoratori operanti nell'area interessata dagli interventi.

IL DIRETTORE GENERALE


(Dr. Marco Lupo)



***Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare***

**DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE**

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA

Tel. Centralino 06-57221

Tel 06/57225227 - 06/57225253

Fax 06/57225288 - 06/57225292

DESTINATARI : IN ELENCO

NUMERO :

DATA: 05/04/2011

DA PARTE: MATTM

PROT. 10905/TRI/DI - LIVORNO

N° pagine (compreso il frontespizio) 4

In caso di irregolare ricevimento chiamare il numero Tel. 06 57225253