

# e.on



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2010-0018719 del 28/07/2010



Spett.le  
**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**  
*Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali*  
*Divisione AIA-IPPC*  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 - Roma

e.p.c.  
**Al Presidente della Commissione Istruttoria IPPC**  
Via Curtatone, 3  
00185 - Roma

**E.ON Produzione S.p.A.**  
A socio unico  
Via Andrea Doria, 41  
00192 Roma  
www.eon.it

19 Luglio, 2010

**OGGETTO: Centrale termoelettrica di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo della società E.ON. Produzione SpA. Rinuncia alla realizzazione di taluni impegni progettuali di cui al decreto di AIA DSA-DEC-2009-000580 del 15 giugno 2009.**

In relazione alla Vostra comunicazione Prot. DVA-2010-0017953 del 16.07.2010, si precisa quanto segue:

- Tempistiche relative alla chiusura definitiva del gruppo 8.  
A questo proposito E.ON chiarisce che, rinunciando alla realizzazione del gruppo 9, decadono automaticamente i seguenti obblighi:
  - produzione (e relative emissioni) dei gruppi 7 ed 8 che non superi, su base annua quella di un solo gruppo da 320 MW,
  - riduzione progressiva della produzione annua del gruppo 8, partendo da quella realizzabile da un gruppo equivalente a 160 MW, fino alla definitiva chiusura
  - chiusura del gruppo 8 entro il quinto anno dall'entrata in esercizio commerciale del gruppo 9.

**Pertanto il gruppo 8 risulta attualmente autorizzato all'esercizio senza limiti temporali e/o di produzione.**

- Tempistiche relative alla chiusura definitiva del gruppo 7.  
**Il gruppo 7 è attualmente fermo e non autorizzato all'esercizio.** E.ON Produzione (ex Endesa Italia SpA) aveva richiesto contemporaneamente una autorizzazione per la realizzazione del nuovo modulo a ciclo combinato 9 ed il



Sede legale  
Località Fiume Santo  
Cabu Aspru  
07100 Sassari (SS)

C.F. Reg. Imprese  
e P.I. 03251970962  
R.E.A. SS - 148192  
Capitale Sociale  
€ 560.648.000,00 i.v.  
Soggetta a direzione  
e coordinamento di  
E.ON Italia S.p.A.

mantenimento in esercizio del gruppo 7 fino all'entrata in servizio del modulo 9.

Il gruppo 7 è stato fermato nel corso dell'anno 2006 in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 9406 del 14 giugno 2002 e dal Decreto MAP 003/2002 dell'8 novembre 2002. Il progetto prevedeva che la sezione sarebbe stata riavviata all'apertura del cantiere per la realizzazione del nuovo modulo 9 e che sarebbe rimasta in servizio fino all'entrata in esercizio commerciale del modulo 9.

Dal momento che E.ON ha rinunciato alla realizzazione del modulo 9, ha rinunciato contemporaneamente alla possibilità di riavviare e a mantenere in esercizio il gruppo 7.

- Anno a partire dal quale si intende l'impianto in *assetto futuro*.  
Come anticipato nella nostra Prot. N. 865-2010-16-6 P del 11.06.2010, **l'*assetto futuro* della Centrale coincide con la *configurazione attuale***, che prevede l'esercizio delle sezioni a ciclo combinato 5-6 e dell'unità tradizionale 8, **ed è pertanto già in essere.**

Dal 01 gennaio 2010 nella Centrale termoelettrica di Tavazzano Montanaso vengono eserciti i moduli a ciclo combinato 5 e 6 ed il gruppo tradizionale 8, alimentato a gas naturale.

Si coglie infine l'occasione per evidenziare che, in ottemperanza alla prescrizione riportata al paragrafo 10.6 'Prescrizioni tecniche e gestionali' del Parere Istruttorio del Decreto AIA DSA-DEC-2009-0000580 del 15.06.2009 secondo cui "*entro il 30.06.2010 deve essere azzerato lo stoccaggio di olio combustibile*", dalla data sopra menzionata **non è più presente olio combustibile denso nella Centrale di Tavazzano - Montanaso.**

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti,

Distinti saluti

Il Direttore Institutional Relations

Raffaella Di Sipio  
