



PUNTI DI EMISSIONE IN ACQUA

	Lat.	Long.
SF1	37°58'12.4501"	13°44'57.7583"
SF2	37°58'13.6257"	13°45'02.6242"
SF3	37°58'14.2022"	13°45'09.9831"
SF4	37°58'14.8305"	13°45'17.0268"

IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE IN LOCO

TF1	Impianto di trattamento acque reflue	37°58'12.1375"	13°45'04.9769"
TF2	Impianto di trattamento acque ossese	37°58'02.6416"	13°44'53.7445"
TF3	Impianto di trattamento acque ammoniacali	37°58'05.2740"	13°45'18.6177"
TF4	Impianto di trattamento acque salinere	37°58'02.5468"	13°45'12.3114"

- E** Scarico acqua da monte
- F** Scarico acque da monte centrale
- G** Scarico acque da monte non appartenente alla centrale

- FOGNA PER ACQUE INDUSTRIALI INQUINATE DA OLI
- FOGNA PER ACQUE INDUSTRIALI ACIDE e/o ALCALINE
- FOGNA PER ACQUE INDUSTRIALI AMMONIACALI
- FOGNA ACQUE SANITARIE
- FOGNA PER ACQUE METEORICHE CHIARE
- COLLETTORI ACQUA DA MONTE
- CIRCUITO ACQUA MARE

- IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE OLIOSE
- IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
- IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE AMMONIACALI
- IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE SANITARIE
- VASCHE TRAPPOLA PER ACQUE METEORICHE CHIARE

PUNTI DI INTERCONNESSIONE

- I1 PASSAGGIO DA ACQUE INQUINATE DA OLI AD ACQUE ACIDE ALCALINE
- I2 PASSAGGIO DA ACQUE SANITARIE AD ACQUE ACIDE ALCALINE
- I3 PASSAGGIO DA ACQUE AMMONIACALI AD ACQUE ACIDE ALCALINE

Nota 1:
I PUNTI E, F, G CORRISPONDONO A SCARICHI ACQUA DA MONTE NON APPARTENENTI ALLA CENTRALE

Nota 2:
GLI SCARICHI FINALI SF1, SF2, SF3, SF4, SONO ANCHE DENOMINATI RISPETTIVAMENTE AB.CD.

REV.	DATA	MODIFICHE	ESECUTORI	Conte s/vs coll. approssimativa
2	10/06/11		Di Marco	Micrometri
1	29/09/09		Preconero	Micrometri
0	29/11/06		Di Marco	Commissa

Enel GEM/AB-PT/SMT

ALLEGATO B 21
SCHEMA PLANIMETRICO DELLE
RETI FOGNARIE, DEI SISTEMI
DI TRATTAMENTO E DEI PUNTI
DEGLI SCARICHI ACQUALI.

U.B. di TERMINI IMERESE

Scale: 1 a 7000 Dec. n. S.P.E.I.M.O.D.S.I.010910 P.M. 460089