



Ministero dell'Interno

Comando Provinciale Vigili Del Fuoco Livorno

"In audentia hilares"

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-LI

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 9341 del 01 GIU. 2011

1

UFFICIO PREVENZIONE

PROT. 2845/11

PRAT. 26983/13

(da citare nella risposta)

PIN 5622

SPETT. LE NOVAOL SRL

VIA L. DA VINCI 35

57100 LIVORNO

OGGETTO: NOVAOL SRL VIA DA VINCI 35 LIVORNO - Parere favorevole al RINNOVO del CPI Stabilimenti liquidi infiammabili (P.I. da 65 a 125 C) con quantitativi > 0,5 mc

Si trasmette in allegato il certificato di prevenzione incendi relativo all'attività specificata in oggetto, con validità fino al **15.03.2014**

L'istanza di rinnovo del certificato di prevenzione incendi dovrà essere presentata entro il termine sopra indicato.

Il certificato di prevenzione incendi decade a seguito di qualsiasi variante all'organizzazione strutturale o produttiva dell'attività soggetta a controllo che ne pregiudica le condizioni di sicurezza, in tal caso ne dovrà essere data comunicazione a questo Comando avanzando nel contempo istanza, in carta legale, per l'ottenimento del nuovo certificato di prevenzione incendi ai sensi della legge 26.7.1965 n. 966, del DPR 29.7.1982 n. 577 e del DPR 12.1.1998 N. 37.



N.B.: Per la consultazione della pratica on line : www.vigilfuoco.it inserendo il PIN indicato a margine.



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
LIVORNO

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO L'ART. N. 16 DEL D.LEG 8 MARZO 2006 N. 139, IL D.M. 16.02.1982, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37
 E IL D.M. 04.05.1998

SI RINNOVA AI SENSI DELL'ART.4 D.P.R. NR. 37/98 A:

NOVAOL SRL

PRATICA N. 26983

Il presente C.P.I. con validità dal 15/02/2011 al 15/03/2014 per l'attività individuata al nr. **13** dell'elenco allegato al D.M. 16.02.82 relativo a:

Stabilimenti liquidi infiammabili (P.I. da 65 a 125 C) con quantitativi > 0,5 mc e comprendente le seguenti altre attività:

- 1** Stabilimenti ed impianti di gas combustibili, comburenti (quantità > 50 Nmc/h)
- 15** Depositi liquidi infiammabili, combustibili di capacità > 3000 mc
- 91** Impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW

Sita nel comune di **LIVORNO**
 VIA DA VINCI 35

Impianti, apparecchiature che presentano pericolo d'incendio:

-- relativamente all'impianto:

- 13** - IMPIANTO PRODUZIONE BIODIESEL
 - N. 2 PENSILINE DI TRAVASO SU AUTOBOTTE DEL METILESTERE
- 1** - N.1 PIPE LINE DIAMETRO 6" CHE COLLEGA LA LINEA DI MANDATA DELLE POMPE G-100 C E G 1110 (NOVAOL), AI SERB. S86 E S91 DELLA SOC. DOC PER IL TRASFERIMENTO DI BIODIESEL. IN PROSSIMITA' DELLA POMPA G - 1110 C, E' INSTALLATA UNA VALVOLA ON/OFF E UN MISURATORE DI TIPO MASSICCIO.
 IL BIODIESEL E' SPEDITO VIA MARE CON LE PREDETTE POMPE CHE PRELEVANO IL PRODOTTO DAI SERBATOI D- 110 A/B E D - 1110 A/B.
 - N.1 PIPE LINE DIAMETRO 3", CON PRESSIONE DI ESERCIZIO P<=5 BAR, PER IL TRASFERIMENTO DI GAS METANO DALLA CABINA DI RIDUZIONE AL CONFINE DELLO STABILIMENTO NOVAOL ALLA SOC. DOC.
 PER IL SUDETTO TRASFERIMENTO DI GAS, IMPIEGATO PER L' ALIMENTAZIONE DELL' IMPIANTO PRODUZIONE CALORE DELLA SOC. DOC, SI UTILIZZA, IN MODO PARZIALE, UNA ESISTENTE TUBAZIONE CIECATA DA 4" DI DIAMETRO.
 - N.1 PIPE LINE DIAMETRO 3" CHE COLLEGA LA MANDATA DELLA POMPA P-AG-80/200 DELLA SOC. DOC. CON IL POLMONE INTERRATO D - 102 DELLA SOC. NOVAOL PER IL TRASFERIMENTO DI METANO.
 IN PROSSIMITA' DELLA POMPA SONO INSTALLATI UN DISCO CALIBRATO, UNA VALVOLA ON/OFF ED UN MISURATORE DI PORTATA DI TIPO MASSICCIO.
- 15** - N. 3 PARCO SERBATOI DI STOCCAGGIO LIQUIDI PERICOLOSI PER UNA CAPACITA' TOT. DI 24.679 MC.
 - PENSILINA DI TRAVASO METANOLO DA AUTOBOTTE A SERBATOIO INTERRATO DA 180 MC.

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato e a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

Il Funzionario Istruttore
MAZZEI ING. STEFANO

IL COMANDANTE
DOTT. ING. LAMBERTO CALABRIA



LIVORNO, li 01 GIU. 2011



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
LIVORNO
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO L'ART. N. 16 DEL D.LEG 8 MARZO 2006 N. 139 , IL D.M. 16.02.1982, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37
E IL D.M. 04.05.1998

SI RINNOVA AI SENSI DELL'ART.4 D.P.R. NR. 37/98 A:

NOVAOL SRL

PRATICA N. 26983

- SALA COMPRESSORI
- TETTOIA DEPOSITO ADITIVI CHIMICI
- 91 - CENTRALE TERMICA COMPOSTA DA DUE GENERATORI DI VAPORE CON PORTATA TERMICA RISPETTIVAMENTE DI 14.000 KW. E 2093 KW. PER UN TOTALE DI 16093 KW.

Sostanze pericolose:

-- relativamente all'impianto:

- | | | |
|----|----------|------------------------------|
| 13 | 6810 MC | METILESTERE |
| | 40 MC | METILATO SODICO |
| | 40 MC | ACIDO CLORIDRICO |
| | 10 MC | ACIDO SOLFORICO |
| 15 | 16505 MC | OLIO VEGETALE |
| | 890 MC | GLICERINA |
| | 40 MC | METILATO SODICO |
| | 180 MC | METANOLO |
| | 180 MC | OLIO VEGETALE ESAUSTO |
| | 24 MC | ADITIVI CHIMICI VARI |
| | | DEP.2^ CLASSE SICUR.II°GRADO |

Limitazioni, divieti e condizioni d'esercizio:

-- relativamente all'impianto:

- 13 SIANO MANTENUTI GLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 5 D.P.R. 37/98

Sistemi, dispositivi e attrezzature antincendi:

-- relativamente all'impianto:

- | | | |
|----|-----|---|
| 13 | NR. | 3 ESTINTORI A POLVERE PORTATILI DA 12 KG. CAD. |
| | NR. | 11 ESTINTORI A POLVERE DA 9 KG. CAD. |
| | NR. | 3 ESTINTORI A POLVERE CARRELLATI DA 50 KG. CAD. |
| | NR. | 5 IDRANTI A CASSETTA FINO A 70 MM. |

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

Il Funzionario Istruttore
MAZZEI ING. STEFANO

IL COMANDANTE
DOTT. ING. LAMBERTO CALABRIA



LIVORNO, li 01 GIU. 2011



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
LIVORNO
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO L'ART. N. 16 DEL D.LEG 8 MARZO 2006 N. 139, IL D.M. 16.02.1982, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37
E IL D.M. 04.05.1998

SI RINNOVA AI SENSI DELL'ART.4 D.P.R. NR. 37/98 A:

NOVAOL SRL

PRATICA N. 26983

- NR. 16 VERSATORI DI SCHIUMA
NR. 1 IDRANTI S/P SUOLO FINO A 70 MM.
NR. 1 ATTACCO UNI 70 PER MOTOPOMPA VF - A DUE BOCCHE
NR. 1 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO - COLLEGATO AD IMPIANTO ESTINZIONE A GAS NAF S
III PER LO SPENGIMENTO A SATURAZIONE TOTALE DEL VOLUME DELLA SALA CONTROLLO
NR. 2 CANNONCINI MONITOR CARRELLATI
15 NR. 2 ESTINTORI A POLVERE DA 6 KG. CAD. CLASSE 89 BC
NR. 3 ESTINTORI A POLVERE CARRELLATI 50 KG. CAD.
NR. 2 ESTINTORI A CO2 CARRELLATI DA 20 KG. CAD.
NR. 3 ESTINTORI A CO2 CARRELLATI DA 20 KG. CAD. - IN AREA SERVIZI
NR. 10 ESTINTORI PORTATILI A CO2 DA 5 KG. CAD. - IN AREA SERVIZI
NR. 1 ESTINTORE A POLVERE CARRELLATO DA 30 KG. - IN AREA SERVIZI
NR. 13 IDRANTI A CASSETTA FINO A 45 MM
NR. 24 IDRANTI A CASSETTA FINO A 70 MM.
NR. 2 IDRANTI S/P SUOLO FINO A 70 MM.
NR. 2 LANCE SCHIUMA NUOVI SERBATOI
NR. 16 UGELLI IMPIANTO PIOGGIA SERBATOIO METANOLO
NR. 3 ELETTROPOMPE - DI SERVIZIO ALIMENTAZIONE ACQUA DOLCE
NR. 1 ELETTROPOMPA - DI MANTENIMENTO PRESSIONE NELLE TUBAZIONI
NR. 1 MOTOPOMPA - AD AVVIAMENTO AUTOMATICO CON ALIMENTAZIONE ACQUA DI MARE
NR. 1 RISERVA IDRICA - IN SERBATOIO FUORI TERRA ACQUA INDUSTRIALE DA 300 MC.
NR. 3 SERBATOI DI LIQUIDO SCHIUMOGENO PROTEINICO PER ALCOOL - PER UN TOTALE DI 7
MC.

***** Il presente C.P.I. è formato da nr. 3 pagina(e). *****

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato. In caso di richiesta di rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5 comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

Il Funzionario Istruttore
MAZZEI ING. STEFANO

IL COMANDANTE
DOTT. ING. LAMBERTO CALABRIA

LIVORNO, li 01 GIU. 2011