



N.	DESCRIZIONE	ITEM
1	FABBRICATO SALA CONTROLLO	CE-1
2	FABBRICATO STAZIONE GAS	PK-7601
3	STAZIONE GAS NATURALE	----
4	STRADA ESTERNA AL MURO DI CONFINE DI RAFFINERIA	----
5	CUNICOLO PER PASSAGGIO CAVI	PK-7604/B-7602
6	SISTEMA STOCCAGGIO E DOSAGGIO PRODOTTI CHIMICI	----
7	STOCCAGGIO BOMBOLE AZOTO CON COPERTURA	TG-7601
8	TURBINA A GAS TG6	----
9	SISTEMA DI FILTRAZIONE GAS NATURALE	CTG-7601
10	GENERATORE TURBINA A GAS	----
11	SISTEMA OLIO LUBRIFICAZIONE	----
12	SISTEMA DI LAVAGGIO COMPRESSORE TG6	----
13	VASCA RACCOLTA REFLUI DI LAVAGGIO	B-7601
14	SISTEMA AUTOMATICO ANTI-INCENDIO TG6	----
15	CABINATO QUADRI ELETTRICI/STRUMENTALI TG6	----
16	CALDAIA A RECUPERO	F-7601
17	POMPE DI ALIMENTO CALDAIA	P-7602A/B
18	POMPE DI RICIRCOLO CALDAIA	P-7603A/B
19	SERBATOIO SPURGO CONTINUO /SERB. SPURGO ATMOSFERICO	V-7601/V-7602
20	SISTEMA DI CAMPIONAMENTO ACQUA/VAPORE	PK-7602
21	CALDAIA A FUOCO DIRETTO	F-7602
22	VENTILATORI ARIA COMBUSTIONE	K-7601A/B
23	SERBATOIO SPURGO ATMOSFERICO	V-7603
24	VASCA RACCOLTA SPURGI /POMPE RILANCIO SPURGI	B-7603/P-7604A/B
25	CONDOTTO DI SCARICO FUMI	----
26	CAMMINO	ME-7601
27	SISTEMA MONITORAGGIO EMISSIONI	PK-7602
28	TRASFORMATORE di STEP-UP E VASCA	TMM-7601/B-7604
29	CONDOTTI SBARRE	----
30	SISTEMA CIRCUITO CHIUSO DI RAFFREDDAMENTO	E-7602A/B /P-7608A/B
31	VASO ESPANSIONE CIRCUITO CHIUSO DI RAFFREDDAMENTO	V-7608
32	ADDITIVAZIONE CHIMICA CIRCUITO CHIUSO DI RAFFR.	V-7609/ PA/B-7605
33	VASCA RACCOLTA ACQUE METEORICHE / OLEOSE E POMPE	B-7606
34	VASCA RACCOLTA ACQUE SANITARIE	B-7607
35	PIPE-RACK	----
36	SISTEMA RECUPERO CONDENSE	V-7607/E-7601/P-7605A/B
37	DOCCIA D'EMERGENZA	ES-7601/ES-7602
38	TURBINA A VAPORE A CONTROPRESSIONE TG7	TP-7601

LEGENDA SCARICHI:

					RITORNO ACQUA MARE DI RAFFREDDAMENTO
					(A VASCA S-6005 LATO NORD) VASCA DI RACCOLTA E RILANCIO ACQUA METEORICA
					SCARICO ACQUA METEORICA (A POZZETTO P 149A)
					SCARICO ACQUA SANITARIA (A POZZETTO P 169)
					SPURGO DI CALDAIA

LEGENDA:

	MURO PERIMETRALE AREA DI RAFFINERIA
	NUOVA APPARECCHIATURA DA INSTALLARE

00	28.05.2012	EMMISSIONE PER AIA	MAGISTRI	ETZI	P.DI STEFANO
Revisione	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
			COMMESSA N° ORDINE N° 4400031890 Dis. N° ALLEGATO_C10_FG1		
IMPIANTO: CENTRALE DI TARANTO ADEGUAMENTO CENTRALE DI COGENERAZIONE					
ALLEGATO C10 : PLANIMETRIA MODIFICATA DELLE RETI FOGNARIE DEI PUNTI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI LIQUIDI					
			COMMESSA N° 022629-TA02 Dis. N° ALLEGATO_C10_FG1 SCALA 1:500 Fig 1 di 2		