

BILANCIO DI MATERIA					
FLUSSO	N.	1	2	3	4
Portata	m^3/h	28	28	10	18
DN	"	6	6	4	4
Temperatura	°C	20÷25	20÷25	20÷25	20÷25
Densità	kg/m^3	1.000	1.000	1.000	1.000

NOTE GENERALI

NOTA 1: SCARICHI DA CONVOGLIARE IN FOGNATURA TECNOLOGICA

NOTA 2: LIMITE DI BATTERIA

NUOVO TAF | SASOL

NOTA 3: FUNZIONAMENTO ALTERNATO DEI FILTRI AUTOMATICI. PREVEDERE CONTROLAVAGGIO ED INVERSIONE OPERATIVO/RISERVA

	Golder Associates	T50359/8799	PRIMA EMISSIONE	DATA	sett 2011	0
FIRMA DATA				ESEG.	RSA	
APPROVATO PER COSTRUZIONE	DITTA DI PROGETTAZIONE	COMMESSA	DESCRIZIONE	CONTR.	BM	REV. N.
				APPR.	AG	

SASOL S.p.A.
STABILIMENTO DI AUGUSTA (SR)

–

TITOLO PROGETTO:

STUDIO DI FATTIBILITA' IMPIANTO TAF

TITOLO DISEGNO:

PFD SEZIONE DI IMPIANTO SETTORE FIUME MARCELLINO

SCALA –

DIS. TAV. A4.2

T50359/8868