

DISEGNI DI RIFERIMENTO

NUMERO DISEGNO	DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE DELLE PRINCIPALI APPARECCHIATURE

SIGLA	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
MS 6110–11–12–13–14–15 GRUPPO AZIONAMENTO CATENE RASCHIANTI	VELOCITA' DI TRASLAZIONE	0.8 – 3	m/h
	POTENZA ASSORBITA	4,5	kW
	POTENZA INSTALLATA	5,5	kW
	MATERIALE DI COSTRUZIONE	A.C. VERNICIATO	
	VELOCITA' DI TRASLAZIONE	0.8 – 3	m/h
	MATERIALE DI COSTRUZIONE	AISI 316 L	
MS 6101–02–03–04–05–06–07–08 RULLI ESTRAZIONE OLI POMPA RILANCIO OLI	CAPACITA'	80	l/h
	PREVALENZA POMPA OLI	20	m.c.a.
	ALIMENTAZIONE	ARIA STRUMENTI	
	PRESSIONE ARIA STRUMENTI	4	bar
	MATERIALE DI COSTRUZIONE	PE/PVC	
P 6101/2/3/4/5/6 POMPE ESTRAZIONE FANGHI	CAPACITA	20	mc/h
	PREVALENZA POMPA FANGHI	40	m.c.a.
	POTENZA ASSORBITA	5	kW
	POTENZA INSTALLATA	6.0	kW
	TIPO POMPA	MOHNO	
	MATERIALE DI COSTRUZIONE STATORE	GOMMA NITRILICA	
	MATERIALE DI COSTRUZIONE VITE	AISI 316 L	
P 6100 A/B POMPE RILANCIO FANGHI	CAPACITA'	12	mc/h
	PREVALENZA POMPA FANGHI	40–60	m.c.a.
	POTENZA ASSORBITA	15	kW
	POTENZA INSTALLATA	18	kW
	TIPO POMPA	MOHNO	
	MATERIALE DI COSTRUZIONE STATORE	GOMMA NITRILICA	
	MATERIALE DI COSTRUZIONE VITE	AISI 316 L	
V 6101 NUOVO SERBATOIO VOLANO FANGHI	CAPACITA'	5	mc
	ALTEZZA PARTE CILINDRICA	2000	mm
	DIAMETRO INTERNO	1800	mm
	TIPO FONDO	CONICO	
	PENDENZA PARETI FONDO CONICO	60	°
	MATERIALE DI COSTRUZIONE	A.C. VERNICIATO	
	SPESSORE FASCIAME	5	mm
MS 6120–21–22–23–24–25 GRUPPO AZIONAMENTO PONTE TRASLAZIONE POMPA FANGHI	VELOCITA' DI TRASLAZIONE	0.8 – 3	m/h
	POTENZA ASSORBITA	1,5	kW
	POTENZA INSTALLATA	5,5	kW
	MATERIALE DI COSTRUZIONE	A.C. VERNICIATO	

APPARECCHIATURE FUORI SERVIZIO

Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato
1	GIUGNO 09	REVISIONATO DOPO INCONTRO CON CLIENTE	CAFOLLA	TORNABONI	FUSAR
0	MAGGIO 09	EMISSIONE PER COMMENTI	CAFOLLA	TORNABONI	FUSAR

Committente

Divisione Refining & Marketing Raffineria di Taranto

Il presente disegno è di proprietà della ENI S.p.A. Senza autorizzazione scritta dello stesso non potrà essere comunicato a terzi, riprodotto, utilizzato per fabbricazione o commercializzato a terzi o ceduto. La Società proprietaria tutela i propri diritti a norma di legge.

COMM. N° 5710086835
ORDINE N° 5710086835
DIS. N° GD–A–6835–002

Impianto

RAFFINERIA DI TARANTO

Riduzione delle emissioni diffuse dalle vasche API mediante coperture flottanti + catene raschianti
P&ID TAR ZONA B

File 5710086835_GD–A–6835–002.DWG
Archivio –

(A.T.I.)
f.g.m. engineering S.r.l.
UNI EN ISO 9001:2000
IMPES engineering

COMM. N° 5710086835
DIS. N° GD–A–6835–002
SC. – : –
Fg. 1 di 1