



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E prot DVA - 2015 - 0025422 del 12/10/2015

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio

Prot. n. 21351

Cagliari, 09 OTT. 2015

- > Al Presidente della Commissione Istruttoria
AIA-IPPC c/o ISPRA
roberta.nigro@isprambiente.it
- > e, p.c. Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione generale valutazioni ambientali
dva-IV@minambiente.it



Oggetto: Autorizzazione integrata ambientale delle centrali termoelettriche di Portoscuso e del
Sulcis "Grazia Deledda" di ENEL Produzione S.p.A. Procedimento Istruttorio ID
51/473. Espressione parere

In riferimento al Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) del 01.09.2015, trasmesso con mail del
29.09.2015, relativo all'ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 1, commi 5, 6 e 7 del
decreto AIA prot. DVA_DEC-2011-0000579 del 31.10.2011 rilasciato alla società ENEL
Produzione Spa, l'Ufficio scrivente conferma quanto già espresso con la nota n. 9079 del
21.04.2015.

In particolare, per quanto attiene alla prescrizione di cui al succitato comma 7, che si riporta:
*"studio di fattibilità per la Sezione 2 e la Sezione 3 finalizzato a garantire, con riferimento alla
capacità produttiva, un valore limite del flusso di massa di SO₂ e un valore limite del flusso di
massa di CO, su base annuale, non superiore a quello conseguibile assumendo come base di
calcolo rispettivamente un valore di concentrazione pari a 200 mg/Nm³ di SO₂ ed un valore di
concentrazione pari a 100 mg/Nm³ di CO"*, la società ENEL Produzione Spa comunica di voler
escludere l'utilizzo del carbone Sulcis dai combustibili impiegati nella CTE, al fine di garantire il
rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera stabiliti dall'allegato II alla Parte Quinta del
d.lgs 152/06 e ss.mm.ii. a partire dal 1° gennaio 2016.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORIATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio

Per quanto sopra, l'Ufficio scrivente condivide le risultanze espresse nel PIC in parola, con particolare riferimento al rispetto dei suddetti valori limite di emissione.

L'Ufficio scrivente altresì ritiene opportuno far presente che la società ENEL Produzione Spa ha in essere un rapporto contrattuale con la società Carbosulcis Spa (gestore della miniera di carbone di Nuraxi Figus) che prevede, per il triennio 2013/2015, a fronte di una fornitura di 540.000 tonnellate di carbone Sulcis, il ritiro di circa 750.000 tonnellate di rifiuti costituiti dalle ceneri e dai gessi derivanti dal trattamento dei fumi di combustione della centrale termoelettrica in argomento. Informazione riportata nella DGR n. 45/2 del 11.11.2014.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

Daniela Manca

G.O./Sett. AAAR *cid*
G.V./Sett. AAAR *de*
CC/Resp. Sett. AAAR *de*

Casano Luana

Da: Gilberto Orgiano [gorgiano@regione.sardegna.it]
Inviato: giovedì 8 ottobre 2015 17:47
A: roberta.nigro@isprambiente.it
Cc: A: DVA-3
Oggetto: AIA CTE ENEL S.p.A. - Portoscuso - Procedimento istruttorio ID 51/473 - Espressione parere
Allegati: Parere_RAS_ID_51_473_CTE_ENEL_Portoscuso.pdf

In riferimento all'oggetto si trasmette, in allegato, il parere di competenza.

Cordiali saluti.

Gilberto Orgiano

Gianfranco Vacca



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione Generale della difesa dell'ambiente

Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio

Gilberto Orgiano

Via Roma, 80

09123 Cagliari

Tel. 070 606 6751 / Fax. 070 606 6721

mail gorgiano@regione.sardegna.it