



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Indirizzi in allegato.

DIVISIONE IV - RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA-2014-0008870 del 27/03/2014

Pratica N.

Rif. Mittente:

OGGETTO: Modifica dell'Autorizzazione integrata ambientale n. DSA-DEC-2009-0000224 del 24 marzo 2009 rilasciata alla centrale termoelettrica della Società A2A S.p.A. di Monfalcone (GO), per proroga dei termini di attuazione degli interventi per l'installazione del sistema di abbattimento degli Ossidi di Azoto (DeNOx) per l'adeguamento ai valori limite delle MTD. Riunione della Conferenza di Servizi del 26 marzo 2014 - Trasmissione verbale.

Si trasmette, in allegato, il verbale della riunione del 26 marzo 2014 della Conferenza di Servizi convocata ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale all'impianto di cui all'oggetto.

IL DIRIGENTE
(Dott. Giuseppe Lo Presti)

All.:c.s.

Ufficio Mittente: MATT-DVA-4RI-AIA-00
Funzionario responsabile: milillo.antonio@minambiente.it tel. 06/57225924
DVA-4RI-AIA-17_2014-0025.DOC

Elenco indirizzi

Al Presidente della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia
Piazza dell'Unità, 1
34121 Trieste (TS)
presidente@regione.fvg.it
ass.ambiente@regione.fvg.it
ufficio.gabinetto@certregione.fvg.it

Al Presidente della Provincia Di Gorizia
C.so Italia, 55
34170 Gorizia (GO)
presidente@provincia.gorizia.it
provincia.gorizia.@certgov.fvg.it

Al Sindaco del Comune di Monfalcone
Piazza della Repubblica, 8
34074 Monfalcone (GO)
sindaco@comune.monfalcone.go.it
comune.monfalcone@certgov.fvg.it

Al Ministero dell'Interno
Ufficio di Gabinetto
Trasmessa via PEC
gabinetto.ministro@pec.interno.it
Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso
pubblico e della difesa civile
ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it
prev.rischiindustriali@vigilfuoco.it;
dc.prevenzionest@vigilfuoco.it

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Capo di Gabinetto
Trasmessa via PEC e via mail
gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it
segrgabinetto@lavoro.gov.it
cantonucci@lavoro.gov.it
agahmad@lavoro.gov.it

Al Ministero della Salute
Ufficio di Gabinetto
Trasmessa via PEC e via mail
gab@postacert.sanita.it;
Settore Salute - Direzione Generale
Prevenzione e salute
segr.PREV@sanita.it
l.lasala@sanita.it
giovanni.marsili@iss.it
gaetano.settimo@iss.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2

00187 Roma
gabinetto@pec.sviluppoeconomico.gov.it
Direzione Generale per le risorse minerarie
ed energetiche
dgrme.segreteria@mise.gov.it

Al Presidente Della Commissione Istruttoria
AIA-IPPC
Trasmessa via mail
commissioneaia.ilva@minambiente.it

Al Presidente della Commissione Istruttoria
IPPC c/o ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma
ticali.dario@isprambiente.it
roberta.nigro@isprambiente.it

Alla Direzione Generale per la Tutela del
Territorio e delle Risorse Idriche
tri-udg@minambiente.it
DGTri@pec.minambiente.it

Alla Società A2A S.p.A.
Centrale Termoelettrica di Monfalcone
Via Timavo, 45
34074 Monfalcone (GO)
a2a.centralemonfalcone@pec.a2a.eu
roberto.scottoni@a2a.eu

luciano.agapito@regione.fvg.it
maurizio.gobbato@comune.monfalcone.go.it
massimo.tiberga@a2a.eu
fausto.antonioli@edipower.it
alice.gaddi@edipower.it
francesca.giarolli@isprambiente.it
rotatori@iia.cnr.it
katia.petrillo@mise.gov.it



IL PRESENTE VERBALE
UNITAMENTE AGLI
ALLEGATI È FORMATO
DA N. 24 PAGINE -



IL DIRIGENTE
(Dr. Giuseppe Lo Presti)

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione per le Valutazioni Ambientali

OGGETTO: Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale relativa alla centrale termoelettrica della Società A2A S.p.A. ubicata nel Comune di Monfalcone (GO).

**RESOCONTO VERBALE
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI del 26 marzo 2014**

Il giorno 26 marzo 2014, alle ore 10.30, presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in Roma, si è riunita la Conferenza di Servizi convocata con nota del 20 marzo 2014, prot. n. DVA-2014-0007866, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., e dell'art. 29 *quater*, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., ai fini della modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per centrale di Monfalcone (GO).

Alla riunione partecipano il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (nel seguito Ministero dell'ambiente), i rappresentanti Ministero dello sviluppo economico, della Regione Friuli Venezia Giulia, dei comuni di Monfalcone, Amministrazioni competenti in materia ambientale a norma dell'art. 29 *quater*, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., e il rappresentante dell'ISPRA. Interviene, inoltre, il rappresentante della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC (nel seguito Commissione IPPC) a supporto del Ministero dell'ambiente ed il Gestore, che partecipa senza diritto di voto. Risultano assenti i rappresentanti del Ministero dell'interno, della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il rappresentante della Provincia di Gorizia (*All. I*).

Il Presidente apre la riunione richiamando l'istruttoria condotta dalla Commissione IPPC sulla base dell'istanza presentata dalla Società A2A S.p.A., in data 26 giugno 2013 (acquisita agli atti del Ministero il 09/07/2013, al prot. n. DVA-2013-00016066), con la quale la medesima Società ha richiesto la proroga del termine di adeguamento dei gruppi 1 e 2 ai valori emissivi degli NOx che rispettino le MTD, di cui alla prescrizione riportata alla pag. 28 del capitolo 5, del parere istruttorio conclusivo allegato all'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per la centrale in argomento il 24/03/2009, con decreto n. DSA-2009-0000229, nonché il nuovo Parere istruttorio conclusivo con l'allegato Piano di monitoraggio e controllo trasmessi con nota del 20 marzo 2014, prot. n. CIPPC-00-2014-0000664 (acquisita con prot. n. DVA/2014/0007843 del 20 marzo 2014).

Il Presidente informa la Conferenza che, con nota mail del 21 marzo u.s., acquisita agli atti della Direzione il 25 marzo 2014, al prot. n. DVA-2014-0008295, il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel comunicare la propria impossibilità a partecipare ai lavori della odierna Conferenza per precedenti impegni istituzionali già programmati, rappresenta la condivisione del proprio ufficio con le decisioni assunte durante i lavori a condizione del rispetto

[Firma] *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*

della normativa di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (All. 2).

Il Presidente informa altresì la Conferenza che, con nota del 25 marzo 2014, prot. n. 10802/2014, il Presidente della provincia di Gorizia, nel comunicare l'impossibilità a presenziare alla Conferenza dei Servizi per impegni istituzionali inderogabili, esprime la piena condivisione da parte del proprio Ente al Parere istruttorio conclusivo espresso dalla commissione ed oggetto della discussione dei lavori odierni (All. 3).

Il Presidente informa la Conferenza che la società richiedente, con nota mail pec del 25 marzo 2014, prot.n. ATO/IMT/CMO-034-P 2014-A2A-004236-P, che si allega al presente verbale (All. 4), ha presentato osservazioni al Parere istruttorio conclusivo.

Il Presidente sottopone pertanto alla Conferenza, che approva, il seguente ordine del giorno;

1. esame delle osservazioni concernenti la documentazione oggetto della Conferenza trasmesse dalla società con nota mail pec del 25 marzo 2014, prot.n. ATO/IMT/CMO-034-P 2014-A2A-004236-P;
2. discussione in merito al parere istruttorio reso dalla Commissione IPPC con nota del 20 marzo 2014, prot. n. CIPPC-00-2014-0000664 (acquisita con prot. DVA-2014-0007843 del 20 marzo 2014) e determinazioni in ordine all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale.


Il rappresentante della Commissione IPPC, in apertura di Conferenza, evidenzia come nel Parere istruttorio conclusivo oggetto dei lavori odierni, non sia stato riportato il vigente limite per i punti di emissione PE1 e PE2 degli SO₂ pari 220 mg/Nm³, da rispettare per il 97% di tutte le medie di 48h.

Il rappresentante della Commissione IPPC, in merito alle osservazioni presentate dal Gestore con la sopracitata nota del 25 marzo u.s., ritiene necessario valutare quelle inerenti ai refusi. Con riferimento alle osservazioni segnalate dal gestore a pag. 5 del documento, si precisa che relativamente all'osservazione alla prescrizione di cui al Par. 8.3.1 – Limite del flusso di massa per gli ossidi di azoto nel periodo transitorio, la stessa si ritiene non accoglibile; relativamente all'osservazione inerente gli aggiornamenti alle modalità di monitoraggio e controllo, si ritiene la stessa limitatamente accoglibile nel senso che il Gestore dovrà porre in essere i monitoraggi previsti al Par. 8.3.4. del PIC, entro 4 mesi dalla data del decreto di recepimento del Parere istruttorio conclusivo.

Il rappresentante del Ministero dello sviluppo economico esprime parere favorevole alla modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la centrale in argomento, alla luce di quanto proposto e concordato in seduta, fatti salvi gli esiti del procedimento autorizzativo in corso ai sensi della L. n. 55/2002.

I rappresentanti della regione Friuli Venezia Giulia e del comune di Monfalcone, esprimono parere favorevole alla modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la centrale in argomento, alla luce di quanto proposto e concordato in seduta.

Il rappresentante dell'ISPRA esprime parere favorevole al Piano di monitoraggio e controllo in merito alla modifica del decreto di Autorizzazione integrata ambientale rilasciato per l'impianto in oggetto.



La Conferenza delibera quindi di:

- a) dare mandato alla Commissione IPPC di valutare la correzione dei refusi, ivi inclusi quelli segnalati dal Gestore con la sopracitata nota del 25 marzo u.s., ed adeguare il Parere istruttorio conclusivo alla luce di quanto concordato in seduta, comprensivo dell'inserimento del vigente limite per i punti di emissione PE1 e PE2 degli SO₂ pari 220 mg/Nm³, da rispettare per il 97% di tutte le medie di 48h;
- b) esprimersi favorevolmente in merito alla modifica dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto n. DSA-DEC-2009-0000229 del 24 marzo 2009, per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società A2A S.p.A., con sede legale in via Lamarmora n. 230 - 25124 Brescia, di cui all'istanza di modifica presentata in data 26 giugno 2013 e successivamente integrata, alle condizioni di cui al Parere istruttorio della Commissione IPPC trasmesso in data 20 marzo 2014, prot. n. CIPPC-00-2014-0000664, come adeguato ai sensi della lett. a).

Il presente verbale sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza nonché alle Amministrazioni presenti, ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ed al gestore.

Il Presidente alle ore 11:40 dichiara conclusa la seduta.

Il verbale viene letto e sottoscritto in seduta.

Per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Per il Ministero dello sviluppo economico

Per la Regione Friuli Venezia Giulia

Per il Comune di Monfalcone

Per la Commissione IPPC

Per l'ISPRA

Per il Gestore

ALLEGATO 1

WP

Elenco nominativo dei rappresentanti

Nominativo	Ente rappresentato
Dott. Giuseppe Lo Presti <i>Presidente</i>	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare –Direzione Generale per le valutazioni ambientali
<i>assente</i>	Ministero dell'interno
<i>assente</i>	Ministero della salute
Ing. Katia Petrillo	Ministero dello sviluppo economico
<i>assente</i>	Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ing. Luciano Agapito	Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia
<i>assente</i>	Provincia di Brindisi
Arch. Maurizio Gobbato	Comune di Brindisi
Dott. Mauro Rotatori	Commissione IPPC
Ing. Francesca Giarolli	ISPRA

Si riporta di seguito l'elenco degli altri partecipanti e le deleghe. Si riporta altresì l'elenco dei soggetti intervenuti.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E. prot. DVA - 2012 - 0025176 del 18/10/2012

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA
Divisione II - Produzione elettrica

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DG-ENRE
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0020432 - 17/10/2012 - USCITA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
- Direzione generale per le valutazioni ambientali
Divisione IV - Rischio rilevante e autorizzazione
integrata ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
fax n. 06/57225068

Trasmessa via fax

Oggetto: Riunioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.


Si comunica che l'ing. Katia Petrillo è delegata, per conto di questa Amministrazione, a partecipare alle riunioni della Conferenza di Servizi convocate presso codesto Ministero ai fini del rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali alle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici.

Distinti saluti.

Div. II - Produzione Elettrica

Il Dirigente

(Ing. Marcello Saralli)



6/24

wp

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
l'Assessore regionale all'ambiente ed energia	
tel + 39 040 377 4612 fax + 39 040 377 4610 assessoreambiente@regione.fvg.it I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1	

protocollo n. 112H/SP
Trieste, 25 marzo 2014


Alla cortese attenzione
del dott. GIUSEPPE LO PRESTI
Direzione Generale delle Valutazioni ambientali
Divisione IV – Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

oggetto: Modifica dell'Autorizzazione integrata ambientale n. DSA-DEC-2009-0000229 del 24/03/2009, rilasciata alla centrale termoelettrica della Società A2A S.p.A. di Monfalcone (Go), per proroga del termine di attuazione degli interventi per l'installazione del sistema di abbattimento degli Ossidi di Azoto (De Nox) sui gruppi a carbone 1 e 2 per l'adeguamento ai valori limiti alle MTD – trasmissione delega Conferenza dei Servizi 26/03/2014.

In merito alla nota giunta da codesto Ministero in data 20/03/14 di convocazione della riunione della Conferenza dei servizi per la modifica dell'AIA rilasciata alla centrale A2A SpA di Monfalcone, che si terrà il giorno 26/03/2014 alle ore 10.30 presso codesto Ministero, con la presente delego l'Ing. Luciano Agapito, Direttore di servizio del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in servizio presso la Direzione centrale ambiente ed energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – area tutela geologico – idrico – ambientale, quale rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà di codesta Amministrazione in ordine alle decisioni da assumere nella Conferenza, anticipando che si concorda con il lavoro svolto dal gruppo istruttore.

Distinti saluti

L'Assessore all'ambiente ed energia
avv. Sara Vito



7/27
WP

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia	
tel + 39 040 3774512 fax + 39 040 3774513	ambiente@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n° 579

CS/2/GO/17

Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, ai sensi degli art. 14 della L. 241/1990 e dell'art. 29-quater del D.Lgs 152/2006, inerente la modifica della Autorizzazione Integrata Ambientale DSA-DEC-2009-229 dd. 24.03.2009, già concessa alla Società A2A Spa per la Centrale termoelettrica di Monfalcone. - Nomina del rappresentante unico regionale ai sensi dell'articolo 22 sexies della legge regionale 7/2000.

Il Direttore Centrale

Vista la nota la nota 7866 dd. 20.03.2014, con la quale il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare ha convocato, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 e dell'art. 29-quater del D.Lgs 152/2006, una Conferenza di Servizi, per il giorno 19.03.2014, inerente la modifica della Autorizzazione Integrata Ambientale DSA-DEC-2009-229 dd. 24.03.2009, già concessa alla Società A2A Spa per la Centrale termoelettrica di Monfalcone.

Visto il comma 1 dell'articolo 22 sexies, della legge regionale 7/2000, ai sensi del quale, qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni, la presenza a dette conferenze è coordinata dalla Direzione centrale individuata dalla Giunta regionale previa verifica di quali siano le strutture regionali coinvolte dalla conferenza di servizi;

Visto altresì il comma 3 del sopra citato articolo 22 sexies della legge regionale 7/2000, il quale prevede che, qualora alle conferenze di servizi di cui al comma 1 siano interessati più procedimenti regionali, la Direzione centrale cui - ai sensi del medesimo comma 1 - è stato demandato il coordinamento, indice la conferenza di servizi interna ai fini della determinazione della posizione unitaria dell'Amministrazione regionale e individua il rappresentante unico dell'Amministrazione regionale tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, tenuto conto dell'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti;

Preso atto che ai sensi del citato articolo 22 sexies, comma 3, della legge regionale 7/2000, al rappresentante unico, individuato con le procedure di cui sopra, compete la eventuale convocazione della conferenza di servizi interna;

Vista la deliberazione giuntale 9 giugno 2011, n. 1079, che individua la Direzione Centrale ambiente, energia e politiche per la montagna quale struttura coordinatrice della partecipazione dell'Amministrazione regionale delle conferenze di servizi indette da altre Amministrazioni, con operatività anche con riferimento ai procedimenti in corso;

Preso atto che dalla ricognizione preventiva delle competenze autorizzatorie, in seno all'Amministrazione regionale, posta in essere, è emerso quanto segue:

8/27

UP

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico ha segnalato la propria competenza relativamente all'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al D. Lgs. 152/2006, Parte II;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla nomina del rappresentante unico regionale che interverrà alla conferenza di servizi indetta dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare;

Tenuto conto altresì della competenze assegnate al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia così come individuate nell'Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali (Testo coordinato dell'allegato alla DGR del 13 settembre 2013, n. 1612 (così come da ultimo modificato con DGR. 2494/2013);

Ritenuto di individuare nel Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia la struttura regionale cui ascrivere l'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti;

Ritenuto conseguentemente, di nominare nel Direttore pro tempore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia, ing. Luciano Agapito, o suo delegato, il rappresentante unico regionale alla Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, inerente la modifica della Autorizzazione Integrata Ambientale DSA-DEC-2009-229 del 24.03.2009, già concessa alla Società A2A Spa per la Centrale termoelettrica di Monfalcone (GO);

Decreta


Art. 1. Di nominare, ai sensi dell'articolo 22 sexies della legge regionale 7/2000, il Direttore pro tempore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia, ing. Luciano Agapito, o suo delegato, quale rappresentante unico regionale alla Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, inerente la modifica della Autorizzazione Integrata Ambientale DSA-DEC-2009-229 dd. 24.03.2009, già concessa alla Società A2A Spa per la Centrale termoelettrica di Monfalcone (GO);

Art. 2. Di stabilire che la nomina di cui all'art. 1 rimanga valida anche in caso di ulteriori convocazioni della conferenza di servizi riguardanti il medesimo impianto.

Art. 3. Di dare mandato al Servizio affari generali e amministrativi di trasmettere il presente decreto del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico di questa Direzione centrale.

Trieste 24.03.2014

AMBGM



91 27



Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
piazza della Repubblica 8
I-34074 Monfalcone | Go
www.comune.monfalcone.go.it

Area 3 - Servizi al Territorio
Servizi Ambientali e Mobilità
UO Ambiente e Protezione Civile
piazza della Repubblica, 25
34074 Monfalcone - GO
tel. 0481 494 474 fax 0481 494152
numero verde 800200806
e-mail ambiente@comune.monfalcone.go.it
e-mail comune.monfalcone@certgov.fvg.it
c. f. e p. iva 00123030314

COMUNE DI MONFALCONE
Protocollo N. **0010888** / P
Data reg.: 25/03/2014
Class: 04-04 /

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

Via C. Colombo 44 - Roma

via pec: aia@pec.minambiente.it

via fax: 06-57225068

via mail: dva-iv@minambiente.it

Monfalcone, 24.03.14

Oggetto: Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DSA-DEC- 2009-0000229 del 24/03/2009 per l'esercizio della centrale termoelettrica della società A2A S.p.A. sita nel comune di Monfalcone (GO). Conferenza dei Servizi dd. 26/03/2014. Nomina referente del Comune di Monfalcone arch. Maurizio Gobbato.

Il sottoscritto Sindaco pro tempore del Comune di Monfalcone, Silvia Altran, con la presente nomina l'arch. Maurizio Gobbato, Dirigente dell'Area Servizi al Territorio, a rappresentare il Comune di Monfalcone alla Conferenza dei Servizi dd. 26/03/2014 indetta con nota prot. DVA-2014-0007866 del 20/03/2014 di cui all'oggetto.

IL SINDACO

Prof. Silvia ALTRAN





Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
piazza della Repubblica 8
I-34074 Monfalcone | Go
www.comune.monfalcone.go.it

Servizio Contabilità e bilancio
Via S. Ambrogio, 60
34074 Monfalcone GO
tel. 0481 49441/4/441 fax 0481 494485
e-mail economiafinanza@comune.monfalcone.go.it
c. f. e p. iva 00123030314

Il Dirigente dell'Area 2 – Servizio Contabilità e bilancio, UUOO Tributi locali e Farmacie,

Vista

La proposta di deliberazione

Giuntale	X
Consiliare	

avente per oggetto:

Delega dirigente arch Maurizio Gobbato a rappresentare il Comune di Monfalcone alla conferenza di servizi del 26/03/14 presso il Ministero dell'Ambiente per esame richiesta a2a di proroga termini autorizzazione AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).

e relativi allegati

Considerato che l'atto fa in oggetto comporterà una spesa per la partecipazione del dirigente alla conferenza di servizi convocata a Roma presso il Ministero dell'Ambiente, spesa che rientra negli stanziamenti del bilancio di previsione in esercizio provvisorio,

Visto il bilancio 2014 in esercizio provvisorio

Esprime Parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e smi del provvedimento in oggetto.

Monfalcone, 24 marzo 2014

Il Dirigente
dr. Marco Mantini

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
(Codice dell'amministrazione digitale)

11/27

wp




Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
piazza della Repubblica 8
I-34074 Monfalcone | Go
www.comune.monfalcone.go.it

Il presente documento, allegato alla Deliberazione Giuntale N. 15/65 dd. 24.03.2014 e composto da n. 1 (UNA) facciata, costituisce copia conforme all'originale informatico, in tutte le sue componenti, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 comma 2 del D. Lgs. 82/2005, "Codice dell'Amministrazione Digitale".

PER USO AMMINISTRATIVO

Monfalcone, 25 marzo 2014



Il Funzionario
dott. Claudio LAZZARI

Incaricato con Ordinanza Sindacale n. 23 dd. 06.07.2011

12/97



Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

WP

Rif. 66367/2014

N. verbale: 15

N. delibera: 65

dd. 24 marzo 2014

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 24 marzo 2014 alle ore 15.00 con la presenza dei signori Assessori:

1) Silvia ALTRAN	P	5) Francesco MARTINELLI	P
2) Paola BENES	P	6) Cristiana MORSOLIN	P
3) Fabio GON	P	7) Gualtiero PIN	P
4) Omar GRECO	P	8) Massimo SCHIAVO	P

Totale presenti: 8

Totale assenti: 0

Presiede il Sindaco Silvia Altran

Assiste Segretario Generale Giuseppe MANTO

Proponente

Area: SERVIZI AL TERRITORIO

Servizio: Servizi Ambientali e Mobilità

Unità Operativa: Mobilità e Traffico

OGGETTO: Delega dirigente arch Maurizio Gobbato a rappresentare il Comune di Monfalcone alla conferenza di servizi del 26/03/14 presso il Ministero dell'Ambiente per esame richiesta a2a di proroga termini autorizzazione AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).

13/27
VH

RELAZIONE

Con nota dd. 26.06.'13 acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, a2a S.p.A. ha richiesto la proroga del termine di adeguamento dei gruppi 1 e 2 ai valori emissivi degli NO_x che rispettino le migliori tecnologie disponibili (MTD) di cui alla prescrizione riportata nel capitolo 5 del parere istruttorio conclusivo allegato all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) del 24.04.'09.

Ritenuta tale modifica sostanziale, si è quindi avviata presso il Ministero dell'Ambiente la procedura per la valutazione della richiesta, la cui istruttoria è svolta da specifica commissione IPPC di cui all'art. 28 commi 7, 8 e 9 del D. Lgs. 112/08, commissione che svolge attività di supporto scientifico per il Ministero dell'Ambiente. La citata commissione istruttoria è infatti composta di tecnici ed esperti di provata competenza, rappresentanti anche gli enti territoriali e non (ARPA) interessati dal progetto in esame.

Nello specifico, conclusasi l'attività istruttoria con l'espressione del parere da parte della commissione IPPC, la quale ha ritenuto di accogliere la richiesta di modifica sostanziale avanzata dalla società a2a S.p.A., presentando quindi un parere istruttorio con allegato piano di monitoraggio e controllo, con nota del 20.03.2014 prot. DVA -2014-0007866 il Ministero ha stabilito per il 26.03.2014 la data per la conferenza di servizi, così come previsto dal comma 5 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06 e dunque in tale sede verrà definita la richiesta di proroga, adeguando di conseguenza l'AIA.

Ritenuto quindi di partecipare alla suddetta conferenza, finalizzata ad esaminare il parere espresso dalla commissione istruttoria IPPC quale presupposto per l'accoglimento della richiesta di proroga dei termini di adeguamento dei gruppi 1 e 2 ai valori emissivi degli NO_x, si ritiene di delegare a rappresentare il Comune di Monfalcone alla citata conferenza il dirigente dell'area servizi al Territorio, arch. Maurizio Gobbato, il quale ha rappresentato l'Ente anche ai lavori della più volte citata commissione istruttoria ed in continuità con i pareri già espressi in seno alla stessa.

Si ritiene di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile preso atto che la data fissata per la conferenza di servizi è il 26 marzo p.v. a Roma.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto di quanto sopra esposto;

Visto il D. Lgs. 152/06;


Vista la L. 241/90;

Visto il parere favorevole espresso dal dirigente dell'area Servizi al Territorio in merito alla regolarità tecnica;

A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

1. di delegare il dirigente dell'area servizi al Territorio arch. Maurizio Gobbato a rappresentare il Comune di Monfalcone alla conferenza di servizi fissata per la data del 26 marzo 2014 presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Mare e del Territorio a Roma per valutare la richiesta di proroga presentata da a2a S.p.A. e relativa alla proroga del termine di adeguamento dei gruppi 1 e 2 ai valori emissivi degli NO_x che rispettino le migliori tecnologie disponibili (MTD) di cui alla prescrizione riportata nel capitolo 5 del parere istruttorio conclusivo allegato all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) del 24.04.'09. di dare mandato all'arch. Maurizio Gobbato di esprimersi in continuità a quanto già espresso in seno alla commissione istruttoria.





Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

14/27
W

Il presente documento composto da N. 3 (tre) facciate costituisce copia conforme all'originale informatico, in tutte le sue componenti, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 comma 2 del D.Lgs. 82/2005, "Codice dell'Amministrazione Digitale".

PER USO AMMINISTRATIVO

Monfalcone, 25.03.2014



Il Funzionario
dott. *G*audio LAZZARI

Incaricato con Ordinanza sindacale n. 23 dd. 06.07.2011

15/27

WP

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Servizi al Territorio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

Visto il parere contabile favorevole, nonché l'attestazione della sussistenza della copertura finanziaria, espresso dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari e di Supporto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegato al presente atto

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione

Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni indicando le seguenti motivazioni:

- La conferenza è indetta il giorno 26 marzo 2014

A voti unanimi, palesemente espressi

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco-Presidente
Silvia ALTRAN

Segretario Generale
Giuseppe MANTO



16/27
UP

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione IV – Rischio Rilevante e Autorizzazione
Integrata Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA RM

Anticipata via fax n. 06/57225068

PRE/CdG/005/2014/GT/jp

**Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale n. DSA-DEC-2009-0000229 del 24/03/2009, rilasciata alla centrale termoelettrica della Società A2A S.p.A. di Monfalcone (GO), per proroga del termine di attuazione degli interventi per l'installazione del sistema di abbattimento degli Ossidi di Azoto (DeNOx) sui gruppi a carbone 1 e 2 per l'adeguamento ai valori limite delle MTD
Convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 26 marzo 2014 alle ore 10:30.**

Il sottoscritto Avv. Graziano Tarantini nato a Pizzoferrato (CH) il 3 agosto 1960, nella sua qualità di legale rappresentante di A2A S.p.a. con sede in Via Lamarmora 230 – Brescia, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia – sezione ordinaria, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione: 11957540153, iscritta al R.E.A. al numero 493995

DELEGA

l'ing. Massimo Tibergera nato a Torino (TO) il 5 maggio 1957, nella sua qualità di Direttore Impianti Termoelettrici di A2A S.p.a. e l'ing. Roberto Scottoni nato a Genova il 2 febbraio 1974, nella sua qualità di Responsabile della Centrale Termoelettrica di Monfalcone di A2A S.p.a., a rappresentare A2A S.p.a. alla Conferenza di Servizi di cui all'oggetto, convocata per il giorno 26 marzo 2014 alle ore 10:30, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio di Via Cristoforo Colombo, 44 - ROMA, conferendogli i poteri necessari ad esprimere la volontà della scrivente Società su tutte le decisioni di competenza, dichiarando sin d'ora rato e valido quanto sarà dal medesimo operato.

Cordiali saluti.

Milano, 21 marzo 2014

A2A S.p.a.
Il Legale Rappresentante
Avv. Graziano Tarantini

A2A S.p.A.
Sede legale:
Via Lamarmora, 230
25124 Brescia
T [+39] 030 35531 F [+39] 030 3553204

Sede direzionale e amministrativa:
Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano
T [+39] 02 7720.1 F [+39] 02 7720.3920
www.a2a.eu - info@a2a.eu - a2a@pec.a2a.eu

Capitale Sociale euro 1.629.110.744,04 i.v.
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro Imprese
di Brescia 11957540153 - R.E.A. di Brescia n. 493995



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

17/27
14
25 MAR. 2014.

012002

Dott. Giuseppe Lo Presti
Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
DVA-MATTM
Via C. Colombo, 44
00147 - ROMA
Fax n. 06/57225068

OGGETTO: Convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater comma 5, del decreto legislativo. n. 152/06 per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DSA-DEC-2009-0000229 del 24/03/2009, rilasciata alla centrale termoelettrica della Società A2A S.p.A. di Monfalcone (GO), per la proroga del termine di attuazione degli interventi per l'installazione del sistema di abbattimento degli Ossidi di Azoto (DeN_{ox}) sui gruppo a carbone 1 e 2 per l'adeguamento ai valori limite delle MTD - Rettifica esperto partecipante.

A rettifica della nota, di pari oggetto, inviata in data 24/03/2014 prot. 012699, si fa presente che alla Conferenza di Servizi del 26/03/2014 presiederà l'Ing. Francesca Giarolli, che sostituirà l'Ing. Giuseppe Di Marco.
A tal proposito si comunica che ISPRA sarà rappresentata dal personale come da tabella allegata.

Cordiali saluti

*Il Responsabile dell'accordo di
collaborazione ISPRA-MATTM
sulle attività IPPE ad interim
Dr. Claudio Campobasso*



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

CONFERENZA DEI SERVIZI D. LGS. 152/06

Riunione 26 marzo 2014 ore 10.30

**presso MATTM – piano IX – Stanza 901
Entrata via Cristoforo Colombo n.44**

Gestore	Tipologia Impianto	Delegazione ISPRA
A2A S.p.A	Centrale termoelettrica sita nel comune di Monfalcone (GO)	Ing. Francesca Giarolli



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Conferenza di Servizi del 26 Marzo 2014

Modifica dell'AIA rilasciata alla Società A2A SpA Centrale termoelettrica sita nel Comune di Monfalcone (GO) - ID 582, con decreto n. DSA-DEC-2009-229 del 24/03/2009, per la proroga del termine di attuazione degli interventi per l'installazione del sistema di abbattimento degli NOx sui gruppi a carbone 1 e 2 per l'adeguamento ai valori limite delle MTD, ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 5, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

NOME E COGNOME	ENTE O SOCIETÀ DI APPARTENENZA	RECAPITO TELEFONICO	FAX	E-MAIL (indirizzo e-mail nominativo per accreditamento all'area riservata del sito web della DVA per la consultazione dei documenti)	FIRMA
LUCIANO AGAPITO	REGIONE FVG	335 200159		luciano.agapito@regione.fvg.it	
MASSIMO GERBANO	COMUNE MONFALCONE	0481/494219		massimo.gerbano@comune.monfalcone.go.it	
MASSIMO TIBERGIA	A2A SpA	02/77203763		massimo.tibergia@a2a.eu	
ROBERTO SCOTTONI	A2A SpA	0431/743215		roberto.scottoni@a2a.eu	
FAUSTO ANTONIOLI	A2A EDIPOWER	335 7374989		fausto.antonio@edipower.it	
ALICE GARDI	A2A EDIPOWER	347 2243517		alice.gardi@edipower.it	
FRANCESCA GIARDOLI	ISPR	0650072041		francesca.giardi@isprambiente.it	
MAURO ROTATORI	COMUNE IPPE	335-6949601		mauro.rotatori@comune.ippe.it	
KATIA PETRINO	Ministero Sviluppo Economico	06/47052306		katia.petrino@ministero.gov.it	

19/37

Casano Luana

Da: Ahmad Abdul Ghani [AGAhmad@lavoro.gov.it]
Inviato: venerdì 21 marzo 2014 10:18
A: A: DVA-IV
Oggetto: R: Convocazione riunione della Conferenza dei servizi per il 26/03/2014 per la modifica dell'AIA rilasciata alla centrale A2A SpA di Monfalcone. - I PARTE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E. prot. DVA - 2014 - 0008295 del 25/03/2014

Per precedenti impegni istituzionali già programmati non potremo partecipare alla CdS del 26 marzo. Ad ogni modo si rappresenta che il nostro ufficio sarà d'accordo con le decisioni assunte della Conferenza a condizione del rispetto della normativa di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Ing. Abdul Ghani Ahmad
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle condizioni di Lavoro
Divisione VI
via Fornovo, 8- 00192- Roma
tel uff. 0646834050
fax 0646834886
cel 3405237531
mail- agahmad@lavoro.gov.it



Al sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. **Personе diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente il mittente**

Da: A: DVA-IV [<mailto:DVA-IV@minambiente.it>]

Inviato: giovedì 20 marzo 2014 16.43

A: presidente@regione.fvg.it; ass.ambiente@regione.fvg.it; presidente@provincia.gorizia.it; prev.rischiindustriali@vigilfuoco.it; dc.prevenzionest@vigilfuoco.it; Segreteria Gabinetto; Antonucci Carla; Ahmad Abdul Ghani; segr.PREV@sanita.it; llasala@sanita.it; giovanni.marsili@iss.it; gaetano.settimo@iss.it; c.limblici@sanita.it; segreteria.dgenre@mise.gov.it; ticali.dario@isprambiente.it; roberta.nigro@isprambiente.it; segreteria.direzione@isprambiente.it; massimo.bozzo@apat.it; A: TRI UDG; roberto.scottoni@a2a.eu

Oggetto: Convocazione riunione della Conferenza dei servizi per il 26/03/2014 per la modifica dell'AIA rilasciata alla centrale A2A SpA di Monfalcone. - I PARTE

Si trasmettono le note allegate.

A causa delle dimensioni del file seguirà un secondo ed ultimo invio.

Segreteria Dott. Giuseppe Lo Presti tel. 06/57225012



provincia di gorizia
provincie di gurize
pokrajina gorica

CARS
2014+

Gorizia, 25 marzo 2014

Prot. n. 10802/2014

IL PRESIDENTE

W

Preg.mo Dirigente

dott. Giuseppe Lo Presti

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni
Ambientali

dva-iv@minambiente.it

OGGETTO: Modifica dell'Autorizzazione integrata ambientale n. DSA-DEC-2009-0000229 del 24/03/2009, rilasciata alla centrale termoelettrica della Società A2A SpA di Monfalcone (GO), per proroga del termine di attuazione degli interventi per l'installazione del sistema di abbattimento degli Ossidi di Azoto (DeNox) sui gruppi a carbone 1 e 2 per l'adeguamento ai valori limite delle MTD.

Con la presente comunico l'impossibilità a presenziare alla Conferenza dei servizi dd. 26.03.2014 per impegni istituzionali inderogabili.

Comunico altresì la piena condivisione da parte di questo Ente, al Parere Istruttorio Conclusivo della domanda di AIA espresso dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione Integrata ambientale allegato alla lettera di convocazione di cui all'oggetto (vostro prot. U.prt DVA-2014-0007866 del 20/03/2014).

Distinti saluti.

Enrico GHERGHETTA

**a2a**

UH

Monfalcone, 25 Marzo 2014

ATO/IMT/CMO-034-P

2014-A2A-004236-P

Del 25/03/2014

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

DVA – Divisione IV – RIS

C.A. Dr. Lo Presti

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 ROMA

dva-IV@minambiente.itAia@pec.minambiente.it

cc Al Presidente della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Piazza dell'Unità, 1
34121 Trieste (TS)
presidente@regione.fvg.it
ass.ambiente@regione.fvg.it
ufficio.gabinetto@certregione.fvg.it

Al Presidente della Provincia di Gorizia
C. so Italia, 55
34170 Gorizia (GO)
presidente@provincia.gorizia.it
provincia.gorizia@certgov.fvg.it

Al Sindaco del Comune di Monfalcone
Piazza della Repubblica, 8
34074 Monfalcone (GO)
sindaco@comune.monfalcone.go.it
comune.monfalcone@certgov.fvg.it

Al Ministero dell'Interno
Ufficio di Gabinetto
Piazzale del Viminale
00184 Roma
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
soccorso pubblico e della difesa civile
ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it
prev.rischiindustriali@vigilfuoco.it
dc.prevenzionest@vigilfuoco.it

23/24

11/03/13



W

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Capo di Gabinetto
Via Veneto, 56
00187 Roma
gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it
segrgabinetto@lavoro.gov.it
cantonucci@lavoro.gov.it
agahmad@lavoro.gov.it

Al Ministero della Salute
Ufficio di Gabinetto
Lungotevere Ripa, 1
00153 Roma
Settore Salute - Direzione Generale
Prevenzione e Salute
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma
gab@postacert.sanita.it
segr.PREV@sanita.it
l.lasala@sanita.it
giovanni.marsili@iss.it
gaetano.settimo@iss.it
c.limblici@sanita.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 Roma
gabinetto@pec.sviluppoeconomico.gov.it
Direzione generale Energia Nucleare, le
Energie Rinnovabili e l'Efficienza
Energetica
segreteria.dgenre@mise.gov.it

Al Presidente della Commissione
Istruttoria IPPC c/o ISPRA
Via V. Brancati, 48
00144 Roma
ticali.dario@isprambiente.it
roberta.nigro@isprambiente.it



24/24

Y

Al Direttore Generale ISPRA (ex APAT)
Via V. Brancati, 48
00144 Roma
segreteria.direzione@isprambiente.it
massimo.bozzo@apat.it
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Direzione Generale per la Tutela del
Territorio e delle Risorse Idriche
tri-udg@minambiente.it
DGTri@pec.minambiente.it

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia
Via Cairoli, 14
33057 Palmanova (UD)
arpa@certregione.fvg.it

Modifica dell'Autorizzazione integrata ambientale n. DSA-DEC-2009-0000229 del 24/03/2009 rilasciata alla centrale termoelettrica della Società A2A S.p.A. di Monfalcone (GO), per proroga del termine di attuazione degli interventi per l'installazione del sistema di abbattimento degli Ossidi di Azoto (DeNOx) sui gruppi a carbone 1 e 2 per l'adeguamento ai valori limite delle MTD - Osservazioni del Gestore per l'esame nella Conferenza dei Servizi del giorno 26 marzo 2014.

Riferimenti:

- Lettera del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare U.prot DVA-2014-0007866 del 20 marzo 2014 di pari oggetto.

Spett.le Ministero e Spett.li Enti,

Ci si riferisce alla corrispondenza sopra riportata ed alla Conferenza dei Servizi convocata il 26 marzo p.v. per l'argomento in oggetto e si riportano nel séguito le osservazioni del Gestore al Parere Istruttorio trasmesso in allegato alla lettera del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare citata in riferimento.

25/27



1) Con riferimento al Capitolo 4 "Inquadramento territoriale e ambientale", paragrafo 4.1 "Aria" e, nello specifico, allo stato della qualità dell'aria che si evince dai rilevamenti della rete ex Endesa e della rete ARPA come estratto dal documento DSA/DEC/2007/857 del 7/11/2007 (tabelle da pag. 12 a pag. 14 del Parere Istruttorio PI), si evidenzia che sono disponibili documenti, redatti dalle Autorità di controllo locali (ARPA FVG), più recenti, ancorché i dati e le risultanze siano simili a quelli presentati.

Si riporta nel seguito il link al sito internet di ARPA da cui si possono consultare le relazioni aggiornate ed attualmente disponibili:

http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/tecnico_scientifiche_docs/Relazione_qa_2012_FVG.pdf

Riteniamo quindi opportuno fare riferimento a tali documenti, più recenti ed aggiornati.

2) Con riferimento al paragrafo 8.3.1, pagina 66, si evidenzia che il testo riportante le prescrizioni del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA (ID_VIP:2463) contiene inesattezze relativamente alle criticità riscontrate in merito alle concentrazioni in atmosfera di NOx. Tali criticità non trovano infatti riscontro nelle relazioni ufficiali sulla qualità dell'aria prodotte e pubblicate da ARPA FVG, come al precedente punto riscontrato.

In proposito si evidenzia che la scrivente Società ha provveduto a segnalare tali inesattezze alla competente Divisione di codesto spettabile Ministero, con lettera prot. ATO/IMT/CMO-033-P, 2014-A2A-004235-P del 25/03/2014. Si richiede pertanto di modificare il testo rimandando al contenuto delle prescrizioni citate senza riportarne la formulazione letterale.

3) Con riferimento al Capitolo 8 "Considerazioni finali e proposte di prescrizione", paragrafo 8.3.3 - Emissioni convogliate: si prende positivamente atto delle semplificazioni introdotte nel Parere Istruttorio, lasciando nello stesso la sola formulazione dei valori limiti emissivi prescritti e trasferendo nel Piano di Monitoraggio e Controllo il dettaglio delle modalità di misura e verifica delle concentrazioni. Si evidenzia tuttavia che la formulazione inserita "Gli scarichi e gli sfiati.... devono rispettare il valore limite di emissione, espresso come media mensile delle medie orarie" potrebbe lasciare intendere un monitoraggio in continuo (modalità non prescritta in precedenza né coerente con quanto specificato nel Piano di Monitoraggio e Controllo PMC). Si richiede quindi di modificare la frase descrittiva eliminando il doppio riferimento alla media mensile delle medie orarie.

4) Inoltre, in allegato alla presenta lettera, è stata predisposta una lista di osservazioni per errori materiali e/o di trascrizione presenti nel parere istruttorio che non rappresentano la reale e precisa situazione impiantistica in essere e che non descrivono perfettamente gli assetti funzionali attuali, così come descritti nella modulistica allegata all'istanza del 26/6/2013. La



26/07

Lb

suddetta lista si riferisce quindi ad alcune semplici precisazioni che non alterano la sostanza ed il contenuto dei singoli paragrafi. Analoghi errori e imprecisioni contenuti nel PMC saranno oggetto di successiva valutazione con ISPRA nell'ambito del mandato alla stessa conferito per l'adeguamento del Piano stesso.

A completamento delle precedenti osservazioni, si ritiene opportuno richiedere quanto nel seguito riportato:

- Paragrafo 8.3.1 - Limite del flusso di massa per gli ossidi di azoto nel periodo transitorio: si richiede la possibilità di considerare, a parità di emissione massica totale e corrispondente a 2878 t, un limite cumulato per entrambi i gruppi senza differenziare tra gruppo 1 e gruppo 2.

- che venga esplicitato un tempo minimo congruo (solitamente 6 mesi) per condividere con ISPRA, a seguito della formalizzazione del decreto, i necessari aggiornamenti alle modalità di monitoraggio e controllo adottate dal Gestore.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, anticipatamente si ringrazia e si inviano cordiali saluti,

Il Gestore

IL CAPO CENTRALE

Ing. Roberto Scottoni

Allegati:

Allegato 1: Commenti al parere istruttorio _ errori materiali e di trascrizione;

Allegato 2: Scheda B (in formato editabile) allegata all'istanza originaria di modifica sostanziale del 26/06/2013;

24/27

Da: a2a.ctemonfalcone@pec.a2a.eu [<mailto:a2a.ctemonfalcone@pec.a2a.eu>]

Inviato: martedì 25 marzo 2014 16:35

A: dva-IV@minambiente.it; Aia@pec.minambiente.it; presidente@regione.fvg.it; ass.ambiente@regione.fvg.it; ufficio.gabinetto@certregione.fvg.it; presidente@provincia.gorizia.it; provincia.gorizia@certgov.fvg.it; sindaco@comune.monfalcone.go.it; comune.monfalcone@certgov.fvg.it; gabinetto.ministro@pec.interno.it; ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it; prev.rischiindustriali@vigilfuoco.it; dc.prevenzionest@vigilfuoco.it; gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it; segrgabinetto@lavoro.gov.it; cantonucci@lavoro.gov.it; agahmad@lavoro.gov.it; gab@postacert.sanita.it; segr.PREV@sanita.it; l.lasala@sanita.it; giovanni.marsili@iss.it; gaetano.settimo@iss.it; c.limblici@sanita.it; gabinetto@pec.sviluppoeconomico.gov.it; segreteria.dgenre@mise.gov.it; ticali.dario@isprambiente.it; roberta.nigro@isprambiente.it; segreteria.direzione@isprambiente.it; massimo.bozzo@apat.it; protocollo.ispra@ispra.legalmail.it; tri-udg@minambiente.it; DGTri@pec.minambiente.it

Oggetto: Modifica AIA DSA-DEC-2009-0000229 del 24/03/2009 - Centrale termoelettrica A2A - Osservazioni per conferenza dei servizi del 26/03/14

Priorità: Alta

Spett.le Ministero,
con riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi per quanto in oggetto (U prot. DVA-2014-0007866 del 20/03/2014), si invia in allegato la comunicazione del Gestore in merito ad alcune osservazioni sul Parere Istruttorio.

Cordiali saluti,

Roberto Scottoni



Area Tecnico Operativa – Impianti Termoelettrici ATO/IMT
Centrale Termoelettrica di Monfalcone
Responsabile
Via Timavo, 45 - 34074 Monfalcone (GO)
T [+39] 0481 74 9215 – F [+39] 0481 749253
roberto.scottoni@a2a.eu – www.a2a.eu