



ISAB Energy

Spett.le

ISPRA

c.a. Ing. A. Pini,
Via Vitaliano Brancati, 48
00185 ROMA
email: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

p.c.

**Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione IV – Rischio rilevante ed AIA**
c.a. Dott. G. Lo Presti
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
email: Aia@pec.minambiente.it

ARPA Sicilia – ST di Siracusa

c.a. D.ssa D. Profeta
Via Bufardecì, 22
96100 SIRACUSA
email: arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it

ARPA Sicilia

Corso Calatafimi, 217/219
90129 PALERMO
email: arpa@pec.arpa.sicilia.it

Prot. RICASS/DC/2013/120

Priolo Gargallo, 30 settembre 2013

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di Isab Energy S.r.l. Stabilimento IGCC di Priolo Gargallo (SR) - Prot. DVA-DEC-2010-0000359 del 31.05.2010 – Verbale di attività del controllo ordinario 2013 e attività a carico del Gestore

La Società Scrivente, con riferimento a quanto in oggetto, trasmette in allegato alla presente le evidenze a quanto emerso nel corso dello svolgimento delle attività di controllo, effettuate in data 26-28 giugno u.s.

Pertanto, in attinenza al verbale di ispezione sopra citato e seguendo i medesimi riferimenti, si riporta l'elenco di quanto trasmesso.

- Rif. P9** si trasmette un documento che attesta le motivazioni della “non monitorabilità” di alcune fonti di emissione, redatto dalla ditta preposta al monitoraggio (*Allegato 1*).
- Rif. P16** si trasmettono i bollettini di analisi delle campagne di monitoraggio inerenti i microinquinanti in atmosfera (*Allegato 2*).
- Rif. P34** si trasmettono i risultati dei rilevamenti acustici effettuati nel periodo maggio - luglio 2013, dei quali è stata data evidenza del loro svolgimento durante il controllo ordinario (*Allegato 3*).

ISAB Energy srl

SP ex SS 114 Km 144 96010 Priolo G. (SR) Italia Tel +39 0931 739111 Fax +39 0931 761896

www.erg.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ERG spa



Sede Legale: SP ex SS 114 Km 144 96010 Priolo G. (SR) Italia Cap. Soc. euro 5.165.000,00 I.V. R.E.A. Siracusa 91671 Reg. Impr. SR Cod. Fisc./P. IVA (IT) 01069830899



- Rif. P41** è stata predisposta la modifica del format di invio della relazione annuale. A partire dalla prossima trasmissione (aprile 2014), nel report annuale sarà indicata, nel foglio di lavoro relativo alle “linee zolfo”, la media semestrale del rendimento di recupero zolfo.
- Rif. P44** in considerazione della non reperibilità dei rapporti di manutenzione sui filtri e sulle pompe del sistema SCR per l’esiguità dei lavori effettuati, si trasmettono i permessi di lavoro e l’evidenza della loro conclusione, in relazione ai superamenti dei VLE per NO_x alla canna CCU2 nel 2011 e 2012 (*Allegato 4*).
- Rif. P51** è stata predisposta la modifica del format di invio della relazione annuale. A partire dalla prossima trasmissione (aprile 2014), nel report annuale sarà indicata, nel foglio di lavoro relativo al “sistema SCR”, anche la temperatura di ingresso fumi al sistema SCR.
- Rif. T9** in merito alla misura continua del flusso di gas inviato in torcia e della determinazione della composizione del gas tramite campionamento strumentale, in riferimento a quanto riportato al Par. 9.2, punto 11 d) del Parere Istruttorio annesso al Decreto AIA Prot. DVA-DEC-2010-0000359 del 31.05.2010, si comunica che la detta strumentazione è stata messa in esercizio nel mese di settembre. È stato avviato un periodo di osservazione (della durata di due mesi circa dalla data odierna) della strumentazione installata, al fine di verificarne l’attendibilità della misura ed essere definitivamente messa a regime entro la fine del 2013, secondo la tempistica dichiarata al Punto T9 del verbale di svolgimento delle attività di controllo ordinario, effettuato in data 26-28 giugno u.s.. Si informa, inoltre, che, così come previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo, al fine della verifica della qualità del gas, in caso di indisponibilità delle misure in continuo, verrà applicata la procedura provvisoria, già comunicata con ns. lettera Prot. RICASS/DC/2013/61 del 24.05.2013 e avallata da Codesto Spettabile Ente con lettera Prot. Nr. 0030277 del 23.07.2013.
- Rif. D1** in relazione alla fermata che ha interessato il sito dello Stabilimento della società ISAB Energy, durante il controllo ordinario di cui all’oggetto, si trasmettono in allegato i valori emissivi e relative condizioni di alimentazione per il forno Hot Oil, in occasione della fermata di fine giugno 2013 (*Allegato 5*).
- Rif. D2** in merito alla richiesta pervenuta da Codesto Spettabile Ente a mezzo FAX, recante prot. Nr. 0030277 del 23.07.2013, di fornire dati sperimentali di comparazione dei metodi in ICP-MS e ICP-OES, relativi ai rilevamenti analitici dei metalli contenuti nelle acque di scarico, si riporta quanto afferma il laboratorio esterno (*Allegato 6*).

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione risultasse necessaria, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

ISAB Energy Srl

Giuseppe Consentino
Procuratore Speciale