



SCHEDA PROVA SISTEMI DI SICUREZZA **RIVELATORI DI ESPLOSIVITA' / TOSSICITA'**

IMPIANTO: 300
UNITA' DI COMANDO: PLC ALLEN BRADLEY
TX: A-ULTIMAX-XP-E-00-B-1-S-0-0-0-0-1-1-0-0
SENSORE: ULTIMA SERIE X MSA
CALIBRAZIONE: TOSSICITA' (H2S)
RANGE DI MISURA: 0-50 PPM
FREQUENZA TARATURA: SEMESTRALE

POS	SIGLA	VALORE DI SET		SERVIZIO
		LO ppm	HI ppm	
1	03-AT-01-H2S	8	10	E105
2	03-AT-02-H2S	8	10	E108
3	03-AT-03-H2S	8	10	T101
4	03-AT-04-H2S	8	10	R101
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

	ALLARME OTTICO S.Q.	ALLARME ACUSTICO S.Q.	ALLARME OTTICO LOCALE	ALLARME ACUSTICO LOCALE	CONC. MISCELA STD in ppm (H2S)	INTERVENTO SU LOGICA BLOCCHI	SOSTITUZIONE SENSORE	SOSTITUZ. SCHEDA TRASMET.	SOSTITUZIONE SCHEDA RACK	TARATURA
	OK	OK	OK	OK	21.0	no				SI
	OK	OK	OK	OK	21.0	no				SI
	OK	OK	OK	OK	21.0	no				SI
	OK	OK	OK	OK	21.0	no		SI		SI

PROVA DEL: 01/06/2013

RIF: ODC.N. 4300500202

Anomalie Riscrostate

03-AT-04-H2S Display trasmettitore guasto

Note

Acquisizione segnale analogico e digitale al DCS

03-AT-04-H2S Sostituito Display trasmettitore

Standard Utilizzato

BOMBOLA STANDARD

Componente	H2S
Quantità	21.0 ppm
Fornitore	AIR LIQUIDE
Matr.	791683
Scadenza	09.11.2013

ESECUTORE

CAPO REPARTO

OFSTRU ISAB