



COSTRUZIONE MONTAGGI IMPIANTI - FIRE E GAS  
MANUTENZIONI ANTINCENDIO - ESTINTORI - COLLAUDI  
FORNITURE MATERIALE ESTINZIONE INCENDI - ANTINFORTUNISTICA



- C.M.A.

MSA Italiana

- OFFICINA *apasciani*

ATTESTAZIONE SOA OS 3 Cat. IV CERT. ISO: 9001:2008

Capitale Sociale €. 102.960,00 int. vers.

R.E.A. n. 90463

Reg. Imp. di SR. C.F. e P.IVA 00979460896

SEDE: Via Litoranea Priolese, 4 - Cas. Post. n. 135

Tel. 0931.771200 - Fax: 0931.771625

e-mail: npafire@npafire.it

96010 PRIOLO GARGALLO (SR)

4867/C

Ns. rif. ....

Contr. n° 4900004824 del 20/06/2012

Vs rif. ....

30 settembre 2014

Priolo, li .....

Spett.le

ISAB ENERGY SERVICES S.r.l.

EX S.S. 114

96010 Priolo Gargallo

OGGETTO: Controllo periodico trimestrale sistema rivelazione gas impianto 3700-3600-3500-3900

Nel mese di Settembre 2014 sono stati eseguiti i controlli e le tarature periodiche trimestrali sulle apparecchiature di rivelazione gas dell'impianto 3700-3600-3500-3900 di seguito elencate. Le attività sono state eseguite con le modalità indicate nel capitolato tecnico allegato al contratto (tutti gli effetti elencati nel diagramma causa effetti dis n° 4900-SA-D-52270 PAG. 6/7/8/9/10/11 sono stati testati ed hanno dato esito positivo).

Impianto	Sigla sensore	Tipo	Esito
3500	4900-AT-0-701	H <sub>2</sub> S tossico	Positivo
3500	4900-AT-0-702	H <sub>2</sub> S tossico	Positivo
3500	4900-AT-0-703	H <sub>2</sub> S tossico	Positivo
3500	4900-AT-0-704	H <sub>2</sub> S tossico	Positivo
3500	4900-AT-0-705	H <sub>2</sub> S tossico	Positivo
3600 I Tr	4900-AT-1-731	H <sub>2</sub> S tossico	Positivo
3600 I Tr	4900-AT-1-732	H <sub>2</sub> S tossico	Positivo
3600 I Tr	4900-AT-1-733	H <sub>2</sub> S tossico	Positivo
3600 II Tr	4900-AT-2-731	H <sub>2</sub> S tossico	Positivo
3600 II Tr	4900-AT-2-732	H <sub>2</sub> S tossico	Positivo
3600 II Tr	4900-AT-2-733	H <sub>2</sub> S tossico	Positivo
3600 III Tr	4900-AT-3-731	H <sub>2</sub> S tossico	Positivo
3600 III Tr	4900-AT-3-732	H <sub>2</sub> S tossico	Positivo
3600 III Tr	4900-AT-3-733	H <sub>2</sub> S tossico	Positivo
3700	4900-AT-0-741	H <sub>2</sub> S tossico	Positivo
3700	4900-AT-0-742	H <sub>2</sub> S tossico	Positivo
3700	4900-AT-0-743	H <sub>2</sub> S tossico	Positivo
3700	4900-AT-0-744	H <sub>2</sub> S tossico	Positivo
3700	4900-AT-0-745	H <sub>2</sub> S tossico	Positivo
3700	4900-AT-0-746	H <sub>2</sub> S tossico	Positivo

La Committente

**N.P.A. S.r.l.**  
Distretto di Siracusa  
96010 PRIOLO G. (SR)  
Ing. Gaspare Di Forti