



COSTRUZIONE MONTAGGI IMPIANTI - FIRE E GAS
MANUTENZIONI ANTINCENDIO - ESTINTORI - COLLAUDI
FORNITURE MATERIALE ESTINZIONE INCENDI - ANTINFORTUNISTICA



- C.M.A.

MSA Italiana

- OFFICINA



ATTESTAZIONE SOA OS 3 Cat. IV CERT. ISO: 9001:2008

Capitale Sociale €. 102.960,00 Int. vers.

R.E.A. n. 90463

Reg. Imp. di SR. C.F. e P.IVA 00979460896

SEDE: Via Litoranea Priolese, 4 - Cas. Post. n. 135

Tel. 0931.771200 - Fax: 0931.771625

e-mail: npafire@npafire.it

96010 PRIOLO GARGALLO (SR)

Ns. rif. **4697/C**

Vs rif. **Contr. n° 4900004824 del 20/06/2012**

Priolo, li **05 aprile 2014**

Spett.le

ISAB ENERGY SERVICES S.r.l.

EX S.S. 114

96010 Priolo Gargallo

OGGETTO: Controllo periodico trimestrale sistema rivelazione gas cabina elettrica LC01

Nel mese di Marzo 2014 sono stati eseguiti i controlli e le tarature periodiche trimestrali sulle apparecchiature di rivelazione gas della cabina elettrica LC01 di seguito elencate. Le attività sono state eseguite con le modalità indicate nel capitolato tecnico allegato al contratto (tutti gli effetti elencati nel diagramma causa effetti dis n° 4900-SA-D-52270 PAG. 15-16-17 sono stati testati ed hanno dato esito positivo).

Impianto	Sigla sensore	Tipo	Esito
Ingr. Aria	4900-AT-0-501A	H ₂ S tossico	Positivo
Ingr. Aria	4900-AT-0-501B	H ₂ S tossico	Positivo
Sala batt.	4900-AT-0-501C	H ₂ LEL	Positivo

La Committente

Distinti saluti

N.P.A. S.r.l.
96010 PRIOLO G. (SR)
Ing. Gaspare Di E.



COSTRUZIONE MONTAGGI IMPIANTI - FIRE E GAS
MANUTENZIONI ANTINCENDIO - ESTINTORI - COLLAUDI
FORNITURE MATERIALE ESTINZIONE INCENDI - ANTINFORTUNISTICA



- C.M.A. **MSA Italiana** - OFFICINA **spascion**

ATTESTAZIONE SOA OS 3 Cat. IV CERT. ISO: 9001:2008

Capitale Sociale €. 102.960,00 int. vers.

R.E.A. n. 90463

Reg. Imp. di SR. C.F. e P.IVA 00979460896

SEDE: Via Litoranea Priolese, 4 - Cas. Post. n. 135

Tel. 0931.771200 - Fax: 0931.771625

e-mail: npafire@npafire.it

96010 PRIOLO GARGALLO (SR)

Ns. rif. 4693/C

Vs. rif. Contr. n° 4900004824 del 20/06/2012

Priolo, 05 aprile 2014

Spett.le
ISAB ENERGY SERVICES S.r.l.
EX S.S. 114
96010 Priolo Gargallo

OGGETTO: Controllo periodico trimestrale sistema rivelazione gas impianto 3900
caricamento zolfo

Nel mese di Marzo 2014 sono stati eseguiti i controlli e le tarature periodiche trimestrali sulle apparecchiature di rivelazione gas dell'impianto 3900 caricamento zolfo di seguito elencate. Le attività sono state eseguite con le modalità indicate nel capitolato tecnico allegato al contratto (tutti gli effetti elencati nel diagramma causa effetti dis n° 4900-SA-D-52270 PAG. 12 sono stati testati ed hanno dato esito positivo).

Impianto	Sigla sensore	Tipo	Esito
3900 Caricamento Zolfo	4900-AT-0-881A	H ₂ S tossico	Positivo
3900 Caricamento Zolfo	4900-AT-0-881B	SO ₂ tossico	Positivo

La Committente

Distinti saluti

N.P.A. S.r.l.
96010 PRIOLO G. (SR)
Ing. Gaspare Di Forti



COSTRUZIONE MONTAGGI IMPIANTI - FIRE E GAS
MANUTENZIONI ANTINCENDIO - ESTINTORI - COLLAUDI
FORNITURE MATERIALE ESTINZIONE INCENDI - ANTINFORTUNISTICA



- C.M.A.

MSA Italiana

- OFFICINA **SPASCIAN**

ATTESTAZIONE SOA OS 3 Cat. IV CERT. ISO: 9001:2008

Capitale Sociale €. 102.960,00 int. vers.

R.E.A. n. 90463

Reg. Imp. di SR. C.F. e P.IVA 00979460896

SEDE: Via Litoranea Priolese, 4 - Cas. Post. n. 135

Tel. 0931.771200 - Fax: 0931.771625

e-mail: npafire@npafire.it

96010 PRIOLO GARGALLO (SR)

4818/C

Ns. rif.

Contr. n° 4900004824 del 20/06/2012

Vs rif.

Priolo, li 10 luglio 2014

Spett.le

ISAB ENERGY SERVICES S.r.l.

EX S.S. 114

96010 Priolo Gargallo

OGGETTO: Controllo periodico trimestrale sistema rivelazione gas impianto 3900
caricamento zolfo

Nel mese di Giugno 2014 sono stati eseguiti i controlli e le tarature periodiche trimestrali sulle apparecchiature di rivelazione gas dell'impianto 3900 caricamento zolfo di seguito elencate. Le attività sono state eseguite con le modalità indicate nel capitolato tecnico allegato al contratto (tutti gli effetti elencati nel diagramma causa effetti dis n° 4900-SA-D-52270 PAG. 12 sono stati testati ed hanno dato esito positivo).

Impianto	Sigla sensore	Tipo	Esito
3900 Caricamento Zolfo	4900-AT-0-881A	H ₂ S tossico	Positivo
3900 Caricamento Zolfo	4900-AT-0-881B	SO ₂ tossico	Positivo

La Committente

Distinti saluti

N.P.A. S.r.l.
96010 PRIOLO G. (SR)
Ing. Gaspare Di Forti