

Elenco tag relativi agli allarmi ottico-acustici presenti in Sala Controllo Impianti Nord

TAG	TORCIA	SERVIZIO
06B601_TAL001	B601	Bassa Temperatura pilota 1
06B601_TAL002	B601	Bassa Temperatura pilota 2
06B601_TAL003	B601	Bassa Temperatura pilota 3
06B651_TAL001	B651	Bassa Temperatura pilota 1
06B651_TAL002	B651	Bassa Temperatura pilota 2
06B651_TAL003	B651	Bassa Temperatura pilota 3
06B651_TAL004	B651	Bassa Temperatura pilota 4
06B661_TAL001	B661	Bassa Temperatura pilota 1
06B661_TAL002	B661	Bassa Temperatura pilota 2
06B671_TAL001	B671	Bassa Temperatura pilota 1
06B671_TAL002	B681	Bassa Temperatura pilota 2
06B681_TAL001	B681	Bassa Temperatura pilota 1
06B681_TAL002	B681	Bassa Temperatura pilota 2
06B681_TAL003	B681	Bassa Temperatura pilota 3
06B681_TAL004	B681	Bassa Temperatura pilota 4
06B1163_TAL001	B1163	Bassa Temperatura pilota 1
06B1163_TAL002	B1163	Bassa Temperatura pilota 2
06B1163_TAL003	B1163	Bassa Temperatura pilota 3