

<b>IMPIANTO:</b>	<b>1100</b>
<b>UNITA' DI COMANDO:</b>	<b>PLC ALLEN BRADLEY</b>
<b>TX/SENSORE:</b>	<b>TS400-10-0-10-1(TX)/ PGM 45186-10(Sens.)</b>
<b>CALIBRAZIONE:</b>	<b>TOSSICITA' ( H2S)</b>
<b>RANGE DI MISURA:</b>	<b>0-20 PPM</b>
<b>FREQUENZA TARATURA:</b>	<b>SEMPRE</b>

POS	SIGLA	VALORE DI SET		SERVIZIO
		LO ppm	HI ppm	
1	11H2S1R	5	10	D104/106
2	11H2S2R	5	10	P104
3	11H2S3R	5	10	D103
4	11H2S4R	5	10	D103
5	11H2S5R	5	10	E102
6	11H2S6R	5	10	D104
7	11H2S7R	5	10	D104
8	11H2S8R	5	10	D103
9	11H2S9R	5	10	D103
10	11H2S10R	5	10	E101
11	11H2S11R	5	10	FIL. 103A/B
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

[illegible]

RIF: ODC N. 4300510162

### Standard Utilizzato

**BOMBOLA STANDARD**

ESECUTORE

## Componente

Quantità	16.8 ppm
----------	----------

CAPO REPARTO

Fornitore	SIAD
-----------	------

OFSTRU ISAB

Matr. 220308

Scadenza 19.03.2015

SI RICHIEDE AVVISO (MAIL) X HTG PONTICGIO X SOST. LAMPEDUANTI  
 ELLERA IMP. GRA ENESIO NO 666546 E.V. 10001355 P4  
 07/01/14

IMPIANTO:	1100
UNITA' DI COMANDO:	PLC ALLEN BRADLEY
TX:	NET SAFETY ECO-SENS
SENSORE:	ST490S-100-ASSY
CALIBRAZIONE:	TOSSICITA' ( H2S)
RANGE DI MISURA:	0-100 PPM
FREQUENZA TARATURA:	SEMESTRALE

[illegible][illegible]

RIF: ODC N. 4300510162

11H2S-14R	Scheda elettronica guasta
-----------	---------------------------

**BOMBOLA STANDARD**

ESECUTORE

Acquisizione segnale analogico e digitale al DCS

11H2S-14R Sostituita scheda elettronica

**Componente** $\text{H}_2\text{S}$ 

Quantità

16.8 ppm

**Fornitore**

SIAD

Matr.

220308

**Scadenza**

19.03.2015

CAPO REPARTO

OFSTRU ISAB