

UNITA'	TAG	SERVIZIO	Misura	Tipo Segnale
CR-30	AA-CR-34-7	FORNETTI DI CODA	H2S	Digitale
CR-30	AA-CR-34-8	FORNETTI DI CODA	H2S	Digitale
CR-30 STRADA 5	06-AE-103	STRADA 5 LATO SR	H2S	Digitale
CR-30 STRADA 5	06-AE-101	STRADA 5 SOTTOPASSO	H2S	Digitale
CR-30 STRADA 5	06-AE-102	STRADA 5 LATO CT	H2S	Digitale
CR-30	41-GD-38	PERIMETRO CR-41 LATO MONTE	H2S	Digitale
CR-30	40-GD-071	PERIMETRO CR40 LATO CR30	H2S	Digitale
CR-30	40-GD-74	PERIMETRO CR40 LATO CR30	H2S	Digitale
CR-30	40-GD-68	PERIMETRO CR40 LATO GASOMETRO	H2S	Digitale
CR-30 (ZONA TORCE)	AT-H2B	ZONA TORCE B601;B661;B671	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-30 (ZONA TORCE)	AT-H656	ZONA TORCE B651	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-30 (ZONA TORCE)	AT-H676	ZONA TORCE B601;B661;B671	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-30 (ZONA TORCE)	AT-H702	ZONA TORCE B601;B661;B671	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-30 (ZONA TORCE )	AT-852	ZONA DP852 TORCIA B681	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-30 (ZONA TORCE )	AT-853	ZONE DP853 TORCIA B681	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-30 (ZONA TORCE )	AT-001	VASCA RACCOLTA H2O GUARDIE IDRA.	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-30 (ZONA TORCE )	AT-002	VASCA RACCOLTA H2O GUARDIE IDRA.	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-30 (ZONA TORCE )	AT-003	VASCA RACCOLTA H2O GUARDIE IDRA.	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-30 (ZONA TORCE )	AT-004	VASCA RACCOLTA H2O GUARDIE IDRA.	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-31	31-AI-3106	PILASTRO 10-D LATO MONTE	H2S	Digitale
CR-31	31-AI-3107	PILASTRO 15-D LATO SR	H2S	Digitale
CR-31	31-AI-3108	D-205 BIS	H2S	Digitale
CR-31	AA-H 201-1	H-201	H2S	Digitale
CR-31	AA-D 204-2	D-204	H2S	Digitale
CR-31	AA-E 204-3	E-204	H2S	Digitale
CR-31	AA-G 602 R-4	G-602 R	H2S	Digitale
CR-31	AA-G 502 A-5	G-502 A	H2S	Digitale
CR-31	AA-G 502 R-6	G-502 R	H2S	Digitale
CR-31	AA-E 104-7	E-104	H2S	Digitale
CR-31	AA-D 105-8	D-105	H2S	Digitale
CR-31	AA-D 101-9	D-101	H2S	Digitale
CR-31	AA-E 111-10	E-111	H2S	Digitale
CR-31	AA-D 103-11	D-103	H2S	Digitale
CR-31	AA-P 102 B-12	P-102 B	H2S	Digitale
CR-32	AA-3201	PV-3208	H2S	Digitale
CR-32	AA-3202	D-3202	H2S	Digitale
CR-32	AA-3203	E-3202	H2S	Digitale
CR-32	AA-3204	ANALIZZATORE NH3	NH3	Digitale
CR-32	AA-3205	ANALIZZATORE NH3	NH3	Digitale
CR-34	AA-CR34-1	B-3401	H2S	Digitale
CR-34	AA-CR34-2	B-3402	H2S	Digitale
CR-34	AA-CR34-3	VASCA	H2S	Digitale
CR-34	AA-CR34-4	B-3401 MONTE	H2S	Digitale
CR-34	AA-CR34-5	FOSSA GUARDIA IDRAUL.	H2S	Digitale
CR-34	AA-CR34-6	TESTA C-3401	H2S	Digitale
CR-34	AA-34126	R-3405	H2S	Digitale
CR-37/D	AE-002-01	D-208	H2S	Digitale
CR-37/D	AE-002-02	D-208	H2S	Digitale
CR-37/D	AE-002-03	D-209	H2S	Digitale
CR-37/D	AE-002-04	G-202 B/C	H2S	Digitale
CR-37/D	AE-002-05	G-202 A - D-206	H2S	Digitale
CR-37/D	AE-002-06	LIMITE BATTERIA L. SO.	H2S	Digitale
CR-37/D	AE-002-07	LIMITE BATTERIA L. SO.	H2S	Digitale
CR-37/D	AE-002-08	G-202 - G-203A	H2S	Digitale
CR-37/D	AE-002-09	G-202 - G-201	H2S	Digitale
CR-37/D	AE-002-10	G-202 - G-201	H2S	Digitale
CR-37/D	AE-002-11	G-203 A/B	H2S	Digitale
CR-37/D	AE-002-12	G-205 - G-203	H2S	Digitale

CR-37/D	AE-002-13	D-201 - D-202	H2S	Digitale
CR-37/D	AE-002-14	E-203	H2S	Digitale
CR-37/D	AE-002-15	C-202 - C-203	H2S	Digitale
CR-37/D	AE-002-16	C-201	H2S	Digitale
CR-37/D	37-AI-007	E-203	H2S	Digitale
CR-37/D	37-AI-008	D-209	H2S	Digitale
CR-37/S	37-AI-006	CR37 LATO MONTE	H2S	Digitale
CR-37/S	QE-Q-01-0	B-101	H2S	Digitale
CR-37/S	QE-Q-01-1	B-101	H2S	Digitale
CR-37T	37T-HDT-1	D-002 LATO CT	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-37T	37T-HDT-2	D-002 LATO SR	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-37T	37T-HDT-3	C-001 LATO SR	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-37T	37T-HDT-4	E-003 LATO SR	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-37T	37T-HDT-5	D-001 LATO CT	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-37T	37T-HDT-6	TESTA C-001 LATO SR	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-40	40-GD-012	P-4003	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-40	40-GD-015	P-4003	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-40	40-GD-016	D-4017	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-40	40-GD-017	D-4017	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-40	40-GD-026	D-4002	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-40	40-GD-027	TESTA D-4004	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-40	40-GD-029	D-4003	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-40	40-GD-031	D-4005	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-40	40-GD-033	D-4013	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-40	40-GD-034	D-4013	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-40	40-GD-035	C-4004	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-40	40-GD-036	C-4003/D-4006	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-40	40-GD-037	C-4003/D-4006	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-40	40-GD-038	C-4003/D-4006	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-40	40-GD-051	D-4012	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-40	40-GD-052	D-4010	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-40	40-GD-055	D-4021/G-4010	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-40	40-GD-003	SALA TECNICA SS-40	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-40	40-GD-004	SALA TECNICA SS-40	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-OAT-029	PERIMETRO IMPIANTO	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-OAT-030	PERIMETRO IMPIANTO	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-OAT-031	PERIMETRO IMPIANTO	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-OAT-032	PERIMETRO IMPIANTO	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-OAT-033	PERIMETRO IMPIANTO	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-OAT-034	PERIMETRO IMPIANTO	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-OAT-035	PERIMETRO IMPIANTO	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-OAT-036	PERIMETRO IMPIANTO	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-AE-026	PIANO CALP. QUOTA 6000	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-AE-027	PIANO CALP. QUOTA 6000	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-0-AE-006	D-4105	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-0-AE-007	D-4102	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-0-AE-011	C-4102	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-0-AE-012	C-4103	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-0-AE-014	G-4103-A/B	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-0-AE-015	C-4101	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-0-AE-016	DA-4101	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-0-AE-018	G-4106-A/B	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-0-AE-019	D-4101	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-0-AE-020	B-4103	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-0-AE-023	FE-4102	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-1-AE-008	R-4101	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-1-AE-009	E-4106	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-1-AE-010	E-4106	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-1-AE-013	E-4106	H2S	Analogico 4-20 mA

CR-41	41-1-AE-017	E-4106	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-1-AE-021	E-4103	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-1-AE-022	E-4103	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-2-AE-008	R-4151	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-2-AE-009	E-4156	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-2-AE-010	E-4156	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-2-AE-013	E-4156	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-2-AE-017	E-4156	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-2-AE-021	E-4153	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-41	41-2-AE-022	E-4153	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-42	42-GD-001	TK-4201	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-42	42-GD-002	TK-4201	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-42	42-GD-003	D-4203	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-42	42-GD-005	C-4201	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-42	42-GD-006	C-4201	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-42	42-GD-007	C-4201	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-42	42-GD-008	D-4202	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-42	42-GD-009	D-4202	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-42	42-GD-010	D-4202	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-42	42-GD-011	D-4201	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-42	42-GD-013	D-4201	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-42	42-GD-014	D-4201	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-43	43-GD-008	D-4302	NH3	Analogico 4-20 mA
CR-43	43-GD-001	D-4303	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-43	43-GD-003	D-4304	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-43	43-GD-004	D-4304	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-43	43-GD-006	D-4302	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-43	43-GD-007	D-4302	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-43	43-GD-009	D-4302	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-43	43-GD-010	D-4301	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-43	43-GD-011	D-4301	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-43	43-GD-012	D-4301	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-43	43-GD-014	D-4301	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-43	43-GD-015	D-4301	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-43	43-GD-016	D-4301	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-33	33-AI-101/11	ZONA G-926 / G-926 S	H2S	Digitale
CR-33	33-AI-101/12	DP-942 LATO MARE	H2S	Digitale
CR-28	AI-CR-2806	D-701/N LATO MARE (SR)	H2S	Analogico 4-20 mA
CR-28	AI-CR-2807	BY-PASS PCV 751	H2S	Analogico 4-20 mA