



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE IV - RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2013 - 0027185 del 26/11/2013

Pratica N:

Ref. Mittente:

ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing
Raffineria Di Livorno
Via Aurelia n. 7
57017 Stagno (LI)
fax:0586 948539
rm_ref_raffinerialivorno@pec.eni.com
luigi.cocchella@eni.com

e p.c. ISPRA
Via V. Brancati 48
00144 Roma
fax: 06 50072450
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Commissione
Istruttoria AIA-IPPC
Via Vitaliano Brancati, 48
00186 Roma
fax: 06 50074281
roberta.nigro@isprambiente.it

**OGGETTO: Eni S.p.A. Raffineria di Livorno - Richiesta integrazioni
procedimento ID 40/628.**

Si richiede a codesta Società di integrare secondo quanto specificato nel documento allegato la documentazione che si riscontra, presentata per l' istruttoria in corso ed indicata in oggetto.

Ai sensi dell' articolo 5, comma 13 del D.Lgs. 59/05 (ora articolo 29-ter, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.i.m.), si invita codesta società a provvedere **entro 30 giorni dalla ricezione della presente** a far pervenire, anche su supporto informatico, le integrazioni richieste, organizzate facendo riferimento al modello di presentazione delle domanda disponibile sul sito <http://aia.minambiente.it>.

Qualora codesta Società ritenga, per giustificate e documentate motivazioni, di non essere in grado di rispettare il suddetto termine per la presentazione della documentazione integrativa, è invitata, al fine di evitare il configurarsi di inadempienze sanzionabili ai sensi dell' articolo 16, comma 6, del D.Lgs. 59/05 (ora art.29-quattordices, comma 6, del D.Lgs. 152/06 s.m.i.), a darne comunicazione, proponendo nel contempo la definizione di un nuovo termine per la presentazione delle integrazioni richieste.

All. c.s.

Il Dirigente
(Dott. Giuseppe Lo Presti)

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente/Divisione IV - Rischio Rilevante/AIA
Funzionario responsabile: milillo.antoniodomenico@minambiente.it
DVA-4R/AIA/08_2013-0169.DOC



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

CIPPE-00-2013-0002135

del 20/11/2013

Dott. Giuseppe Lo Presti
Ministero dell' Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni
Ambientali
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N.

Ref. Mittente:

e p.c.

Gruppo Istruttore Commissione IPPC
Sede

Dott. Claudio Campobasso
Responsabile ISPRA dell'accordo per il
supporto alla Commissione IPPC
Sede

**OGGETTO: Soc. Richiesta integrazioni al Gestore ENI S.p.A. - Raffineria di Livorno -
procedimento istruttorio ID 40/628
Rif.: Prot. CIPPC-00_2013-0002134 del 20/11/2013**

Con riferimento all'istruttoria in oggetto, si trasmette in allegato la richiesta di integrazioni documentali.

Fino alla ricezione della documentazione richiesta, il procedimento AIA non potrà avere seguito.

Il Presidente della Commissione IPPC
Ing. Dario Ticali

All. c.s.

CIPPC-00_2013-0002134
del 20/11/2013

Al Presidente della Commissione Istruttoria IPPC

Ing. Dario Ticali

Oggetto: Richiesta integrazioni al Gestore ENI S.p.A. - Raffineria di Livorno - procedimento istruttorio ID 40/628

Dall'analisi della documentazione presentata da ENI S.p.A. - Raffineria di Livorno e in base alle valutazioni tecniche del Supporto ISPRA, si ritiene necessario che il Gestore integri le informazioni fornendo:

1. informazioni sul previsto consumo dell'additivo a base di Urea in riferimento alla capacità produttiva e secondo il modello offerto dalla scheda B 1.2 di domanda di A.I.A.
2. descrizione dell'area di stoccaggio dedicata ad accogliere i quantitativi dell'additivo a base di Urea secondo il modello offerto dalla scheda B 13 di domanda di A.I.A.
3. implementare nel programma LDAR (Leak Detection And Repair) il nuovo sistema di iniezione dell'additivo e tutte le unità operative introdotte o modificate sulla linea impiantistica da realizzarsi.

Distinti saluti

Dott. Chim. Marco Mazzoni
Referente Gruppo Istruttore

