

Allegato 3

Parere di conformità del  
Dipartimento dei Vigli del Fuoco, del  
Soccorso pubblico e della difesa  
civile – Direzione Regionale per la  
Sicilia in merito al NAR



# Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**Direzione Regionale per la Sicilia**

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**DIR-SIC**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0016772 del 11/12/2013

Ministero dell'Ambiente  
 Direz. Gen. Valut. Ambientali  
 00147 ROMA

Ministero dei Trasp. e Navigazione  
 Dip.Nav.Marittima e Interna  
 Ges.Inf.Nav. e Demanio Mar.  
 00144 ROMA

TRASMESSO TRAMITE POSTA  
 ELETTRONICA

Regione Siciliana  
 Assessorato Energia  
 90100 PALERMO

Autorità Portuale  
 96011 AUGUSTA

Capitaneria di Porto  
 96011 AUGUSTA

Comando Prov.le VV.F.  
 96100 SIRACUSA

Isab S.r.l.  
 Impianti Nord  
 96010 PRIOLO

**OGGETTO: Isab S.r.l. – Raffineria Isab - Impianti Nord - Priolo (SR).  
 Interconnessione reti gas Nord-Sud.**

Questa Direzione Regionale, esaminata la documentazione prodotta a corredo della istanza datata 28/10/2013 e relativa alla realizzazione dei lavori in oggetto indicati, acquisito il parere antincendio, ai sensi della lettera circolare prot. n. DCPST/A4/RS/1008 del 15/04/2008, espresso dal Comando Provinciale VV.F. di Siracusa con nota pari oggetto prot. n. 9265 del 05/12/2013, prende atto e comunica agli enti in indirizzo che la dichiarazione di cui all'art. 2 del D.M. Ambiente 9/08/2000 è conforme alla attuale normativa vigente in materia di non aggravio del preesistente livello di rischio di processi industriali e che riporta l'indicazione della modifica esplicitata attraverso relazione tecnica ed allegati grafici così come previsto dal comma 2 art. 2 del decreto in parola.

Conformemente a quanto rappresentato dal Comando Provinciale VV.F. di Siracusa con la nota di cui sopra si prescrive quanto segue:

- 1) la rete idrica antincendio di stabilimento dovrà assicurare, con monitori e/o idranti, la copertura piano-altimetrica dell'intero nuovo package per l'essiccazione del fuel gas.

La Società che legge per conoscenza è tenuta, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del citato decreto, a conservare e a rendere disponibile ad ogni richiesta dell'autorità competente la documentazione comprovante il non aggravio di rischio conseguente alla modifica in argomento e ad attuare per tali lavori le procedure operative previste nel sistema di gestione della sicurezza per le attività a rischio di incidente rilevante.

La Società dovrà inoltre tenere conto della suddetta modifica, in occasione dell'aggiornamento biennale del documento della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, dell'aggiornamento quinquennale del rapporto di sicurezza artt. 7 e 8 D. L.vo 17/08/1999 n° 334 e della scheda di informazione di cui all'all. V del medesimo decreto.

GN/ag

Il Direttore Regionale  
 (Ing. Emilio Occhiuzzi)