



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III - RISCHIO RILEVANTE E  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.prot DVA - 2015 - 0022232 del 03/09/2015

Pratica N: .....

Prof. Mittente: .....

Masol Continental Biofuel S.r.l. (ex Novaol  
S.r.l.)

Via Leonardo Da Vinci 35/A

57123 Livorno

fax: 0586 429690 - 02 58210574

masolcontinental@legalmail.it

e p.c. ISPRA

Via V. Brancati 48

00144 Roma

fax: 06 50072450

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Commissione

Istruttoria AIA-IPPC

Via Vitaliano Brancati, 48

00186 Roma

armando.brath@unibo.it

roberta.nigro@isprambiente.it

**OGGETTO: Masol Continental Biofuel S.r.l. - procedimento Istruttorio ID 663 -  
Richiesta integrazioni.**

Si richiede a codesta Società di integrare secondo quanto specificato nel documento allegato la documentazione e la tariffa istruttoria, presentata per l' istruttoria in corso ed indicata in oggetto.

Ai sensi dell' articolo 5, comma 13 del D.Lgs. 59/05 (ora articolo 29-ter, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.i.m.), si invita codesta società a provvedere **entro 30 giorni dalla ricezione della presente** a far pervenire, anche su supporto informatico, le integrazioni richieste, organizzate facendo riferimento al modello di presentazione delle domanda disponibile sul sito <http://aia.minambiente.it>.

Qualora codesta Società ritenga, per giustificate e documentate motivazioni, di non essere in grado di rispettare il suddetto termine per la presentazione della documentazione integrativa, è invitata, al fine di evitare il configurarsi di inadempienze sanzionabili ai sensi dell' articolo 16, comma 6, del D.Lgs. 59/05 (ora art.29-quattordices, comma 6, del D.Lgs. 152/06 s.m.i.), a darne comunicazione, proponendo nel contempo la definizione di un nuovo termine per la presentazione delle integrazioni richieste.

All. c.s.

Ufficio Mittente: Div. III - Sezione Controllo e Prevenzione Ambientale  
Funzionario responsabile: Grande.Zelinda@minambiente.it - 0657225962  
DVA-4RI-AG-08\_2015-0084.DOC

Il Dirigente  
(Dott. Giuseppe Lo Presti)



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Commissione istruttoria per l'autorizzazione  
integrata ambientale - IPPC

CIPPC-00\_2015-00016107  
del 01/09/2015

Pratica N. ....

Ref. Mittante: .....

Dott. Giuseppe Lo Presti  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni  
Ambientali  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma

E p.c. Gruppo Istruttore Commissione IPPC  
Sede

Dott. Claudio Campobasso  
Responsabile ISPRA dell'accordo per il  
supporto alla Commissione IPPC  
Sede

**OGGETTO: MASOL Continental Biofuel S.r.l. - Impianto chimico sito nel Comune di Livorno - procedimento istruttorio ID 663 - Richiesta di integrazioni Rif. Prot. CIPPC-00\_2015-0001609 del 01/09/2015**

Con riferimento all'istruttoria in oggetto, si trasmette in allegato la richiesta di integrazioni.

Fino alla ricezione della documentazione richiesta, il procedimento AIA non potrà avere seguito.

All. c.s.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC  
Prof. Armando Brath

CIPPC-00-2015-0001609  
del 01/09/2015

Al Presidente f. f. della Commissione AIA/IPPC  
Prof. Armando Brath

**Oggetto:** Richiesta integrazioni documentali al Gestore "Masol Continental Biofuel S.r.l. (ex Novaoil S.r.l.) - Livorno" - Rif. Nota di comunicazione di avvio del procedimento N. Prot. CIPPC-00\_2013-0002387 del 19/12/2013 (procedimento istruttorio **ID 663**)

Alla luce dell'analisi della documentazione trasmessa si ritiene che il Gestore debba integrare suddetta documentazione con le informazioni di cui al seguente elenco:

- indicazioni sulla presenza di doppio fondo sul serbatoio dell'olio diatermico;
- informazioni sul bacino di contenimento da 30 m<sup>3</sup>, dichiarato in sede di prima AIA, in particolare: stato della pavimentazione e sistemi di raccolta delle acque meteoriche;
- risultanze dei controlli di integrità già eseguiti e informazioni sulla periodicità dei controlli di integrità da eseguire sul serbatoio;
- uno schema che riporti il circuito dell'olio diatermico dal serbatoio alle utenze e le interconnessioni con la centrale termica;
- la planimetria che riporti l'ubicazione del serbatoio, anche corredata da coordinate geografiche dello stesso.

Il Referente del Gruppo Istruttore  
Dott. Chim. Marco Mazzoni

