



*Spett.le*

**Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare**

Direz. Generale per la Valutazione Ambientale  
Divisione IV – AIA e Rischio Industriale  
via mail: aia@pec.minambiente.it

**ISPRA**

via mail: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**E.ON Italia S.p.A.**

Via Andrea Doria, 41  
00192 Roma  
www.eon.it

e p.c.

**Direttore Generale dell'ISPRA**

Via Vitaliano Brancati, 48

00144 Roma

via mail:

segreteria.direzione@isprambiente.it

massimo.bozzo@apat.it

**ARPA Lombardia**

via mail:

arpa@pec.regione.lombardia.it

**ARPA Lombardia**

**Dipartimento di Lodi**

via mail:

dipartimentolodi.arpa@pec.regione.lombardla.it

**Decreto prot.n. DEC-MIN-2013-000249 del 13/09/2013 di Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società E.ON Produzione S.p.A., sita nei Comuni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo. Comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies, c. 1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.**

Con la presente Vi comunichiamo che, con nota prot.n. DVA-2013-0022003 del 26/09/2013, abbiamo ricevuto il Decreto Ministeriale D.M. 0000249 del 13/09/2013 di Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale termoelettrica di Tavazzano e Montanaso e che stiamo dando attuazione a quanto da esso previsto.

Il comunicato relativo al decreto in oggetto è stato pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 233 del 4-10-2013.

Sede legale  
Via Vespucci 2  
20124 Milano

Capitale Sociale  
€ 500.000.000,00 i.v.  
P.Iva / C.F. 04732570967  
R.E.A. 1768583  
Soggetta a direzione  
e coordinamento del  
socio unico  
E.ON SE



In relazione al Piano di Monitoraggio e Controllo (a seguire PMC), si evidenzia che la versione allegata al Decreto in oggetto non recepisce gli adeguamenti e le modifiche concordate nel corso del tempo con le Autorità di Controllo al fine di consentire una maggiore rispondenza del piano stesso alle prescrizioni del parere e alla situazione specifica dell'impianto. Si allega a tale proposito un documento di osservazioni che evidenzia il disallineamento tra quanto acquisito a seguito di incontri tecnici con le Autorità di Controllo e di specifiche richieste di modifica non sostanziale e l'attuale versione allegata al Decreto in oggetto. A questo riguardo si richiede ad ISPRA di poter fornire un tempestivo riscontro; il Gestore si rende altresì disponibile ad approfondire la questione in un incontro dedicato sul tema.

Dalla verifica dei contenuti del PMC e, in particolare, del quadro sinottico riportato a pag. 32 e 33, del tutto identico a quello riportato nel precedente PMC, e considerata la fermata temporanea dell'Unità 8, non risulta necessario integrare la tariffa controlli regolarmente versata per l'anno 2013 ai sensi dell'art. 6 del Decreto Interministeriale 24 giugno 2008 e trasmessa con nota E.ON prot.n. 53-2013-22-6 del 1/2/2013.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti,  
porgiamo distinti saluti

Il Direttore  
Institutional Relations, Licensing  
& Regulatory Affairs



Francisco Rodríguez

Allegato: Osservazioni al PMC dell'Aggiornamento AIA.

**Osservazioni sul Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) del Decreto di Aggiornamento AIA, relativo alla Centrale di Tavazzano e Montanaso (LO) ricevuto con nota n. DVA-2013-0022003 del 26/09/2013.**

Il nuovo PMC dovrebbe considerare tutte le valutazioni, richieste e considerazioni esaminate almeno fino alla data della Conferenza di servizi del 20 marzo 2013 (quindi con la fermata temporanea dell'unità 8) in quanto altre richieste (criteri per analisi emissioni e riattivazione caldaia ausiliaria a gasolio) sono state esaminate con provvedimenti successivi.

Si riportano a seguire le osservazioni rispetto ai capitoli del PMC aggiornato.

**Cap. 4. Emissioni in aria**

Alle pagine 7 e 8 di 33 è indicata la misura dei parametri conoscitivi annuali, in modo identico al precedente testo; questa misura è stata però eliminata con il successivo provvedimento di Parere Istruttorio Conclusivo del 29/07/2013 n. DVA-2013-0017676.

Paragrafo "Metodi di analisi di riferimento (manuali e strumentali) di emissioni aeriformi convogliate": in alcuni punti i metodi indicati (pag. 9 di 33) non considerano quanto specificato in Allegato G - Comunicazione di ISPRA\_2° Emanazione del 01/06/2011 prot. n. 18712.

**Cap. 5. Emissioni in acqua**

Tutto il capitolo è esattamente uguale a quello riportato nel Decreto AIA del 2009 e, in particolare, nel PMC (da pag. 13/33 a 22/33). Nonostante il Ministero abbia risposto, con nota prot. n.32417 del 28/12/2011, di aver recepito nell'aggiornamento AIA la comunicazione di modifica non sostanziale AIA inviata da parte del gestore in data 3/12/2010 (Prot. 1554-2010-16-6), le modifiche non risultano essere state recepite dal decreto di Aggiornamento AIA in esame:

- non è stata considerata e recepita la riscrittura da parte del gestore del capitolo dell'AIA relativo alle emissioni in acqua, così come da richiesta dell'Autorità (ISPRA) e degli enti di controllo territorialmente competenti (ARPA Lombardia e Dipartimento di Lodi) durante il Controllo ordinario presso la Centrale termoelettrica di Tavazzano e Montanaso (LO) svolto a giugno 2010 e ripreso poi nel verbale del Controllo ispettivo svolto a maggio 2012. Tali documenti sono stati inviati al Ministero nel procedimento di modifica non sostanziale summenzionato.
- non è stata recepita l'eliminazione dei controlli in continuo relativamente ai parametri non pertinenti, ad eccezione della temperatura, sul punto di scarico delle acque di raffreddamento;
- non è stata riportata l'eliminazione del punto di scarico ITAR P1 (relativo al punto di scarico del trattamento acque sanitarie), in quanto tali acque vengono convogliate comunque all'inizio del trattamento acido alcalino, e la conservazione del solo il controllo mensile (o a frequenza anche diversa) degli escherichia coli (da sostituire comunque ai coliformi totali).
- Non è stata recepita la modifica relativa all'eliminazione degli autocontrolli IBE.

Infine, rispetto alla definitiva cessazione dell'esercizio del gruppo 7 e la temporanea fermata dell'unità 8 non è stata recepita la temporanea sospensione del monitoraggio emissioni in acqua sulla zona di scarico SF2.

Nel paragrafo "Metodi di misura delle acque di scarico":

sono riproposti gli stessi metodi di misura, contenuti nel Decreto AIA come rilasciato nel 2009, ma non sono state recepite le modifiche dei metodi di misura adottati dall'Ispra nell'allegato G della 2° Emanazione, a seguito delle comunicazioni di metodi alternativi da parte dei Gestori e ARPA Regionali. Nell'allegato G vengono indicati sia i metodi alternativi da applicare e sia i relativi criteri di equivalenza.

### **Cap. 6. Monitoraggio dei livelli sonori**

Tale capitolo è rimasto identico a quello riportato nel precedente PMC: non si tiene conto che la zonizzazione dei Comuni di riferimento è stata approvata in maniera definitiva e si fa riferimento ad interventi di post operam, come se si facesse ancora riferimento alla realizzazione del gr. 9.

### **Cap. 7. Rifiuti**

Tale capitolo è rimasto identico a quello riportato nel precedente PMC: in particolare, si richiede ancora il registro di carico e scarico oli usati anche se non viene più adottato.