



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III - RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territori
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambi e p.c.

U.prot DVA - 2015 - 0024629 del 01/10/2015

Pratica N.:

Ref. Mittente:

EP Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica di Tavazzano e
Montanaso
Via Emilia,12
26836 Montanaso Lombardo (LO)
Fax:0371 762470
epproduzione@pec.it

ISPRA
Via V. Brancati 48
00144 Roma
fax: 06 50072450
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Commissione
Istruttoria AIA-IPPC
Via Vitaliano Brancati, 48
00186 Roma
armando.brath@unibo.it
roberta.nigro@isprambiente.it

**OGGETTO:EP Produzione Centrale di Tavazzano e Montanaso - Proc. ID 713 -
Rinnovo autorizzazione - Completezza della domanda.**

Con riferimento al procedimento indicato in oggetto, ed alla luce di quanto espresso dalla CIPPC con nota del 29/09/2015 prot. CIPPC-00_2015-0001782, si richiede, al gestore di integrare, secondo quanto specificato nel documento allegato, la documentazione fornita all'atto di presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione AIA.

A tal fine, e, ai sensi dell'articolo articolo 29-ter, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.i.m., si invita codesta società a provvedere **entro 30 giorni** a far data dalla ricezione della presente nota, a trasmettere, anche su supporto informatico, le integrazioni richieste organizzate secondo il modello di presentazione della domanda disponibile sul sito <http://aia.minambiente.it>.

Qualora, entro il termine indicato, codesta Società non depositi la documentazione integrativa richiesta, l'istanza si intenderà ritirata fatta salva la facoltà per il Gestore di richiedere una proroga del termine, per giustificate e documentate motivazioni, per la presentazione della citata documentazione dandone tempestiva comunicazione alla Scrivente e proponendo al contempo la definizione di un nuovo termine per la presentazione delle integrazioni richieste.

Si ribadisce inoltre che, alla luce della vigente normativa citata in premessa, i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa.

Ufficio Mittente: Div. III - Sezione Controllo e Prevenzione Ambientale
Funzionario responsabile: Grande.Zelinda@minambiente.it - 0657225962
DVA-4RI-AG-08_2015-0116.DOC

Il Dirigente
(Dott. Giuseppe Lo Presti)



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

IPPC-00-2015-0001782
del 29/03/2015

Dott. Giuseppe Lo Presti
Ministero dell' Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni
Ambientali
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N. E p.c.
Rif. Mittente:

Gruppo Istruttore Commissione IPPC
Sede

Dott. Claudio Campobasso
Responsabile ISPRA dell'accordo per il
supporto alla Commissione IPPC
Sede

OGGETTO: Istruttoria per il rilascio dell'AIA alla Soc. EP Produzione Centrale di Tavazzano e Montanaso - Proc. ID 713 - Rinnovo autorizzazione - Completezza della domanda.

A seguito della valutazione della completezza della domanda di rinnovo dell'autorizzazione relativa all'istruttoria in oggetto, con la presente si trasmette l'elenco delle integrazioni da chiedere al proponente per consentire alla Commissione IPPC l'espletamento delle attività di propria competenza.

Le integrazioni documentali si rendono infatti necessarie per la valutazione del quadro emissivo e prescrittivo dell'impianto in oggetto.

Fino alla ricezione della documentazione richiesta, il procedimento AIA non potrà avere seguito.

Il Presidente della Commissione IPPC
Prof. Armando Brath

All. c.s.

del 25/09/2015

Prof. Antonio Mantovani

Commissario referente G.I.

Al Presidente Commissione Istruttoria IPPC-MATTM

Prof. Armando Brath

Oggetto: Proc. ID 713 rinnovo autorizzazione centrale di Tavazzano e Montanaso. Completezza della domanda.

A seguito della valutazione della completezza della domanda di rinnovo dell'autorizzazione, si chiede al gestore di voler trasmettere:

1. le schede richiamate nella tabella sotto con le informazioni mancanti con specifico riferimento alla modulistica AIA,
2. l'ulteriore documentazione richiesta.

1. Schede AIA con informazioni mancanti

Scheda/ Allegato	Tipologia di informazione	Stato	Osservazioni
A.8	Inquadramento territoriale	Da rivedere	Si chiede di verificare l'esattezza delle superfici dell'impianto indicate poiché dalla somma delle 3 superfici (coperta, scoperta pavimentata e scoperta non pavimentata) non si ottiene la superficie totale.
B.8	Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato	Assente	Si chiede di stimare le emissioni di tipo non convogliato.
B.10	Emissioni in acqua	Parziale/da completare	Si chiede di: - fornire l'elenco puntuale delle sostanze pertinenti di cui all'allegato X alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la matrice acqua oppure di confermare che le sostanze pertinenti corrispondono a quelle riportate nelle tabelle di pag. 19-20 dell'allegato B18.
B.12	Aree di stoccaggio di rifiuti	Parziale/da completare	Si chiede di indicare il contenuto degli eventuali fusti presenti nell'area B7 (correlata alla presenza di PCB) e di chiarire cosa si intende fare di tale area di stoccaggio e se quindi è corretto eliminare tale area dall'elenco.
B.18	Relazione tecnica dei processi produttivi	Parziale/da completare	Si chiede di: - indicare il rendimento dei moduli a ciclo combinato e dell'unità tradizionale 8 (confronta BREF LCP di luglio 2006, pag. 478); - chiarire quali sono le condizioni per cui si utilizza gasolio, gas naturale o mix per l'accensione delle torce pilota dell'unità 8; - indicare se sono presenti sistemi di leak detection e sistemi di allarme per le perdite di gas (confronta BREF LCP di luglio 2006, pag. 477); - specificare il volume dei bacini di contenimento o delle vasche di raccolta di tutti i serbatoi presenti; - indicare se vi sono serbatoi interrati ed eventualmente specificare quali; - specificare le caratteristiche delle tubazioni di gasolio (confronta BREF LCP di luglio 2006, pag. 395).
Scheda D e relativi allegati	Individuazione della proposta impiantistica ed effetti ambientali	Assente	Si chiede di compilare la scheda e tutti i relativi allegati secondo quanto riportato in "Guida alla compilazione della domanda di AIA".

2. Ulteriore documentazione

Si chiede, inoltre, di:

- a) fornire il piano di dismissione e di ripristino dell'area dell'intero impianto.
- b) fornire il "Piano di messa in sicurezza dei gruppi 7 e 8" citato nella premessa alle schede B e lo stato di avanzamento dei relativi lavori, poiché l'Allegato A26 non risulta presente nella documentazione inviata;
- c) indicare l'attuale contenuto dei serbatoi di olio combustibile denso e le attività intraprese sugli stessi e sulle relative tubazioni, quali eventuale svuotamento, messa in sicurezza, dismissione, indagini ambientali o altro;
- d) fornire dati analitici in grado di caratterizzare lo scarico idrico parziale ITAR P1 proveniente dall'impianto di trattamento biologico per valutare l'opportunità o meno di mantenere i controlli attualmente previsti su questo scarico e di fornire le motivazioni/considerazioni che hanno determinato la scelta progettuale di convogliare le acque reflue in uscita all'impianto di trattamento biologico in testa all'impianto di trattamento chimico-fisico.

Prof. Antonio Mantovani

Referente G.I.



Padova, 24 Settembre 2015