

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E. prot DVA - 2014 - 0006563 del 11/03/2014

versalis

Stabilimento di Porto Marghera
Via della Chimica, 5
30176 Porto Marghera (VE) - Italia
Tel. centralino +39 0412912011
stabilimento.marghera@versalis.eni.com

Direzione e Uffici Amministrativi
Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. centralino: +39 02 5201
www.versalis.eni.com - info@versalis.eni.com



Spett.le
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione generale per le valutazioni ambientali
Divisione IV - Autorizzazione Integrata Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
aia@pec.minambiente.it

p.c.
Spett.le
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione generale per le valutazioni ambientali
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it



P.to Marghera, 07/03/2014
Prot DIR 58/14 LM/LL

Oggetto: **Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale prot. DVA-DEC n. 0000563 del 24/10/2011 - G.U. 263 del 11/11/2011.**
Progetto di modifica della centrale termoelettrica versalis di Porto Marghera.
Proroga termini prescrizione.

Premessa

L'Autorizzazione Integrata Ambientale, con riferimento alla prescrizione di cui all'art. 1 comma 3 del Decreto e paragrafo 9.2. punto 5 del Parere Istruttorio, prevede la presentazione *entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA* di un Piano di adeguamento per la riduzione delle emissioni della CTE, con particolare riferimento agli ossidi di azoto (NOx), e che tale adeguamento (installazione di un sistema deNOx), deve essere realizzato con la seguente tempistica:

- entro 18 mesi dal rilascio dell'AIA per la caldaia alimentata a olio combustibile BTZ;
- entro 30 mesi dal rilascio dell'AIA per la caldaia alimentata a olio di cracking (FOK).

Allo scopo di ottemperare a tale prescrizione, versalis ha proposto un piano di adeguamento suddiviso nelle seguenti fasi:

versalis spa

Sede Legale: San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1 - Italia
Capitale sociale interamente versato: Euro 1.553.400.000,00
Codice Fiscale e registro Imprese di Milano 03823300821
Part. IVA IT 01768800748
R.E.A. Milano n. 1351279
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A.
Società con socio unico



Fase 1: entro 18 mesi dal rilascio dell'AIA il rispetto dei valori di concentrazione alle emissioni in atmosfera, in particolare per gli NOx sarà garantito eliminando in modo definitivo l'alimentazione con olio combustibile BTZ alla CTE e mantenendo l'alimentazione a olio di cracking (FOK), gas di recupero "gas povero" e metano da rete;

Fase 2: entro 30 mesi dal rilascio dell'AIA il rispetto dei valori di concentrazione alle emissioni e in particolare degli NOx, sarà garantito con la sostituzione dell'attuale CTE con due caldaie di nuova generazione, con emissioni in linea con le MTD.

La prima fase è stata attuata e la CTE non utilizza olio combustibile BTZ dal 2011.

Coerentemente con le fasi 1 e 2 di attuazione del piano di adeguamento della CTE al punto 9.2 Limiti di emissione da impianti CTE (pg 84 di 94 del PI), sono previsti i seguenti limiti di emissione, individuati secondo la base temporale di attuazione del piano di adeguamento prescritto:

9.2 Limiti di emissione da impianti CTE (stralcio camini n. 6 e n. 7)

n.	Ex-Camino	Portata Nm ³ /h (3% O ₂)	Inquinanti	Concentrazione			Base temporale	%O ₂	Frequenza di monitoraggio	
				mg/Nm ³						
6	142	129.750	NOx (come NO ₂)	Dal rilascio dell'AIA	Dal 19° mese dal rilascio dell'AIA	Si prescrive la registrazione delle tipologie e quantità di combustibili ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al D.lgs. 152/06, parte quinta, all. Il punto 3.2 (impianti multicomb.)	oraria	3%	In continuo	
				350*	280*					
			250**	200**	oraria ⁽¹⁾					
			CO	100						100
			SOx	800*						400*
			100**	100**						
Polveri	40*	40*								
20**	20**									
7	143	129.750	NH ₃	--	20	--	oraria ⁽¹⁾	3%	Trimestrale	
			Be	0,05						
			Cd+Hg+Tl	0,1						
			As+Cr(VI)+Co+Ni	0,5						
			Se+Te+Ni	1						
			Sb+Cr(III)+Mn+Pd+Pt+Cu+Rh+Sn+V	5						
			IPA	0,1						

* caldaia alimentata con olio combustibile
 ** caldaia alimentata con FOK: il limite di 200 mg/Nm³ per gli NOx si applica dal 31° mese dal rilascio dell'AIA.
⁽¹⁾ (Rispetto dei criteri di cui al punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte quinta del D. lgs. 152/06 per misure discontinue)

versalis

Stabilimento di Porto Marghera



Essendo tuttora in fase istruttoria il Piano di adeguamento presentato (rif. comunicazione ns. prot. DIR 37/14 LM/LL del 12/02/2014), la scrivente società

presenta istanza

di modifica non sostanziale alla citata autorizzazione integrata ambientale prot. DVA-DEC n. 0000563 del 24/10/2011

- per la proroga delle condizioni transitorie delle emissioni della CTE, camini 6 e 7, riportate nella nota in tabella 9.2 (pg 84 del PI), fino alla realizzazione delle nuove caldaie;
- Il completamento del Progetto è previsto in 24 mesi dall'esito dell'attività istruttoria di cui alla citata Comunicazione.

Con la presente istanza si chiede proroga degli attuali limiti di emissione fino al 31.12. 2016; lo stato di avanzamento del progetto e l'avvio delle nuove caldaie sarà comunque oggetto di relativi aggiornamenti.

Si precisa comunque che le attuali condizioni di marcia della CTE garantiscono limiti di emissione ampiamente inferiori ai valori autorizzati in flusso di massa (rif. tab. pag. 84 PI).

In allegato si trasmette attestato di avvenuto pagamento della tariffa istruttoria.

A disposizione per qualsiasi chiarimento o integrazione.

Distinti saluti

versalis

Stabilimento di Porto Marghera
Direttore di Stabilimento

Luca Meneghin

All.ti: c.s.

DGpostacertificata

Da: hse_pm@pec.versalis.eni.com
Inviato: venerdì 7 marzo 2014 16:20
A: aia.pec; via
Cc: arpav
Oggetto: VERSALIS-VE-PMARGHERA - DVA-DEC-2011-563 del 24/10/2011 - Modifica non sostanziale AIA
Allegati: Prot DIR 58_14 07_03_14.pdf; Attestato bonifico tariffa modifica non sostanziale.pdf

Trasmettiamo comunicazione di cui all'oggetto.

Distinti saluti

Laura Lunardi