

CENTRALE DI TOR DI VALLE

**INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL SITO
DI TOR DI VALLE**

**DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI DEROGA IN
AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

ALLEGATO: B 20

**Planimetria dello stabilimento con individuazione dei
punti di emissione e trattamento degli scarichi in
atmosfera**

CENTRALE TOR DI VALLE	
LEGENDA PUNTI DI EMISSIONE	
A1:	Turbogas TG1 (CCGT)
A1b:	Turbogas TG1 in by-pass
A2:	Turbogas TG2 (CCGT)
A2b:	Turbogas TG2 in by-pass
A3:	Turbogas TG3 (CHP)
A3b:	Turbogas TG3 in by-pass (CHP)
A4:	Caldaia Aux. B1 (CHP)
A5:	Caldaia Aux B2 (CHP)
A6:	Caldaia Aux B3 (CHP)
A7:	Caldaia Pre-riscaldo B5 (CHP)
A8:	Caldaia Pre-riscaldo B6 (CHP)
A9:	Caldaia Pre-riscaldo B7 (CCGT)
A10:	Caldaia Pre-riscaldo B8 (CCGT)
A11:	Motopompa Antincendio 1 (CCGT)
A12:	Motopompa Antincendio 2 (CHP)
A13:	Gruppo Elettrogeno (soccorso S. Contr.)

